Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9909.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 627 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	133,84	117,81	16,03	80,53	58,62	21,91	7,00	5,00	2,59	16,09	-	-	16,57	-	16,57	-	80,10	-	1,29			3,88
25.03.16	24,00	-	134,06	118,65	15,41	79,53	58,05	21,48	7,00	5,00	2,53	15,76	-	-	16,22	-	16,22	-	79,16	-	1,25			3,78
26.03.16	24,00	-	135,05	120,06	14,99	78,08	57,80	20,28	7,00	5,00	2,39	15,74	-	-	16,18	-	16,18	-	77,52	-	1,22			3,61
27.03.16	24,00	-	137,04	119,82	17,22	75,63	56,61	19,02	7,00	5,00	2,22	18,10	-	-	18,56	-	18,56	-	75,11	-	1,36			3,58
28.03.16	24,00	-	136,31	119,33	16,98	71,94	54,48	17,46	7,00	5,00	2,03	17,85	-	-	18,29	-	18,29	-	71,67	-	1,28			3,31
29.03.16	24,00	-	136,79	118,97	17,82	69,91	53,66	16,25	7,00	5,00	1,89	18,62	-	-	19,04	-	19,04	-	69,66	-	1,30			3,18
30.03.16	24,00	-	136,61	119,31	17,30	69,03	53,14	15,89	7,00	5,00	1,85	18,06	-	-	18,45	-	18,45	-	68,92	-	1,24			3,09
31.03.16	24,00	-	134,95	119,71	15,24	69,48	53,25	16,23	7,00	5,00	1,89	16,07	-	-	16,42	-	16,42	-	69,17	-	1,11			3,01
01.04.16	24,00	-	134,20	118,64	15,56	69,45	52,51	16,94	7,00	5,00	1,96	16,34	-	-	16,72	-	16,72	-	69,26	-	1,13			3,10
02.04.16	24,00	-	134,20	118,38	15,82	68,84	51,82	17,02	7,00	5,00	1,97	16,58	-	-	16,97	-	16,97	-	68,59	-	1,14			3,11
03.04.16	24,00	-	137,08	117,75	19,33	67,68	51,17	16,51	7,00	5,00	1,90	20,05	-	-	20,50	-	20,50	-	67,51	-	1,35			3,26
04.04.16	24,00	-	135,81	118,27	17,54	67,56	51,24	16,32	7,00	5,00	1,89	18,29	-	-	18,67	-	18,67	-	67,34	-	1,23			3,12
05.04.16	24,00	-	135,28	119,41	15,87	69,62	52,60	17,02	7,00	5,00	1,99	16,60	-	-	16,99	-	16,99	-	69,40	-	1,15			3,14
06.04.16	24,00	-	136,35	120,31	16,04	69,82	53,61	16,21	7,00	5,00	1,90	16,85	-	-	17,24	-	17,24	-	69,60	-	1,18			3,08
07.04.16	24,00	-	119,66	104,74	14,92	67,91	51,50	16,41	7,00	5,00	1,29	21,51	-	-	21,98	-	21,98	-	67,34	-	1,45			2,74
08.04.16	24,00	-	111,76	95,59	16,17	66,45	48,62	17,83	7,00	5,00	0,53	33,86	-	-	34,55	-	34,55	-	66,38	-	2,25			2,78
09.04.16	24,00	-	114,57	99,00	15,57	66,67	49,30	17,37	7,00	5,00	0,30	36,93	-	-	37,67	-	37,67	-	66,58	-	2,46			2,76
10.04.16	24,00	-	116,81	97,95	18,86	66,42	48,82	17,60	7,00	5,00	0,33	39,90	-	-	40,72	-	40,72	-	66,29	-	2,65			2,98
11.04.16	24,00	-	105,15	88,28	16,87	66,83	47,56	19,27	7,00	5,00	0,98	27,76	-	-	28,31	-	28,31	-	66,69	-	1,85			2,83
12.04.16	24,00	-	97,13	80,60	16,53	66,73	46,27	20,46	7,00	5,00	1,45	19,61	-	-	20,03	-	20,03	-	66,50	-	1,30			2,75
13.04.16	24,00	-	98,04	81,30	16,74	66,55	46,04	20,51	7,00	5,00	1,45	20,02	-	-	20,43	-	20,43	-	66,40	-	1,33			2,78
14.04.16	24,00	-	96,80	80,26	16,54	66,61	45,14	21,47	7,00	5,00	1,52	19,73	-	-	20,16	-	20,16	-	66,33	-	1,31			2,83
15.04.16	24,00	-	96,05	79,96	16,09	66,04	44,51	21,53	7,00	5,00	1,51	19,38	-	-	19,76	-	19,76	-	65,85	-	1,27			2,78
16.04.16	24,00	-	97,48	80,77	16,71	66,70	45,29	21,41	7,00	5,00	1,50	20,15	-	-	20,58	-	20,58	-	66,55	-	1,34			2,85
17.04.16	24,00	-	99,85	81,02	18,83	66,55	45,98	20,57	7,00	5,00	1,44	22,32	-	-	22,79	-	22,79	-	66,49	-	1,48			2,92
18.04.16	24,00	-	96,53	81,47	15,06	66,52	46,08	20,44	7,00	5,00	1,43	18,71	-	-	19,07	-	19,07	-	66,37	-	1,24			2,67
19.04.16	24,00	-	97,46	81,21	16,25	66,48	45,79	20,69	7,00	5,00	1,45	19,82	-	-	20,23	-	20,23	-	66,28	-	1,32			2,76
20.04.16	24,00	-	95,52	80,90	14,62	66,48	45,45	21,03	7,00	5,00	1,46	18,34	-	-	18,68	-	18,68	-	66,28	-	1,22			2,68
21.04.16	24,00	-	96,90	81,01	15,89	66,62	45,26	21,36	7,00	5,00	1,50	19,51	-	-	19,90	-	19,90	-	66,47	-	1,30			2,79
22.04.16	24,00		96,63	81,04	15,59	66,53	45,50	21,03	7,00	5,00	1,47	19,22	-	-	19,60	-	19,60	-	66,34	-	1,28	-	-	2,74
23.04.16	24,00		96,63	81,04	15,59	66,53	45,50	21,03	7,00	5,00	1,47	19,22	-	-	19,60	-	19,60	-	66,34	-	1,28	-	-	2,74
Среднее	24,00	-	117,11	100,73	16,39	69,02	50,04	18,99	7,00	5,00	1,62	20,55	-	-	21,00	-	21,00	-	68,79	-	1,40	-	-	3,02
Итого	744,00		3630,53	3122,56	507,97						50,09	637,00	0,00	0,00	650,89	0,00	650,89	0,00			43,55	0,00	0,00	93,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **650,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 25 АПР 2016 г.