Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9907.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	92,89	77,03	15,86	79,85	50,61	29,24	7,00	5,00	2,39	14,17	-	-	14,58	-	14,58	-	79,88	-	1,13			3,52
25.03.16	24,00	-	93,95	77,38	16,57	78,67	50,38	28,29	7,00	5,00	2,33	14,80	-	-	15,22	-	15,22	-	78,62	-	1,16			3,50
26.03.16	24,00	-	94,72	78,07	16,65	77,51	50,33	27,18	7,00	5,00	2,27	14,82	-	-	15,22	-	15,22	-	77,25	-	1,15			3,41
27.03.16	24,00	-	94,64	77,58	17,06	74,98	49,33	25,65	7,00	5,00	2,14	15,20	-	-	15,59	-	15,59	-	74,48	-	1,13			3,27
28.03.16	24,00	-	93,95	77,62	16,33	71,42	47,79	23,63	7,00	5,00	1,95	14,72	-	-	15,04	-	15,04	-	71,28	-	1,05			3,00
29.03.16	24,00	-	92,29	77,60	14,69	69,36	46,93	22,43	7,00	5,00	1,85	13,15	-	-	13,44	-	13,44	-	69,21	-	0,91			2,76
30.03.16	24,00	-	95,12	77,76	17,36	68,30	46,25	22,05	7,00	5,00	1,82	15,91	-	-	16,25	-	16,25	-	68,31	-	1,09			2,90
31.03.16	24,00	-	94,45	78,24	16,21	68,86	46,51	22,35	7,00	5,00	1,85	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	68,65	-	1,01			2,87
01.04.16	24,00	-	92,96	77,48	15,48	68,70	45,74	22,96	7,00	5,00	1,87	14,09	-	-	14,39	-	14,39	-	68,60	-	0,97			2,84
02.04.16	24,00	-	94,09	77,33	16,76	68,24	45,30	22,94	7,00	5,00	1,87	15,43	-	-	15,75	-	15,75	-	68,05	-	1,05			2,92
03.04.16	24,00	-	94,23	76,64	17,59	67,12	44,70	22,42	7,00	5,00	1,81	16,31	-	-	16,63	-	16,63	-	67,08	-	1,09			2,90
04.04.16	24,00	-	94,00	77,10	16,90	66,73	44,68	22,05	7,00	5,00	1,79	15,63	-	-	15,97	-	15,97	-	66,61	-	1,04			2,83
05.04.16	24,00	-	94,29	78,17	16,12	68,94	45,99	22,95	7,00	5,00	1,88	14,95	-	-	15,26	-	15,26	-	68,90	-	1,03			2,91
06.04.16	24,00	-	94,19	78,63	15,56	69,16	46,87	22,29	7,00	5,00	1,84	14,32	-	-	14,65	-	14,65	-	69,07	-	0,99			2,83
07.04.16	24,00	-	94,01	78,90	15,11	67,39	46,43	20,96	7,00	5,00	1,74	13,96	-	-	14,24	-	14,24	-	67,09	-	0,94			2,67
08.04.16	24,00	-	90,18	75,51	14,67	65,78	45,37	20,41	7,00	5,00	1,52	15,00	-	-	15,30	-	15,30	-	65,75	-	0,99			2,51
09.04.16	24,00	-	95,10	78,39	16,71	66,13	45,15	20,98	7,00	5,00	1,71	15,68	-	-	16,00	-	16,00	-	66,05	-	1,04			2,75
10.04.16	24,00	-	96,42	77,11	19,31	65,84	44,50	21,34	7,00	5,00	1,72	18,17	-	-	18,53	-	18,53	-	65,69	-	1,20			2,92
11.04.16	24,00	-	94,16	77,95	16,21	66,15	44,62	21,53	7,00	5,00	1,76	15,06	-	-	15,32	-	15,32	-	66,08	-	0,99			2,75
12.04.16	24,00	-	94,67	78,12	16,55	66,20	44,81	21,39	7,00	5,00	1,75	15,46	-	-	15,77	-	15,77	-	66,10	-	1,02			2,77
13.04.16	24,00	-	94,64	79,00	15,64	65,94	45,11	20,83	7,00	5,00	1,72	14,57	-	-	14,86	-	14,86	-	65,89	-	0,96			2,68
14.04.16	24,00	-	92,18	78,26	13,92	66,08	44,62	21,46	7,00	5,00	1,75	12,88	-	-	13,13	-	13,13	-	65,86	-	0,85			2,60
15.04.16	24,00	-	93,71	77,72	15,99	65,41	43,91	21,50	7,00	5,00	1,74	14,96	-	-	15,25	-	15,25	-	65,36	-	0,98			2,72
16.04.16	24,00	-	93,59	78,29	15,30	66,09	44,73	21,36	7,00	5,00	1,74	14,31	-	-	14,59	-	14,59	-	66,00	-	0,95			2,69
17.04.16	24,00	-	95,27	78,40	16,87	65,96	45,05	20,91	7,00	5,00	1,72	15,75	-	-	16,06	-	16,06	-	65,92	-	1,04			2,75
18.04.16	24,00	-	95,36	79,04	16,32	65,78	45,12	20,66	7,00	5,00	1,71	15,19	-	-	15,47	-	15,47	-	65,62	-	1,00			2,71
19.04.16	24,00	-	95,08	78,73	16,35	65,92	44,86	21,06	7,00	5,00	1,74	15,13	-	-	15,43	-	15,43	-	65,76	-	1,00			2,74
20.04.16	24,00	-	93,96	78,35	15,61	65,80	44,56	21,24	7,00	5,00	1,74	14,43	-	-	14,73	-	14,73	-	65,61	-	0,95			2,69
21.04.16	24,00	-	94,57	78,14	16,43	65,97	44,51	21,46	7,00	5,00	1,75	15,41	-	-	15,71	-	15,71	-	65,92	-	1,02			2,76
22.04.16	24,00	-	94,60	78,37	16,23	66,78	44,79	21,99	7,00	5,00	1,79	15,24	-	-	15,55	-	15,55	-	66,70	-	1,02			2,81
23.04.16	24,00	-	94,83	78,32	16,51	66,46	44,76	21,70	7,00	5,00	1,78	15,35	-	-	15,66	-	15,66	-	66,25	-	1,02			2,80
Среднее	24,00	-	94,13	77,91	16,22	68,44	45,95	22,49	7,00	5,00	1,84	14,99	-	-	15,31	-	15,31	-	68,31	-	1,02	-	-	2,86
Итого	744,00		2918,10	2415,23	502,87						57,04	464,79	0,00	0,00	474,63	0,00	474,63	0,00			31,74	0,00	0,00	88,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	43362,64	35306,85	8162,64	-	8355,95	-	1355,03	-	-
	24.04.16 11:00	46314,85	37752,18	8631,09	-	8834,29	-	1444,65	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **474,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___»