Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 85,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	141,83	123,37	18,46	79,32	51,18	28,14	7,00	5,00	3,51	18,18	-	-	18,71	-	18,71	-	78,86	-	1,43			4,94
25.03.16	24,00	-	142,63	123,84	18,79	78,31	50,76	27,55	7,00	5,00	3,46	18,27	-	-	18,76	-	18,76	-	78,08	-	1,43			4,89
26.03.16	24,00	-	144,25	123,93	20,32	76,98	50,62	26,36	7,00	5,00	3,31	19,93	-	-	20,44	-	20,44	-	76,38	-	1,52			4,84
27.03.16	24,00	-	144,68	121,51	23,17	74,57	49,66	24,91	7,00	5,00	3,09	22,62	-	-	23,20	-	23,20	-	73,85	-	1,67			4,76
28.03.16	24,00	-	143,12	122,85	20,27	70,95	48,26	22,69	7,00	5,00	2,83	19,82	-	-	20,28	-	20,28	-	70,39	-	1,39			4,23
29.03.16	24,00	-	142,25	122,16	20,09	68,96	47,23	21,73	7,00	5,00	2,66	20,19	-	-	20,62	-	20,62	-	68,61	-	1,38			4,05
30.03.16	24,00	-	141,67	122,28	19,39	68,05	46,70	21,35	7,00	5,00	2,64	18,94	-	-	19,33	-	19,33	-	67,95	-	1,29			3,93
31.03.16	24,00	-	142,91	121,71	21,20	68,54	46,78	21,76	7,00	5,00	2,69	20,74	-	-	21,16	-	21,16	-	68,19	-	1,41			4,10
01.04.16	24,00	-	139,77	121,34	18,43	68,45	46,13	22,32	7,00	5,00	2,71	18,43	-	-	18,81	-	18,81	-	68,22	-	1,26			3,97
02.04.16	24,00	-	139,65	119,91	19,74	67,87	45,52	22,35	7,00	5,00	2,71	19,55	-	-	19,94	-	19,94	-	67,45	-	1,32			4,02
03.04.16	24,00	-	142,24	117,57	24,67	66,78	44,76	22,02	7,00	5,00	2,61	24,46	-	-	24,92	-	24,92	-	66,61	-	1,63			4,24
04.04.16	24,00	-	141,22	121,01	20,21	66,60	45,09	21,51	7,00	5,00	2,55	21,12	-	-	21,54	-	21,54	-	66,55	-	1,41			3,95
05.04.16	24,00	-	140,86	123,98	16,88	68,64	46,64	22,00	7,00	5,00	2,70	17,41	-	-	17,78	-	17,78	-	68,32	-	1,19			3,89
06.04.16	24,00	-	143,36	124,51	18,85	68,87	47,39	21,48	7,00	5,00	2,66	19,09	-	-	19,52	-	19,52	-	68,58	-	1,31			3,97
07.04.16	24,00	-	143,31	124,60	18,71	66,98	46,81	20,17	7,00	5,00	2,51	18,96	-	-	19,32	-	19,32	-	66,40	-	1,26			3,77
08.04.16	24,00	-	142,00	124,01	17,99	65,56	45,75	19,81	7,00	5,00	2,42	18,71	-	-	19,08	-	19,08	-	65,39	-	1,22			3,64
09.04.16	24,00	-	144,58	123,85	20,73	65,82	45,82	20,00	7,00	5,00	2,45	21,28	-	-	21,68	-	21,68	-	65,52	-	1,40			3,84
10.04.16	24,00	-	145,81	118,23	27,58	65,58	44,91	20,67	7,00	5,00	2,43	27,86	-	-	28,41	-	28,41	-	65,25	-	1,82			4,25
11.04.16	24,00	-	143,27	121,65	21,62	65,95	45,11	20,84	7,00	5,00	2,49	22,51	-	-	22,96	-	22,96	-	65,66	-	1,48			3,97
12.04.16	24,00	-	141,09	122,38	18,71	65,89	45,23	20,66	7,00	5,00	2,47	19,79	-	-	20,18	-	20,18	-	65,56	-	1,30			3,77
13.04.16	24,00	-	141,85	123,15	18,70	65,70	45,57	20,13	7,00	5,00	2,42	19,73	-	-	20,10	-	20,10	-	65,47	-	1,29			3,71
14.04.16	24,00	-	139,59	121,45	18,14	65,78	45,19	20,59	7,00	5,00	2,42	19,49	-	-	19,87	-	19,87	-	65,30	-	1,27			3,70
15.04.16	24,00	-	138,14	120,19	17,95	65,17	44,30	20,87	7,00	5,00	2,42	19,44	-	-	19,82	-	19,82	-	64,92	-	1,26			3,68
16.04.16	24,00	-	139,99	121,10	18,89	65,83	45,04	20,79	7,00	5,00	2,47	19,75	-	-	20,14	-	20,14	-	65,54	-	1,29			3,76
17.04.16	24,00	-	140,61	120,19	20,42	65,68	45,42	20,26	7,00	5,00	2,36	21,60	-	-	22,04	-	22,04	-	65,49	-	1,42			3,78
18.04.16	24,00	-	140,50	121,74	18,76	65,62	45,57	20,05	7,00	5,00	2,35	20,22	-	-	20,61	-	20,61	-	65,40	-	1,32			3,67
19.04.16	24,00	-	141,28	121,79	19,49	65,65	45,35	20,30	7,00	5,00	2,37	21,11	-	-	21,56	-	21,56	-	65,36	-	1,38			3,75
20.04.16	24,00	-	141,58	121,92	19,66	65,58	45,06	20,52	7,00	5,00	2,42	21,01	-	-	21,41	-	21,41	-	65,25	-	1,37			3,79
21.04.16	24,00	-	145,14	124,25	20,89	65,73	45,25	20,48	7,00	5,00	2,53	21,17	-	-	21,57	-	21,57	-	65,47	-	1,39			3,92
22.04.16	24,00		142,67	122,65	20,01	65,65	45,22	20,43	7,00	5,00	2,44	21,10	-	-	21,51	-	21,51	-	65,36	-	1,38	-	-	3,82
23.04.16	24,00		142,67	122,65	20,01	65,65	45,22	20,43	7,00	5,00	2,44	21,10	-	-	21,51	-	21,51	-	65,36	-	1,38	-	-	3,82
Среднее	24,00	-	142,08	122,12	19,96	68,09	46,37	21,72	7,00	5,00	2,63	20,44	-	-	20,86	-	20,86	-	67,77	-	1,38	-	-	4,01
Итого	744,00		4404,51	3785,78	618,74						81,54	633,57	0,00	0,00	646,79	0,00	646,79	0,00			42,88	0,00	0,00	124,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 1,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **646,79** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «_____» 25 АПР 2016