Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00	-	166,83	145,11	21,72	81,00	53,95	27,05	7,00	5,00	3,93	21,77	-	-	22,40	-	22,40	-	80,65	-	1,76			5,69
25.03.16	24,00	-	168,13	145,68	22,45	79,97	53,55	26,42	7,00	5,00	3,86	22,41	-	-	23,04	-	23,04	-	79,74	-	1,79			5,65
26.03.16	24,00	-	171,49	146,85	24,64	78,47	53,32	25,15	7,00	5,00	3,71	24,62	-	-	25,30	-	25,30	-	77,98	-	1,92			5,63
27.03.16	24,00	-	170,99	146,49	24,50	75,98	52,30	23,68	7,00	5,00	3,48	24,61	-	-	25,23	-	25,23	-	75,50	-	1,86			5,34
28.03.16	24,00	-	167,99	146,04	21,95	72,22	50,39	21,83	7,00	5,00	3,18	22,27	-	-	22,79	-	22,79	-	71,74	-	1,60			4,78
29.03.16	24,00	-	169,61	145,77	23,84	70,18	49,50	20,68	7,00	5,00	3,00	24,25	-	-	24,78	-	24,78	-	69,75	-	1,69			4,69
30.03.16	24,00	-	169,94	146,09	23,85	69,33	48,89	20,44	7,00	5,00	2,98	24,10	-	-	24,63	-	24,63	-	69,21	-	1,67			4,64
31.03.16	24,00	-	170,96	146,75	24,21	69,76	48,98	20,78	7,00	5,00	3,04	24,55	-	-	25,08	-	25,08	-	69,42	-	1,70			4,74
01.04.16	24,00	-	168,60	145,55	23,05	69,73	48,43	21,30	7,00	5,00	3,08	23,43	-	-	23,94	-	23,94	-	69,47	-	1,63			4,71
02.04.16	24,00	-	172,03	145,31	26,72	69,12	47,88	21,24	7,00	5,00	3,06	27,29	-	-	27,90	-	27,90	-	68,76	-	1,88			4,94
03.04.16	24,00	-	169,56	144,91	24,65	67,96	47,34	20,62	7,00	5,00	2,94	25,49	-	-	26,01	-	26,01	-	67,69	-	1,73			4,67
04.04.16	24,00	-	169,33	145,27	24,06	67,87	47,31	20,56	7,00	5,00	2,93	24,91	-	-	25,42	-	25,42	-	67,81	-	1,69			4,62
05.04.16	24,00	-	168,54	146,28	22,26	69,94	48,73	21,21	7,00	5,00	3,06	22,96	-	-	23,48	-	23,48	-	69,69	-	1,60			4,66
06.04.16	24,00	-	170,94	147,23	23,71	70,13	49,40	20,73	7,00	5,00	2,99	24,68	-	-	25,22	-	25,22	-	69,86	-	1,73			4,72
07.04.16	24,00	-	160,08	141,00	19,08	68,22	48,79	19,43	7,00	5,00	2,62	21,09	-	-	21,55	-	21,55	-	67,69	-	1,43			4,05
08.04.16	24,00	-	164,25	146,51	17,74	66,75	47,74	19,01	7,00	5,00	2,74	18,55	-	-	18,91	-	18,91	-	66,54	-	1,24			3,97
09.04.16	24,00	-	166,48	146,23	20,25	66,97	47,63	19,34	7,00	5,00	2,80	20,85	-	-	21,28	-	21,28	-	66,69	-	1,39			4,19
10.04.16	24,00	-	167,34	145,39	21,95	66,71	47,06	19,65	7,00	5,00	2,82	22,60	-	-	23,07	-	23,07	-	66,32	-	1,50			4,32
11.04.16	24,00	-	164,16	145,85	18,31	67,19	47,27	19,92	7,00	5,00	2,86	19,13	-	-	19,51	-	19,51	-	66,96	-	1,28			4,14
12.04.16	24,00	-	163,99	145,66	18,33	67,10	47,40	19,70	7,00	5,00	2,82	19,13	-	-	19,51	-	19,51	-	66,75	-	1,28			4,10
13.04.16	24,00	-	165,37	146,50	18,87	66,92	47,62	19,30	7,00	5,00	2,77	19,75	-	-	20,14	-	20,14	-	66,74	-	1,32			4,09
14.04.16	24,00	-	162,98	145,07	17,91	67,00	47,06	19,94	7,00	5,00	2,85	18,69	-	-	19,09	-	19,09	-	66,55	-	1,25			4,10
15.04.16	24,00	-	163,64	144,66	18,98	66,42	46,28	20,14	7,00	5,00	2,87	19,70	-	-	20,10	-	20,10	-	66,19	-	1,30			4,18
16.04.16	24,00	-	165,30	145,57	19,73	67,07	47,10	19,97	7,00	5,00	2,88	20,31	-	-	20,73	-	20,73	-	66,78	-	1,36			4,23
17.04.16	24,00	-	167,62	145,81	21,81	66,88	47,46	19,42	7,00	5,00	2,80	22,35	-	-	22,80	-	22,80	-	66,64	-	1,49			4,29
18.04.16	24,00	-	166,40	146,30	20,10	66,87	47,56	19,31	7,00	5,00	2,80	20,54	-	-	20,94	-	20,94	-	66,62	-	1,37			4,17
19.04.16	24,00	-	166,96	146,08	20,88	66,84	47,42	19,42	7,00	5,00	2,83	21,16	-	-	21,60	-	21,60	-	66,53	-	1,41			4,24
20.04.16	24,00	-	165,26	145,66	19,60	66,85	47,15	19,70	7,00	5,00	2,84	20,09	-	-	20,49	-	20,49	-	66,58	-	1,34			4,18
21.04.16	24,00	-	166,45	146,04	20,41	66,98	47,04	19,94	7,00	5,00	2,89	20,80	-	-	21,22	-	21,22	-	66,72	-	1,39			4,28
22.04.16	24,00	-	163,49	146,13	17,36	67,78	47,46	20,32	7,00	5,00	2,96	17,66	-	-	18,03	-	18,03	-	67,52	-	1,19			4,15
23.04.16	24,00		165,07	145,94	19,12	67,20	47,22	19,99	7,00	5,00	2,90	19,52	-	-	19,91	-	19,91	-	66,94	-	1,31	-	-	4,20
Среднее	24,00	-	167,09	145,73	21,36	69,40	48,56	20,84	7,00	5,00	3,01	21,91	-	-	22,39	-	22,39	-	69,10	-	1,52	-	-	4,53
Итого	744,00		5179,78	4517,73	662,04						93,30	679,26	0,00	0,00	694,10	0,00	694,10	0,00			47,07	0,00	0,00	140,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	40708,38	35388,46	5097,92	-	5223,38	-	1052,98	-	-
	24.04.16 11:00	45943,26	39955,52	5783,04	-	5923,44	-	1194,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **694,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.