

Объект: ЖЭС Новоого района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э.д.

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК17 № 20/933
 Подвал.тр.(M1):
 Обратн.тр.(M2):
 Тр.д. ГЭС(M3):
 Тр.цирк. ГЭС(M4):
 Тр.подпитки(U):
 Расчетный алгоритм: эмв: M(1)+M2+M3+M4+U

Часовые и сумм. архивы в файлах:
 Режим (смена): 3001
 Расчетное время: 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Термометр:
 Преобр. давления:

Дополнительные нагрузки, Гкал/час:
 Доп.расход нагр. (гр.чел): Гкал/час:
 Доп.расход нагр. (гр.отг.): Гкал/час:
 Расчетное потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Отг= _____
 Гкал/час= _____
 Гкал/год= _____
 Гкал/год= _____
 Гкал/год= _____

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dVгвс	Ущолп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс кал.	Qобщ.	
			Т	Т	Т	Т																					
24.03.16	24.00	-	116.81	116.81	0.00	81.00	54.44	26.56	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.11
25.03.16	24.00	-	117.28	117.28	0.00	79.97	54.03	25.94	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05
26.03.16	24.00	-	118.13	118.13	0.00	78.51	53.80	24.71	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.92
27.03.16	24.00	-	117.70	117.70	0.00	76.02	52.87	23.15	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.73
28.03.16	24.00	-	117.26	117.26	0.00	72.27	51.15	21.12	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
29.03.16	24.00	-	116.97	116.97	0.00	70.22	50.24	19.98	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.34
30.03.16	24.00	-	117.28	117.28	0.00	69.32	49.67	19.65	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31
31.03.16	24.00	-	117.97	117.97	0.00	69.80	49.88	19.92	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35
01.04.16	24.00	-	116.75	116.75	0.00	69.17	49.03	20.40	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.29
02.04.16	24.00	-	116.22	116.22	0.00	67.99	48.40	19.59	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28
03.04.16	24.00	-	116.57	116.57	0.00	67.87	48.15	19.72	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.30
04.04.16	24.00	-	117.46	117.46	0.00	69.95	49.63	20.32	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28
05.04.16	24.00	-	118.17	118.17	0.00	70.14	50.16	19.98	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.36
06.04.16	24.00	-	113.16	113.16	0.00	68.24	49.41	18.83	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16
07.04.16	24.00	-	117.68	117.68	0.00	66.76	48.43	18.33	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.17
08.04.16	24.00	-	117.54	117.54	0.00	66.99	48.51	18.48	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
09.04.16	24.00	-	116.74	116.74	0.00	66.75	47.95	18.80	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
10.04.16	24.00	-	116.90	116.90	0.00	67.11	48.14	18.97	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.19
11.04.16	24.00	-	117.08	117.08	0.00	67.19	48.12	19.07	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
12.04.16	24.00	-	116.90	116.90	0.00	67.11	48.14	18.97	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
13.04.16	24.00	-	117.59	117.59	0.00	66.92	48.34	18.58	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.21
14.04.16	24.00	-	116.28	116.28	0.00	67.04	47.97	19.07	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
15.04.16	24.00	-	115.93	115.93	0.00	66.42	47.35	19.07	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.21
16.04.16	24.00	-	116.70	116.70	0.00	67.07	48.01	19.06	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
17.04.16	24.00	-	116.89	116.89	0.00	66.88	48.24	18.64	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18
18.04.16	24.00	-	117.50	117.50	0.00	66.88	48.20	18.68	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
19.04.16	24.00	-	112.58	112.58	0.00	66.84	48.16	18.68	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11
20.04.16	24.00	-	116.93	116.93	0.00	66.84	47.91	18.93	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22
21.04.16	24.00	-	117.31	117.31	0.00	66.95	47.94	19.01	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.23
22.04.16	24.00	-	117.37	117.37	0.00	67.75	48.31	19.44	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28
23.04.16	24.00	-	117.41	117.41	0.00	67.40	48.16	19.24	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.26
Среднее	24.00	-	116.88	116.88	-	69.42	49.35	20.07	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35
Итого	744.00	-	3623.20	3623.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(к3)	V4(к3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.03.16 01:00	29582.14	29269.79	-	-	-	-	507.22	-	-
	24.04.16 02:00	33210.27	32897.92	-	-	-	-	1580.11	-	-

Период расчета по среднему:
 Колл.чел. тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:

Наладить систему отопления
 2,34 Гкал
Отрегулировать температуру
 22,79 Гкал

ОО «Индивидуальный мониторинг»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Фитиль «Энергосбыт»
 Управл. энергосбытового учета
 Отдел обслуживания КУУТЭ
 ОТДЕЛ ПРИИМЛАТ

25 АПР 2016