

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14736

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ-1 50

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	73,43	9,20	143,392	-	-	46,79	4,60	139,512	-	26,64	3,880	-	-	-	4,015
24.03.16	24	-	74,35	9,20	143,218	-	-	47,42	4,60	139,335	-	26,93	3,884	-	-	-	4,055
25.03.16	24	-	69,75	9,20	144,326	-	-	45,82	4,60	140,471	-	23,93	3,856	-	-	-	3,643
26.03.16	24	-	63,23	9,20	144,776	-	-	43,01	4,60	140,882	-	20,22	3,894	-	-	-	3,107
27.03.16	24	-	57,93	9,20	143,382	-	-	40,88	4,60	139,529	-	17,05	3,853	-	-	-	2,613
28.03.16	24	-	52,29	9,20	142,803	-	-	38,89	4,60	138,696	-	13,40	4,106	-	-	-	2,085
29.03.16	24	-	48,33	9,20	142,801	-	-	36,96	4,60	138,507	-	11,37	4,294	-	-	-	1,795
30.03.16	24	-	43,66	9,20	138,626	-	-	34,18	4,60	134,507	-	9,48	4,119	-	-	-	1,467
31.03.16	24	-	50,96	9,20	139,268	-	-	37,56	4,60	135,185	-	13,40	4,084	-	-	-	2,030
01.04.16	24	-	55,51	9,20	141,380	-	-	39,39	4,60	137,145	-	16,12	4,235	-	-	-	2,457
02.04.16	24	-	55,32	9,20	143,264	-	-	38,75	4,60	139,143	-	16,57	4,121	-	-	-	2,544
03.04.16	24	-	57,46	9,20	142,199	-	-	39,89	4,60	138,198	-	17,58	4,001	-	-	-	2,670
04.04.16	24	-	56,56	9,20	142,692	-	-	39,67	4,60	138,817	-	16,89	3,875	-	-	-	2,575
05.04.16	24	-	55,36	9,20	143,560	-	-	39,25	4,60	139,725	-	16,11	3,834	-	-	-	2,474
06.04.16	24	-	72,65	9,20	145,673	-	-	47,58	4,60	141,773	-	25,07	3,899	-	-	-	3,841
07.04.16	24	-	46,55	9,20	141,193	-	-	35,99	4,60	135,519	-	10,56	5,674	-	-	-	1,706
08.04.16	24	-	48,23	9,20	142,413	-	-	36,43	4,60	139,056	-	11,80	3,358	-	-	-	1,815
09.04.16	24	-	47,85	9,20	144,031	-	-	36,15	4,60	140,662	-	11,70	3,369	-	-	-	1,819
10.04.16	24	-	47,36	9,20	143,327	-	-	35,71	4,60	139,988	-	11,65	3,339	-	-	-	1,801
11.04.16	24	-	47,64	9,20	142,412	-	-	35,57	4,60	139,113	-	12,07	3,299	-	-	-	1,848
12.04.16	24	-	50,52	9,20	143,266	-	-	37,12	4,60	139,884	-	13,40	3,382	-	-	-	2,056
13.04.16	24	-	50,28	9,20	141,209	-	-	37,37	4,60	137,901	-	12,91	3,308	-	-	-	1,959
14.04.16	24	-	51,50	9,20	140,904	-	-	37,50	4,60	137,632	-	13,99	3,272	-	-	-	2,105
15.04.16	24	-	61,07	9,20	157,869	-	-	42,98	4,60	153,907	-	18,08	3,962	-	-	-	3,039
16.04.16	24	-	54,41	9,20	171,186	-	-	40,94	4,60	167,171	-	13,47	4,015	-	-	-	2,480
17.04.16	24	-	48,36	9,20	173,339	-	-	38,13	4,60	169,550	-	10,23	3,788	-	-	-	1,932
18.04.16	24	-	46,16	9,20	170,593	-	-	36,59	4,60	167,017	-	9,56	3,576	-	-	-	1,777
19.04.16	24	-	50,51	9,20	173,148	-	-	38,83	4,60	169,327	-	11,67	3,820	-	-	-	2,183
20.04.16	24	-	50,77	9,20	170,611	-	-	38,87	4,60	166,884	-	11,90	3,727	-	-	-	2,188
21.04.16	24	-	55,55	9,20	173,872	-	-	41,24	4,60	169,842	-	14,30	4,030	-	-	-	2,668
22.04.16	24	-	56,19	9,20	173,828	-	-	41,61	4,60	169,880	-	14,58	3,948	-	-	-	2,713
Среднее	24,00	-	54,83	9,20	149,825	-	-	39,58	4,60	145,960	-	15,25	3,865	-	-	-	2,434
Итого	744,0				4644,563	0,000				4524,761	0,000		119,801	0,00	0,00	0,00	75,46

Ориентировочно до конца месяца(+)

1378,945

1348,197

30,748

18,22

Корректировка за прошлый месяц (-)

1279,109

1243,172

35,936

32,00

Итого за апрель 2016 :

4744,399

4629,786

114,613

61,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 01:00	118296,896	-	118301,580	-	-	-	2533,636	
23.04.16 03:00	122952,497	-	122837,218	-	-	-	2609,049	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит МетГаз»
 Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

информация по объему тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

28.04.2016