Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8692.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 98
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44848

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-44848-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 338,88 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
02.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
03.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
04.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
05.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
06.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
07.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
08.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
09.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
10.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
11.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
12.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
13.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
14.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
15.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
16.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
17.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
18.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
19.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
20.04.16	24,00		579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
21.04.16	24,00	-	579,38	554,57	24,81	43,09	39,55	3,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
22.04.16	24,00	-	579,40	554,02	25,38	43,08	39,52	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
23.04.16	24,00	-	579,57	553,84	25,73	43,24	39,66	3,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
Среднее	24,00	-	579,45	554,14	25,31	43,14	39,58	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
Итого	552,00		13327,35	12745,30	582,05						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.02.16 16:00	23509,37	22308,99	-	-	-	-	256,05	-	-
	15.02.16 16:00	23509,37	22308,99	-	-	-	-	256,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировки 70,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016
«____» _____ г.