Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8998 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319029-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1319029 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	77,35	76,14	1,21	81,37	48,16	33,21	7,58	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
25.03.16	24,00	-	77,25	76,07	1,18	81,35	48,47	32,88	7,56	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
26.03.16	24,00	-	77,76	76,51	1,25	80,21	48,22	31,99	7,58	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
27.03.16	24,00	-	78,66	77,41	1,24	78,79	48,25	30,54	7,64	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
28.03.16	24,00	-	78,56	77,29	1,27	76,36	47,33	29,03	7,60	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
29.03.16	24,00	-	78,16	76,80	1,36	72,79	46,05	26,74	7,59	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
30.03.16	24,00	-	77,98	76,70	1,28	70,50	45,40	25,10	7,57	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
31.03.16	24,00	-	78,18	76,75	1,43	69,44	44,99	24,45	7,58	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
01.04.16	24,00	-	78,33	77,01	1,32	70,25	45,23	25,02	7,59	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
02.04.16	24,00	-	77,39	76,12	1,27	69,95	44,49	25,46	7,55	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
03.04.16	24,00	-	77,18	75,91	1,27	69,50	43,95	25,55	7,54	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
04.04.16	24,00	-	76,94	75,71	1,23	68,17	43,34	24,83	7,49	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
05.04.16	24,00	-	77,18	75,96	1,22	67,88	43,40	24,48	7,53	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
06.04.16	24,00	-	78,04	76,82	1,22	70,03	44,59	25,44	7,58	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
07.04.16	24,00	-	78,83	77,62	1,21	70,47	45,36	25,11	7,62	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
08.04.16	24,00	-	78,76	77,51	1,25	68,54	45,23	23,31	7,61	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
09.04.16	24,00	-	78,39	77,13	1,26	66,96	44,14	22,82	7,60	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
10.04.16	24,00	-	78,28	77,01	1,27	67,32	44,12	23,20	7,60	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
11.04.16	24,00	-	77,45	76,16	1,29	66,99	43,74	23,25	7,53	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
12.04.16	24,00	-	77,65	76,37	1,28	67,21	43,53	23,68	7,57	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
13.04.16	24,00	-	77,58	76,30	1,28	67,42	43,73	23,69	7,55	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
14.04.16	24,00	-	78,26	76,99	1,27	67,11	44,01	23,10	7,57	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
15.04.16	24,00	-	77,01	75,67	1,34	67,33	43,86	23,47	7,49	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
16.04.16	24,00	-	76,57	75,30	1,26	66,61	42,84	23,77	7,48	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
17.04.16	24,00	-	77,48	76,20	1,27	67,30	43,29	24,01	7,55	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
18.04.16	24,00	-	77,97	76,67	1,30	67,06	43,97	23,09	7,49	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
19.04.16	24,00	-	78,24	76,91	1,32	67,02	43,87	23,15	7,56	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
20.04.16	24,00	-	78,02	76,73	1,29	67,08	43,63	23,45	7,55	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
21.04.16	24,00	-	77,58	76,29	1,28	66,95	43,53	23,42	7,53	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
22.04.16	24,00	-	77,69	76,42	1,27	67,24	43,37	23,87	7,53	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
23.04.16	24,00	-	77,62	76,36	1,25	68,09	43,68	24,41	7,54	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
Среднее	24,00	-	77,82	76,54	1,27	70,11	44,77	25,34	7,56	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
Итого	744,00		2412,33	2372,83	39,49						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,01** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016

Печать энергосбыта

«_____» _____ г.