Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10748.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,597 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,184
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,136
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=191,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=54,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	183,89	151,48	32,41	78,35	45,29	33,06	8,14	4,67	5,18	30,36	0,00	0,00	31,18	0,00	31,18	-	78,22	0,00	2,38			7,56
25.03.16	24,00	-	183,20	152,13	31,07	77,35	44,93	32,42	8,16	4,65	5,10	29,01	0,00	0,00	29,78	0,00	29,78	-	77,37	0,00	2,25			7,34
26.03.16	24,00	-	188,07	153,16	34,91	76,09	45,01	31,08	8,19	4,63	4,96	32,46	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	-	75,81	0,00	2,46			7,43
27.03.16	24,00	-	190,23	152,40	37,83	73,78	44,52	29,26	8,13	4,61	4,67	35,21	0,00	0,00	36,08	0,00	36,08	-	73,43	0,00	2,59			7,26
28.03.16	24,00	-	185,20	152,58	32,62	70,25	43,42	26,83	8,17	4,63	4,28	30,21	0,00	0,00	30,88	0,00	30,88	-	69,95	0,00	2,11			6,39
29.03.16	24,00	-	187,12	153,59	33,53	68,24	43,09	25,15	8,20	4,61	4,03	31,21	0,00	0,00	31,88	0,00	31,88	-	68,08	0,00	2,13			6,16
30.03.16	24,00	-	189,58	153,69	35,89	67,36	42,92	24,44	8,20	4,61	3,91	33,69	0,00	0,00	34,41	0,00	34,41	-	67,46	0,00	2,27			6,18
31.03.16	24,00	-	187,41	154,37	33,04	67,75	43,10	24,65	8,22	4,61	3,96	30,89	0,00	0,00	31,58	0,00	31,58	-	67,65	0,00	2,09			6,05
01.04.16	24,00	-	186,15	153,30	32,85	67,64	42,38	25,26	8,20	4,65	4,01	30,91	0,00	0,00	31,57	0,00	31,57	-	67,69	0,00	2,09			6,11
02.04.16	24,00	-	187,22	152,98	34,24	67,05	41,87	25,18	8,18	4,65	3,99	32,36	0,00	0,00	33,06	0,00	33,06	-	66,94	0,00	2,17			6,16
03.04.16	24,00	-	190,06	152,34	37,72	65,98	41,33	24,65	8,15	4,65	3,89	35,80	0,00	0,00	36,51	0,00	36,51	-	65,99	0,00	2,36			6,25
04.04.16	24,00	-	186,90	152,84	34,06	65,87	41,22	24,65	8,18	4,65	3,89	32,31	0,00	0,00	32,98	0,00	32,98	-	66,01	0,00	2,13			6,02
05.04.16	24,00	-	187,80	154,00	33,80	67,81	42,34	25,47	8,20	4,61	4,06	31,86	0,00	0,00	32,51	0,00	32,51	-	67,81	0,00	2,16			6,22
06.04.16	24,00	-	189,08	154,97	34,11	67,93	43,00	24,93	8,24	4,58	4,02	31,94	0,00	0,00	32,60	0,00	32,60	-	67,95	0,00	2,17			6,19
07.04.16	24,00	-	189,34	154,92	34,42	66,01	42,53	23,48	8,23	4,57	3,79	32,31	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97	-	65,82	0,00	2,13			5,92
08.04.16	24,00	-	186,95	154,73	32,22	64,69	41,86	22,83	8,22	4,59	3,65	30,42	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	-	64,79	0,00	1,97			5,62
09.04.16	24,00	-	189,56	154,58	34,98	64,90	41,89	23,01	8,24	4,61	3,69	33,09	0,00	0,00	33,73	0,00	33,73	-	64,92	0,00	2,15			5,84
10.04.16	24,00	-	190,72	153,65	37,07	64,64	41,39	23,25	8,18	4,62	3,71	35,16	0,00	0,00	35,85	0,00	35,85	-	64,57	0,00	2,27			5,98
11.04.16	24,00	-	188,54	154,09	34,45	65,11	41,50	23,61	8,23	4,64	3,76	32,63	0,00	0,00	33,28	0,00	33,28	-	65,19	0,00	2,13			5,89
12.04.16	24,00	-	186,81	154,13	32,68	65,04	41,58	23,46	8,22	4,62	3,74	30,86	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	-	65,01	0,00	2,01			5,75
13.04.16	24,00	-	187,31	154,94	32,37	64,86	41,83	23,03	8,22	4,58	3,69	30,57	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	-	64,92	0,00	1,98			5,68
14.04.16	24,00	-	186,38	153,36	33,02	64,71	41,31	23,40	8,18	4,62	3,71	31,35	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99	-	64,57	0,00	2,03			5,73
15.04.16	24,00	-	185,30	152,86	32,44	64,18	40,78	23,40	8,18	4,66	3,69	30,85	0,00	0,00	31,45	0,00	31,45	-	64,20	0,00	1,98			5,67
16.04.16	24,00	-	188,81	153,80	35,01	64,81	41,28	23,53	8,20	4,64	3,74	33,23	0,00	0,00	33,88	0,00	33,88	-	64,83	0,00	2,16			5,90
17.04.16	24,00	-	192,73	153,84	38,89	64,63	41,54	23,09	8,14	4,55	3,68	36,97	0,00	0,00	37,69	0,00	37,69	-	64,69	0,00	2,39			6,07
18.04.16	24,00	-	190,27	154,53	35,74	64,56	41,54	23,02	8,20	4,59	3,69	33,86	0,00	0,00	34,52	0,00	34,52	-	64,59	0,00	2,19			5,87
19.04.16	24,00	-	189,84	154,06	35,78	64,61	41,49	23,12	8,18	4,60	3,69	33,97	0,00	0,00	34,66	0,00	34,66	-	64,60	0,00	2,19			5,88
20.04.16	24,00	-	185,39	152,34	33,05	64,68	41,20	23,48	8,13	4,64	3,70	31,27	0,00	0,00	31,87	0,00	31,87	-	64,65	0,00	2,02			5,72
21.04.16	24,00	-	185,31	152,69	32,62	64,54	40,96	23,58	8,13	4,62	3,72	30,87	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	-	64,58	0,00	2,00			5,71
22.04.16	24,00	-	186,02	152,47	33,55	65,41	41,26	24,15	8,13	4,64	3,80	31,86	0,00	0,00	32,51	0,00	32,51	-	65,43	0,00	2,09			5,88
23.04.16	24,00	-	185,98	152,43	33,55	65,14	41,17	23,97	8,12	4,63	3,78	31,84	0,00	0,00	32,46	0,00	32,46	-	65,04	0,00	2,07			5,85
Среднее	24,00	-	187,65	153,46	34,19	67,22	42,24	24,98	8,18	4,62	3,97	32,24	-	-	32,91	-	32,91	-	67,19	-	2,16	-	-	6,14
Итого	744,00		5817,17	4757,25	1059,92						123,16	999,33	0,00	0,00	1020,35	0,00	1020,35	0,00			67,10	0,00	0,00	190,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	31714,45	32390,79	7800,93	0,00	7988,29	0,00	728,13	-	-
	24.04.16 04:00	37532,98	37148,30	8801,40	0,00	9009,79	0,00	918,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -2,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1020,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта

Урегул. дог. отн.