Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8998 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.16 | 24,00 | - | 128,12 | 110,89 | 17,23 | 77,65 | 46,91 | 30,74 | 7,72 | 4,82 | 3,57 | 15,20 | - | - | 15,62 | - | 15,62 | - | 77,31 | - | 1,18 | | | 4,75 |
| 25.03.16 | 24,00 | - | 128,87 | 111,31 | 17,56 | 76,69 | 46,60 | 30,09 | 7,74 | 4,81 | 3,53 | 15,37 | - | - | 15,76 | - | 15,76 | - | 76,59 | - | 1,18 | | | 4,70 |
| 26.03.16 | 24,00 | - | 130,05 | 112,40 | 17,65 | 75,44 | 46,71 | 28,73 | 7,78 | 4,79 | 3,41 | 15,47 | - | - | 15,86 | - | 15,86 | - | 74,99 | - | 1,16 | | | 4,57 |
| 27.03.16 | 24,00 | - | 131,24 | 111,73 | 19,51 | 73,16 | 46,02 | 27,14 | 7,73 | 4,78 | 3,21 | 17,23 | - | - | 17,64 | - | 17,64 | - | 72,65 | - | 1,25 | | | 4,46 |
| 28.03.16 | 24,00 | - | 130,02 | 112,06 | 17,96 | 69,68 | 44,86 | 24,82 | 7,76 | 4,79 | 2,94 | 15,78 | - | - | 16,12 | - | 16,12 | - | 69,30 | - | 1,10 | | | 4,04 |
| 29.03.16 | 24,00 | - | 131,45 | 113,40 | 18,05 | 67,63 | 44,23 | 23,40 | 7,81 | 4,77 | 2,79 | 16,12 | - | - | 16,44 | - | 16,44 | - | 67,40 | - | 1,09 | | | 3,87 |
| 30.03.16 | 24,00 | - | 132,17 | 113,26 | 18,91 | 66,74 | 43,75 | 22,99 | 7,81 | 4,77 | 2,75 | 16,83 | - | - | 17,19 | - | 17,19 | - | 66,70 | - | 1,12 | | | 3,87 |
| 31.03.16 | 24,00 | - | 131,30 | 113,89 | 17,41 | 67,16 | 43,97 | 23,19 | 7,83 | 4,77 | 2,79 | 15,40 | - | - | 15,69 | - | 15,69 | - | 66,99 | - | 1,03 | | | 3,82 |
| 01.04.16 | 24,00 | - | 130,01 | 112,84 | 17,17 | 67,05 | 43,30 | 23,75 | 7,81 | 4,82 | 2,82 | 15,16 | - | - | 15,48 | - | 15,48 | - | 66,93 | - | 1,02 | | | 3,84 |
| 02.04.16 | 24,00 | - | 130,61 | 112,44 | 18,17 | 66,49 | 42,79 | 23,70 | 7,80 | 4,82 | 2,81 | 16,14 | - | - | 16,47 | - | 16,47 | - | 66,17 | - | 1,07 | | | 3,88 |
| 03.04.16 | 24,00 | - | 130,43 | 112,03 | 18,40 | 65,39 | 42,28 | 23,11 | 7,77 | 4,81 | 2,72 | 16,41 | - | - | 16,74 | - | 16,74 | - | 65,26 | - | 1,07 | | | 3,80 |
| 04.04.16 | 24,00 | - | 130,70 | 112,30 | 18,40 | 65,24 | 42,27 | 22,97 | 7,77 | 4,81 | 2,71 | 16,42 | - | - | 16,76 | - | 16,76 | - | 65,25 | - | 1,07 | | | 3,78 |
| 05.04.16 | 24,00 | - | 132,17 | 113,31 | 18,86 | 67,13 | 43,30 | 23,83 | 7,80 | 4,77 | 2,85 | 16,84 | - | - | 17,17 | - | 17,17 | - | 66,99 | - | 1,13 | | | 3,97 |
| 06.04.16 | 24,00 | - | 132,82 | 114,38 | 18,44 | 67,25 | 43,89 | 23,36 | 7,83 | 4,74 | 2,82 | 16,37 | - | - | 16,70 | - | 16,70 | - | 67,08 | - | 1,10 | | | 3,92 |
| 07.04.16 | 24,00 | - | 134,72 | 114,12 | 20,60 | 65,46 | 43,52 | 21,94 | 7,81 | 4,74 | 2,66 | 18,37 | - | - | 18,72 | - | 18,72 | - | 65,10 | - | 1,20 | | | 3,86 |
| 08.04.16 | 24,00 | - | 131,70 | 114,14 | 17,56 | 64,12 | 42,77 | 21,35 | 7,84 | 4,75 | 2,58 | 15,47 | - | - | 15,77 | - | 15,77 | - | 64,03 | - | 0,99 | | | 3,57 |
| 09.04.16 | 24,00 | - | 134,43 | 113,70 | 20,73 | 64,33 | 42,79 | 21,54 | 7,83 | 4,76 | 2,60 | 18,55 | - | - | 18,93 | - | 18,93 | - | 64,17 | - | 1,19 | | | 3,79 |
| 10.04.16 | 24,00 | - | 131,42 | 113,19 | 18,23 | 64,07 | 42,33 | 21,74 | 7,81 | 4,78 | 2,61 | 16,11 | - | - | 16,41 | - | 16,41 | - | 63,82 | - | 1,03 | | | 3,63 |
| 11.04.16 | 24,00 | - | 132,26 | 113,24 | 19,02 | 64,49 | 42,40 | 22,09 | 7,83 | 4,80 | 2,65 | 16,84 | - | - | 17,14 | - | 17,14 | - | 64,36 | - | 1,09 | | | 3,73 |
| 12.04.16 | 24,00 | - | 130,21 | 113,56 | 16,65 | 64,43 | 42,55 | 21,88 | 7,83 | 4,79 | 2,62 | 14,62 | - | - | 14,88 | - | 14,88 | - | 64,18 | - | 0,94 | | | 3,56 |
| 13.04.16 | 24,00 | - | 132,72 | 114,09 | 18,63 | 64,26 | 42,78 | 21,48 | 7,83 | 4,75 | 2,59 | 16,57 | - | - | 16,89 | - | 16,89 | - | 64,18 | - | 1,07 | | | 3,65 |
| 14.04.16 | 24,00 | - | 131,03 | 112,77 | 18,26 | 64,21 | 42,24 | 21,97 | 7,78 | 4,79 | 2,62 | 16,09 | - | - | 16,38 | - | 16,38 | - | 63,86 | - | 1,03 | | | 3,65 |
| 15.04.16 | 24,00 | - | 131,85 | 112,10 | 19,75 | 63,67 | 41,69 | 21,98 | 7,78 | 4,82 | 2,61 | 17,55 | - | - | 17,86 | - | 17,86 | - | 63,57 | - | 1,12 | | | 3,72 |
| 16.04.16 | 24,00 | - | 133,50 | 112,96 | 20,54 | 64,23 | 42,20 | 22,03 | 7,80 | 4,79 | 2,64 | 18,24 | - | - | 18,59 | - | 18,59 | - | 64,15 | - | 1,17 | | | 3,81 |
| 17.04.16 | 24,00 | - | 132,87 | 113,37 | 19,50 | 64,04 | 42,56 | 21,48 | 7,74 | 4,71 | 2,58 | 17,31 | - | - | 17,63 | - | 17,63 | - | 63,91 | - | 1,11 | | | 3,69 |
| 18.04.16 | 24,00 | - | 131,23 | 113,98 | 17,25 | 64,04 | 42,58 | 21,46 | 7,79 | 4,75 | 2,59 | 15,19 | - | - | 15,47 | - | 15,47 | - | 63,91 | - | 0,97 | | | 3,56 |
| 19.04.16 | 24,00 | - | 132,30 | 113,11 | 19,19 | 64,09 | 42,43 | 21,66 | 7,78 | 4,76 | 2,60 | 16,99 | - | - | 17,32 | - | 17,32 | - | 63,90 | - | 1,09 | | | 3,69 |
| 20.04.16 | 24,00 | - | 129,82 | 111,14 | 18,68 | 64,17 | 42,09 | 22,08 | 7,70 | 4,79 | 2,60 | 16,52 | - | - | 16,81 | - | 16,81 | - | 63,94 | - | 1,06 | | | 3,66 |
| 21.04.16 | 24,00 | - | 129,27 | 111,50 | 17,77 | 64,04 | 41,90 | 22,14 | 7,72 | 4,78 | 2,60 | 15,81 | - | - | 16,09 | - | 16,09 | - | 63,93 | - | 1,01 | | | 3,61 |
| 22.04.16 | 24,00 | - | 129,79 | 111,23 | 18,56 | 64,84 | 42,18 | 22,66 | 7,71 | 4,79 | 2,65 | 16,64 | - | - | 16,96 | - | 16,96 | - | 64,70 | - | 1,08 | | | 3,73 |
| 23.04.16 | 24,00 | - | 129,18 | 111,31 | 17,87 | 64,57 | 42,11 | 22,46 | 7,70 | 4,79 | 2,63 | 15,96 | - | - | 16,27 | - | 16,27 | - | 64,28 | - | 1,03 | | | 3,66 |
| Среднее | 24,00 | - | 131,23 | 112,77 | 18,47 | 66,64 | 43,29 | 23,35 | 7,78 | 4,78 | 2,78 | 16,37 | - | - | 16,70 | - | 16,70 | - | 66,44 | - | 1,09 | - | - | 3,87 |
| Итого | 744,00 | | 4068,26 | 3495,75 | 572,51 | | | | | | 86,11 | 507,57 | 0,00 | 0,00 | 517,76 | 0,00 | 517,76 | 0,00 | | | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 119,82 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.03.16 05:00 | 56867,37 | 48829,76 | 7548,36 | - | 7718,69 | - | 1659,11 | - | - |
| | 24.04.16 05:00 | 60936,09 | 52325,82 | 8056,01 | - | 8236,52 | - | 1778,76 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **517,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и дист. эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«_____» 25 АПР 2016 г.