Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10256 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401590-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401590 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	104,82	89,83	14,99	76,03	48,31	27,72	7,35	2,98	2,74	11,80	0,00	11,80	12,11	0,00	12,11	-	75,57	0,00	0,90			3,64
25.03.16	24,00	-	106,35	91,51	14,83	75,96	48,52	27,44	7,33	2,96	2,77	11,57	0,00	11,57	11,87	0,00	11,87	-	75,57	0,00	0,88			3,65
26.03.16	24,00	-	105,60	91,77	13,82	74,84	48,07	26,77	7,34	2,95	2,71	10,58	0,00	10,58	10,85	0,00	10,85	-	74,45	0,00	0,79			3,50
27.03.16	24,00	-	106,82	92,04	14,78	73,90	48,02	25,88	7,36	2,93	2,63	11,56	0,00	11,56	11,85	0,00	11,85	-	73,49	0,00	0,85			3,48
28.03.16	24,00	-	106,41	91,35	15,06	71,61	47,16	24,45	7,32	2,93	2,47	11,91	0,00	11,91	12,19	0,00	12,19	-	71,22	0,00	0,85			3,32
29.03.16	24,00	-	106,90	91,38	15,53	68,40	45,96	22,44	7,32	2,95	2,28	12,36	0,00	12,36	12,62	0,00	12,62	-	68,07	0,00	0,84			3,12
30.03.16	24,00	-	39,05	34,54	4,51	46,55	42,77	3,78	4,36	2,78	0,48	11,92	0,00	11,92	12,05	0,00	12,05	-	50,15	0,00	0,57			1,05
31.03.16	24,00	-	49,06	37,25	11,81	50,45	38,74	11,71	4,22	2,85	0,93	14,72	0,00	14,72	14,96	0,00	14,96	-	53,52	0,00	0,86			1,78
01.04.16	24,00	-	47,90	40,02	7,88	47,45	33,32	14,13	4,69	2,40	1,04	6,90	0,00	6,90	7,02	0,00	7,02	-	46,25	0,00	0,43			1,47
02.04.16	24,00	-	89,86	73,71	16,15	65,81	43,39	22,42	6,60	3,10	1,88	12,85	0,00	12,85	13,10	0,00	13,10	-	65,48	0,00	0,85			2,72
03.04.16	24,00	-	92,02	77,06	14,97	65,73	42,77	22,96	6,96	3,07	1,95	12,34	0,00	12,34	12,58	0,00	12,58	-	65,38	0,00	0,81			2,75
04.04.16	24,00	-	96,90	80,48	16,42	64,89	43,11	21,78	7,36	3,03	1,94	13,73	0,00	13,73	13,99	0,00	13,99	-	64,52	0,00	0,89			2,83
05.04.16	24,00	-	96,27	79,84	16,43	64,36	42,47	21,89	7,26	3,02	1,94	13,57	0,00	13,57	13,83	0,00	13,83	-	64,04	0,00	0,88			2,82
06.04.16	24,00	-	94,23	79,16	15,07	66,70	43,31	23,39	7,21	3,01	2,03	12,50	0,00	12,50	12,75	0,00	12,75	-	66,30	0,00	0,83			2,87
07.04.16	24,00	-	92,31	78,35	13,96	67,37	44,08	23,29	7,19	3,01	2,01	11,36	0,00	11,36	11,59	0,00	11,59	-	66,99	0,00	0,76			2,77
08.04.16	24,00	-	92,55	78,10	14,45	65,87	43,78	22,09	7,16	3,01	1,89	12,00	0,00	12,00	12,23	0,00	12,23	-	65,50	0,00	0,79			2,68
09.04.16	24,00	-	92,18	78,16	14,02	64,19	42,94	21,25	7,15	3,03	1,83	11,58	0,00	11,58	11,80	0,00	11,80	-	63,86	0,00	0,74			2,57
10.04.16	24,00	-	95,23	78,93	16,29	64,66	43,13	21,53	7,19	3,04	1,87	13,74	0,00	13,74	14,01	0,00	14,01	-	64,28	0,00	0,89			2,76
11.04.16	24,00	-	93,70	79,12	14,59	64,36	42,83	21,53	7,22	3,03	1,87	12,13	0,00	12,13	12,36	0,00	12,36	-	64,00	0,00	0,78			2,65
12.04.16	24,00	-	98,19	80,85	17,34	64,72	43,04	21,68	7,28	3,05	1,93	14,73	0,00	14,73	15,02	0,00	15,02	-	64,35	0,00	0,95			2,88
13.04.16	24,00	-	94,53	80,03	14,50	64,82	43,07	21,75	7,31	3,03	1,92	11,81	0,00	11,81	12,04	0,00	12,04	-	64,43	0,00	0,76			2,69
14.04.16	24,00	-	96,24	82,31	13,93	64,50	43,15	21,35	7,35	2,98	1,94	11,26	0,00	11,26	11,48	0,00	11,48	-	64,14	0,00	0,73			2,66
15.04.16	24,00	-	94,19	80,50	13,69	64,46	42,82	21,64	7,32	3,00	1,93	10,97	0,00	10,97	11,17	0,00	11,17	-	64,11	0,00	0,70			2,63
16.04.16	24,00	-	95,26	80,44	14,83	63,79	42,09	21,70	7,35	3,02	1,93	12,00	0,00	12,00	12,23	0,00	12,23	-	63,46	0,00	0,77			2,70
17.04.16	24,00	-	95,68	80,14	15,55	64,54	42,60	21,94	7,35	3,01	1,95	12,66	0,00	12,66	12,91	0,00	12,91	-	64,23	0,00	0,82			2,77
18.04.16	24,00	-	96,00	80,75	15,25	64,47	42,97	21,50	7,28	2,95	1,93	12,44	0,00	12,44	12,68	0,00	12,68	-	64,14	0,00	0,80			2,73
19.04.16	24,00	-	95,32	81,65	13,67	64,04	42,87	21,17	7,34	2,98	1,90	11,12	0,00	11,12	11,33	0,00	11,33	-	63,75	0,00	0,71			2,61
20.04.16	24,00	-	96,49	80,99	15,50	64,23	42,81	21,42	7,33	2,98	1,92	12,76	0,00	12,76	13,00	0,00	13,00	-	63,90	0,00	0,82			2,74
21.04.16	24,00	-	95,26	81,28	13,98	63,96	42,59	21,37	7,35	2,99	1,92	11,19	0,00	11,19	11,40	0,00	11,40	-	63,64	0,00	0,72			2,64
22.04.16	24,00	-	95,11	80,84	14,27	64,04	42,48	21,56	7,36	2,98	1,94	11,35	0,00	11,35	11,57	0,00	11,57	-	63,69	0,00	0,73			2,66
23.04.16	24,00	-	96,25	81,77	14,48	64,87	42,84	22,03	7,36	2,99	1,98	11,82	0,00	11,82	12,04	0,00	12,04	-	64,59	0,00	0,77			2,75
Среднее	24,00	-	92,15	77,88	14,27	64,89	43,42	21,47	6,99	2,97	1,95	12,04	-	12,04	12,28	-	12,28	-	64,74	-	0,79	-	-	2,74
Итого	744,00		2856,67	2414,16	442,52						60,42	373,22	0,00	373,22	380,64	0,00	380,64	0,00			24,45	0,00	0,00	84,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-		-	-
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-		-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **380,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «____» _____ г.