Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 70 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36186 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2016 по 30.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.04.16	24,00		222,25	212,74	9,51	47,02	42,02	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
02.04.16	24,00		222,78	214,17	8,61	51,75	45,69	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
03.04.16	24,00		222,28	214,07	8,20	53,16	46,86	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
04.04.16	24,00		223,46	215,00	8,46	52,09	46,16	5,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
05.04.16	24,00		218,94	210,32	8,62	51,56	45,76	5,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
06.04.16	24,00		220,73	211,58	9,15	49,67	44,40	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
07.04.16	24,00		220,43	211,80	8,63	44,31	40,24	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
08.04.16	24,00		223,51	217,32	6,19	42,28	38,54	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,08
09.04.16	24,00		221,99	215,52	6,47	41,86	38,05	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
10.04.16	24,00		224,75	217,66	7,09	44,26	40,10	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,23
11.04.16	24,00		222,74	215,04	7,70	46,37	41,48	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
12.04.16	24,00		222,97	214,42	8,55	47,99	42,81	5,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
13.04.16	24,00		221,39	212,30	9,10	48,59	43,42	5,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
14.04.16	24,00		223,54	214,15	9,39	42,30	38,47	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
15.04.16	24,00		220,38	211,35	9,03	48,20	42,71	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
16.04.16	24,00		221,31	211,39	9,92	53,63	47,19	6,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
17.04.16	24,00		222,36	212,03	10,33	48,09	43,07	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
18.04.16	24,00		224,01	213,70	10,31	44,09	39,98	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
19.04.16	24,00		221,49	211,53	9,95	42,76	38,70	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
20.04.16	24,00		222,22	212,25	9,97	46,23	41,43	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
21.04.16	24,00		221,06	210,81	10,26	46,15	41,39	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
22.04.16	24,00		222,06	211,64	10,42	48,41	43,18	5,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
23.04.16	24,00		228,40	217,48	10,92	49,31	43,99	5,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
24.04.16	24,00		231,87	220,70	11,17	49,07	43,96	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
25.04.16	24,00		231,31	220,14	11,16	45,39	41,05	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
26.04.16	24,00		231,15	220,10	11,05	43,10	39,15	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
27.04.16	24,00		230,48	219,43	11,05	41,37	37,93	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
28.04.16	24,00		231,42	220,46	10,96	40,39	37,07	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
29.04.16	24,00		230,42	219,66	10,76	41,68	38,14	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,23
30.04.16	24,00		231,13	220,40	10,73	41,55	38,02	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,23
Среднее	24,00	-	224,43	214,97	9,46	46,42	41,70	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
Итого	720,00		6732,84	6449,17	283,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	43,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95

Период расчета по среднему: суток

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 43,74 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

Отчет принял _____ Нагибин В. В. /