Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8285.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207210 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	101,44	101,44	0,00	78,89	41,88	37,01	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
25.03.16	24,00	-	101,93	101,93	0,00	77,11	41,81	35,30	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
26.03.16	24,00	-	102,46	102,46	0,00	75,06	41,66	33,40	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
27.03.16	24,00	-	103,17	103,17	0,00	72,97	41,70	31,27	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
28.03.16	24,00	-	103,76	103,76	0,00	69,63	41,10	28,53	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
29.03.16	24,00	-	102,54	102,54	0,00	67,44	40,51	26,93	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
30.03.16	24,00	-	103,29	103,29	0,00	66,24	40,14	26,10	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
31.03.16	24,00	-	103,27	103,27	0,00	66,30	39,88	26,42	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
01.04.16	24,00	-	101,18	101,18	0,00	66,29	39,00	27,29	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
02.04.16	24,00	-	99,82	99,82	0,00	65,85	38,37	27,48	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
03.04.16	24,00	-	100,52	100,52	0,00	66,14	38,65	27,49	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
04.04.16	24,00	-	100,70	100,70	0,00	65,84	38,68	27,16	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
05.04.16	24,00	-	102,82	102,82	0,00	66,62	39,21	27,41	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
06.04.16	24,00	-	103,84	103,84	0,00	65,82	39,70	26,12	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
07.04.16	24,00	-	105,08	105,08	0,00	65,13	39,98	25,15	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
08.04.16	24,00	-	103,85	103,85	0,00	63,19	39,02	24,17	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
09.04.16	24,00	-	104,00	104,00	0,00	63,31	39,05	24,26	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
10.04.16	24,00	-	102,18	102,18	0,00	63,33	38,64	24,69	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
11.04.16	24,00	-	102,09	102,09	0,00	63,51	38,49	25,02	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
12.04.16	24,00	-	97,74	97,74	0,00	63,50	38,06	25,44	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
13.04.16	24,00	-	96,63	96,63	0,00	63,66	38,23	25,43	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
14.04.16	24,00	-	94,81	94,81	0,00	63,20	37,26	25,94	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
15.04.16	24,00	-	94,23	94,23	0,00	63,15	36,71	26,44	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
16.04.16	24,00	-	95,83	95,83	0,00	63,48	37,36	26,12	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
17.04.16	24,00	-	96,72	96,72	0,00	63,52	38,07	25,45	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
18.04.16	24,00	-	96,48	96,48	0,00	63,59	38,08	25,51	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
19.04.16	24,00	-	96,41	96,41	0,00	63,34	37,78	25,56	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
20.04.16	24,00	-	95,02	95,02	0,00	62,97	37,40	25,57	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
21.04.16	24,00	-	94,64	94,64	0,00	63,21	37,16	26,05	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
22.04.16	24,00	-	94,21	94,21	0,00	62,29	36,70	25,59	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
23.04.16	24,00	-	94,99	94,99	0,00	63,38	36,98	26,40	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
Среднее	24,00	-	99,86	99,86	-	66,06	38,94	27,12	7,00	5,00	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
Итого	744,00		3095,65	3095,65	0,00						84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	84,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	7639,56	7631,70	0,00	-	0,00	-	309,03	-	
	24.04.16 05:00	10734,18	10726,32	0,00	-	0,00	-	392,86	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта