Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8466.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	298,79	298,79	0,00	61,76	50,60	11,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
25.03.16	24,00	-	300,49	300,49	0,00	60,11	49,59	10,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
26.03.16	24,00	-	302,55	302,55	0,00	58,90	48,94	9,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
27.03.16	24,00	-	303,81	303,81	0,00	55,42	46,72	8,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
28.03.16	24,00	-	293,69	293,69	0,00	53,46	45,17	8,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
29.03.16	24,00	-	282,87	282,87	0,00	52,72	44,47	8,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
30.03.16	24,00	-	272,26	272,26	0,00	52,40	43,95	8,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
31.03.16	24,00	-	271,17	271,17	0,00	52,07	43,66	8,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
01.04.16	24,00	-	265,43	265,43	0,00	51,25	42,72	8,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
02.04.16	24,00	-	259,94	259,94	0,00	51,63	42,67	8,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
03.04.16	24,00	-	259,06	259,06	0,00	51,89	42,82	9,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
04.04.16	24,00	-	259,90	259,90	0,00	52,08	43,03	9,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
05.04.16	24,00	-	261,14	261,14	0,00	53,02	43,78	9,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
06.04.16	24,00	-	265,42	265,42	0,00	53,50	44,40	9,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
07.04.16	24,00	-	269,90	269,90	0,00	52,10	43,89	8,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
08.04.16	24,00	-	249,89	249,89	0,00	49,02	41,19	7,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
09.04.16	24,00	-	250,69	250,69	0,00	49,03	41,16	7,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
10.04.16	24,00	-	253,39	253,39	0,00	48,08	40,35	7,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
11.04.16	24,00	-	247,12	247,12	0,00	48,34	40,27	8,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
12.04.16	24,00	-	245,25	245,25	0,00	47,83	39,98	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
13.04.16	24,00	-	246,69	246,69	0,00	47,33	39,78	7,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
14.04.16	24,00	-	244,09	244,09	0,00	47,77	39,92	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
15.04.16	24,00	-	245,64	245,64	0,00	47,92	39,88	8,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
16.04.16	24,00	-	249,08	249,08	0,00	48,65	40,50	8,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
17.04.16	24,00	-	248,43	248,43	0,00	48,50	40,58	7,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
18.04.16	24,00	-	247,85	247,85	0,00	47,87	40,20	7,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
19.04.16	24,00	-	245,59	245,59	0,00	47,73	39,96	7,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
20.04.16	24,00	-	245,08	245,08	0,00	47,73	39,84	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
21.04.16	24,00	-	242,88	242,88	0,00	47,99	39,88	8,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
22.04.16	24,00	-	242,66	242,66	0,00	48,10	39,88	8,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
23.04.16	24,00	-	243,79	243,79	0,00	48,55	40,22	8,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
Среднее	24,00	-	261,76	261,76	-	51,06	42,58	8,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
Итого	744,00		8114,54	8114,54	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	44282,17	44284,81	-	-	-	-	498,86	-	
	24.04.16 03:00	52392,28	52394,92	-	-	-	-	568,07	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «___»

печать энергосбыта