Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9027.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	270,17	270,17	0,00	61,92	50,71	11,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
25.03.16	24,00	-	269,99	269,99	0,00	60,25	49,71	10,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
26.03.16	24,00	-	270,89	270,89	0,00	59,04	49,04	10,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
27.03.16	24,00	-	270,27	270,27	0,00	55,54	46,78	8,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
28.03.16	24,00	-	261,83	261,83	0,00	53,59	45,36	8,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
29.03.16	24,00	-	257,18	257,18	0,00	52,83	44,82	8,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
30.03.16	24,00	-	255,71	255,71	0,00	52,51	44,55	7,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
31.03.16	24,00	-	254,89	254,89	0,00	52,19	44,19	8,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
01.04.16	24,00	-	251,90	251,90	0,00	51,36	43,27	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
02.04.16	24,00	-	251,81	251,81	0,00	51,75	43,35	8,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
03.04.16	24,00	-	252,01	252,01	0,00	52,00	43,59	8,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
04.04.16	24,00	-	251,78	251,78	0,00	52,20	43,81	8,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
05.04.16	24,00	-	250,84	250,84	0,00	53,14	44,49	8,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
06.04.16	24,00	-	256,91	256,91	0,00	53,65	45,29	8,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
07.04.16	24,00	-	268,94	268,94	0,00	52,25	44,85	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
08.04.16	24,00	-	231,22	231,22	0,00	49,13	41,63	7,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
09.04.16	24,00	-	243,86	243,86	0,00	49,14	41,86	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
10.04.16	24,00	-	250,43	250,43	0,00	48,19	41,05	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
11.04.16	24,00	-	249,51	249,51	0,00	48,46	41,10	7,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
12.04.16	24,00	-	249,11	249,11	0,00	47,94	40,81	7,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
13.04.16	24,00	-	262,31	262,31	0,00	47,45	40,86	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
14.04.16	24,00	-	259,05	259,05	0,00	47,89	40,97	6,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
15.04.16	24,00	-	257,53	257,53	0,00	48,04	40,91	7,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
16.04.16	24,00	-	255,64	255,64	0,00	48,76	41,49	7,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
17.04.16	24,00	-	252,46	252,46	0,00	48,61	41,56	7,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
18.04.16	24,00	-	250,58	250,58	0,00	47,98	41,12	6,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
19.04.16	24,00	-	250,19	250,19	0,00	47,85	40,86	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
20.04.16	24,00	-	248,53	248,53	0,00	47,85	40,74	7,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
21.04.16	24,00	-	249,55	249,55	0,00	48,10	40,86	7,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
22.04.16	24,00	-	247,25	247,25	0,00	48,21	40,79	7,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
23.04.16	24,00		248,44	248,44	0,00	48,05	40,80	7,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81
Среднее	24,00	-	254,86	254,86	-	51,16	43,27	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
Итого	744,00		7900,78	7900,78	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	98658,30	98656,66	-	-	-	-	964,10	-	-
	23.04.16 05:00	106317,89	106316,25	-	-	-	-	1024,94	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.