Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00	-	410,20	410,20	0,00	61,80	53,49	8,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
25.03.16	24,00	-	410,61	410,61	0,00	60,21	52,36	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
26.03.16	24,00	-	412,34	412,34	0,00	59,01	51,54	7,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
27.03.16	24,00	-	412,68	412,68	0,00	55,52	48,97	6,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
28.03.16	24,00	-	405,72	405,72	0,00	53,48	47,36	6,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
29.03.16	24,00	-	403,41	403,41	0,00	52,76	46,83	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
30.03.16	24,00	-	402,96	402,96	0,00	52,40	46,54	5,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
31.03.16	24,00	-	402,11	402,11	0,00	52,12	46,26	5,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
01.04.16	24,00	-	400,75	400,75	0,00	51,24	45,36	5,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
02.04.16	24,00	-	401,59	401,59	0,00	51,62	45,55	6,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
03.04.16	24,00	-	402,72	402,72	0,00	51,88	45,75	6,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
04.04.16	24,00	-	404,21	404,21	0,00	52,06	45,92	6,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
05.04.16	24,00	-	405,55	405,55	0,00	53,01	46,79	6,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
06.04.16	24,00	-	410,06	410,06	0,00	53,46	47,34	6,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
07.04.16	24,00	-	413,02	413,02	0,00	52,24	46,63	5,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
08.04.16	24,00	-	412,73	412,73	0,00	49,03	44,03	5,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
09.04.16	24,00	-	410,11	410,11	0,00	49,06	43,95	5,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
10.04.16	24,00	-	407,59	407,59	0,00	48,10	42,98	5,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
11.04.16	24,00	-	409,00	409,00	0,00	48,31	43,12	5,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
12.04.16	24,00	-	410,59	410,59	0,00	47,90	42,88	5,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
13.04.16	24,00	-	410,27	410,27	0,00	47,31	42,48	4,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
14.04.16	24,00	-	407,26	407,26	0,00	47,78	42,73	5,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
15.04.16	24,00	-	407,58	407,58	0,00	47,90	42,67	5,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
16.04.16	24,00	-	408,04	408,04	0,00	48,64	43,37	5,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
17.04.16	24,00	-	408,62	408,62	0,00	48,49	43,44	5,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
18.04.16	24,00	-	408,62	408,62	0,00	47,91	43,00	4,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
19.04.16	24,00	-	407,86	407,86	0,00	47,73	42,76	4,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
20.04.16	24,00	-	407,64	407,64	0,00	47,71	42,70	5,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
21.04.16	24,00	-	407,93	407,93	0,00	48,00	42,84	5,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
22.04.16	24,00	-	407,57	407,57	0,00	48,08	42,85	5,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
23.04.16	24,00	-	407,86	407,86	0,00	48,54	43,23	5,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
Среднее	24,00	-	407,65	407,65	-	51,07	45,35	5,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
Итого	744,00		12637,20	12637,20	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	199468,70	199518,79	-	-	-	-	1700,97	-	-
	24.04.16 03:00	212122,47	212172,56	-	-	-	-	1773,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016

печать энергосбыта

«_____» _____ г.