Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8985.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО | Строит.Адрес: Ольминского 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	109,18	109,18	0,00	80,59	50,53	30,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
25.03.16	24,00	-	109,72	109,72	0,00	78,66	49,94	28,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
26.03.16	24,00	-	110,20	110,20	0,00	76,54	49,40	27,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
27.03.16	24,00	-	110,68	110,68	0,00	74,37	49,15	25,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
28.03.16	24,00	-	111,03	111,03	0,00	70,89	47,90	22,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
29.03.16	24,00	-	109,99	109,99	0,00	68,63	46,80	21,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
30.03.16	24,00	-	110,95	110,95	0,00	67,47	46,38	21,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
31.03.16	24,00	-	110,64	110,64	0,00	67,54	46,31	21,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
01.04.16	24,00	-	108,71	108,71	0,00	67,56	45,62	21,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
02.04.16	24,00	-	107,75	107,75	0,00	67,12	44,86	22,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
03.04.16	24,00	-	108,35	108,35	0,00	67,44	45,14	22,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
04.04.16	24,00	-	108,36	108,36	0,00	67,10	44,97	22,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
05.04.16	24,00	-	110,51	110,51	0,00	67,86	45,71	22,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
06.04.16	24,00	-	111,30	111,30	0,00	67,05	45,82	21,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
07.04.16	24,00	-	112,29	112,29	0,00	66,24	45,86	20,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
08.04.16	24,00	-	111,39	111,39	0,00	64,30	44,83	19,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
09.04.16	24,00	-	111,67	111,67	0,00	64,44	44,96	19,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
10.04.16	24,00	-	110,05	110,05	0,00	64,48	44,41	20,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
11.04.16	24,00	-	109,91	109,91	0,00	64,68	44,47	20,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
12.04.16	24,00	-	105,08	105,08	0,00	64,70	44,11	20,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
13.04.16	24,00	-	103,71	103,71	0,00	64,88	44,28	20,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
14.04.16	24,00	-	102,42	102,42	0,00	64,41	43,41	21,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
15.04.16	24,00	-	101,89	101,89	0,00	64,40	42,87	21,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
16.04.16	24,00	-	102,98	102,98	0,00	64,72	43,48	21,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
17.04.16	24,00	-	103,89	103,89	0,00	64,69	43,91	20,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
18.04.16	24,00	-	103,54	103,54	0,00	64,82	44,08	20,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
19.04.16	24,00	-	102,45	102,45	0,00	64,55	43,75	20,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
20.04.16	24,00	-	102,65	102,65	0,00	64,20	43,36	20,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
21.04.16	24,00	-	102,30	102,30	0,00	64,42	43,24	21,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
22.04.16	24,00	-	102,07	102,07	0,00	63,51	42,54	20,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
23.04.16	24,00	-	102,71	102,71	0,00	64,62	43,08	21,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
Среднее	24,00	-	107,37	107,37	-	67,32	45,33	21,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	744,00		3328,37	3328,37	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	7910,55	7912,51	-	-	-	-	258,43	-	-
	24.04.16 03:00	11242,94	11244,90	-	-	-	-	331,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____