Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	92,15	79,13	13,02	79,31	46,24	33,07	7,00	5,00	2,65	15,95	-	-	16,21	-	16,21	-	62,89	-	1,00			3,65
25.03.16	24,00	-	94,16	80,74	13,42	77,43	45,81	31,62	7,00	5,00	2,53	16,30	-	-	16,60	-	16,60	-	65,02	-	1,06			3,59
26.03.16	24,00	-	94,54	80,96	13,58	75,37	45,43	29,94	7,00	5,00	2,40	16,62	-	-	16,92	-	16,92	-	63,58	-	1,06			3,45
27.03.16	24,00	-	96,19	78,82	17,37	73,30	45,16	28,14	7,00	5,00	2,21	20,74	-	-	21,11	-	21,11	-	61,97	-	1,29			3,49
28.03.16	24,00	-	94,96	83,09	11,87	69,89	44,09	25,80	7,00	5,00	2,02	15,17	-	-	15,42	-	15,42	-	62,86	-	0,95			2,98
29.03.16	24,00	-	94,49	82,03	12,46	67,70	43,24	24,46	7,00	5,00	1,89	15,74	-	-	16,01	-	16,01	-	60,76	-	0,96			2,85
30.03.16	24,00	-	95,90	80,94	14,96	66,55	42,89	23,66	7,00	5,00	1,87	17,75	-	-	18,02	-	18,02	-	58,60	-	1,04			2,91
31.03.16	24,00	-	95,34	82,41	12,93	66,60	42,73	23,87	7,00	5,00	1,91	15,49	-	-	15,74	-	15,74	-	59,03	-	0,91			2,83
01.04.16	24,00	-	94,46	78,62	15,84	66,58	42,10	24,48	7,00	5,00	1,92	18,75	-	-	19,02	-	19,02	-	56,29	-	1,06			2,98
02.04.16	24,00	-	94,49	77,85	16,64	66,15	41,37	24,78	7,00	5,00	1,95	19,27	-	-	19,51	-	19,51	-	55,98	-	1,08			3,03
03.04.16	24,00	-	94,50	77,00	17,50	66,48	41,52	24,96	7,00	5,00	2,00	19,97	-	-	20,27	-	20,27	-	54,43	-	1,09			3,09
04.04.16	24,00	-	93,83	78,34	15,49	66,14	41,68	24,46	7,00	5,00	1,94	18,26	-	-	18,52	-	18,52	-	54,71	-	1,00			2,94
05.04.16	24,00	-	94,38	80,50	13,88	66,87	42,23	24,64	7,00	5,00	2,03	15,90	-	-	16,12	-	16,12	-	55,29	-	0,88			2,91
06.04.16	24,00	-	94,61	79,02	15,59	66,08	42,26	23,82	7,00	5,00	1,96	17,62	-	-	17,85	-	17,85	-	54,05	-	0,95			2,92
07.04.16	24,00	-	94,76	80,85	13,91	65,31	42,59	22,72	7,00	5,00	1,85	16,11	-	-	16,34	-	16,34	-	55,11	-	0,89			2,75
08.04.16	24,00	-	95,29	81,16	14,13	63,43	41,88	21,55	7,00	5,00	1,76	16,22	-	-	16,45	-	16,45	-	54,50	-	0,88			2,65
09.04.16	24,00	-	95,53	79,76	15,77	63,57	41,87	21,70	7,00	5,00	1,76	18,10	-	-	18,34	-	18,34	-	53,81	-	0,97			2,74
10.04.16	24,00	-	96,17	76,14	20,03	63,59	41,27	22,32	7,00	5,00	1,80	22,57	-	-	22,85	-	22,85	-	52,17	-	1,18			2,98
11.04.16	24,00	-	95,26	79,94	15,32	63,75	40,96	22,79	7,00	5,00	1,85	17,55	-	-	17,79	-	17,79	-	54,29	-	0,95			2,80
12.04.16	24,00	-	85,34	71,11	14,23	63,74	40,59	23,15	7,00	5,00	1,83	16,23	-	-	16,40	-	16,40	-	44,83	-	0,73			2,55
13.04.16	24,00	-	82,30	65,46	16,84	63,87	40,74	23,13	7,00	5,00	1,80	18,85	-	-	19,01	-	19,01	-	41,88	-	0,79			2,59
14.04.16	24,00	-	82,29	63,05	19,24	63,39	40,35	23,04	7,00	5,00	1,80	21,03	-	-	21,20	-	21,20	-	41,23	-	0,87			2,67
15.04.16	24,00	-	81,91	65,99	15,92	63,38	39,79	23,59	7,00	5,00	1,86	17,51	-	-	17,65	-	17,65	-	40,29	-	0,71			2,56
16.04.16	24,00	-	81,88	61,17	20,71	63,69	40,07	23,62	7,00	5,00	1,83	22,75	-	-	22,93	-	22,93	-	40,79	-	0,93			2,77
17.04.16	24,00	-	82,01	58,81	23,20	63,77	40,59	23,18	7,00	5,00	1,80	25,33	-	-	25,52	-	25,52	-	41,29	-	1,05			2,84
18.04.16	24,00	-	88,42	71,77	16,65	63,84	40,72	23,12	7,00	5,00	1,79	18,53	-	-	18,74	-	18,74	-	50,61	-	0,94			2,72
19.04.16	24,00	-	96,61	82,10	14,51	63,67	40,50	23,17	7,00	5,00	1,78	16,41	-	-	16,72	-	16,72	-	63,78	-	1,05			2,83
20.04.16	24,00	-	95,68	82,15	13,53	63,34	40,14	23,20	7,00	5,00	1,80	15,29	-	-	15,57	-	15,57	-	63,53	-	0,97			2,76
21.04.16	24,00	-	94,58	81,92	12,66	63,46	39,96	23,50	7,00	5,00	1,83	14,31	-	-	14,55	-	14,55	-	63,33	-	0,91			2,73
22.04.16	24,00	-	94,59	81,95	12,64	62,65	39,37	23,28	7,00	5,00	1,81	14,03	-	-	14,27	-	14,27	-	62,94	-	0,89			2,70
23.04.16	24,00	-	96,16	81,93	14,23	63,73	39,79	23,94	7,00	5,00	1,85	15,92	-	-	16,21	-	16,21	-	63,89	-	1,01			2,87
Среднее	24,00	-	92,35	76,93	15,42	66,34	41,87	24,47	7,00	5,00	1,94	17,75	-	-	18,00	-	18,00	-	55,28	-	0,97	-	-	2,91
Итого	744,00		2862,78	2384,71	478,07						60,10	550,27	0,00	0,00	557,86	0,00	557,86	0,00			30,04	0,00	0,00	90,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	16524,50	14859,27	4592,31	-	4680,06	-	576,88	-	-
	24.04.16 03:00	19387,38	17243,62	5142,97	-	5238,31	-	666,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = -1,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **557,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать и реквизиты ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел экспертизы КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «____» ____ г.

печать энергосбыта