Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8988.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 18 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.16 | 24,00 | - | 135,55 | 124,99 | 10,56 | 79,58 | 50,15 | 29,43 | 7,00 | 5,00 | 3,64 | 11,23 | - | - | 11,55 | - | 11,55 | - | 79,01 | - | 0,89 | | | 4,53 |
| 25.03.16 | 24,00 | - | 135,94 | 125,45 | 10,49 | 77,62 | 49,59 | 28,03 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 11,39 | - | - | 11,68 | - | 11,68 | - | 76,78 | - | 0,87 | | | 4,34 |
| 26.03.16 | 24,00 | - | 139,25 | 125,29 | 13,96 | 75,58 | 49,01 | 26,57 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | 14,72 | - | - | 15,08 | - | 15,08 | - | 74,80 | - | 1,10 | | | 4,39 |
| 27.03.16 | 24,00 | - | 138,14 | 125,60 | 12,54 | 73,42 | 48,45 | 24,97 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 13,23 | - | - | 13,54 | - | 13,54 | - | 72,96 | - | 0,97 | | | 4,06 |
| 28.03.16 | 24,00 | - | 135,96 | 125,33 | 10,63 | 70,02 | 47,17 | 22,85 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 11,52 | - | - | 11,77 | - | 11,77 | - | 69,79 | - | 0,81 | | | 3,61 |
| 29.03.16 | 24,00 | - | 136,06 | 124,34 | 11,72 | 67,76 | 46,21 | 21,55 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 12,59 | - | - | 12,83 | - | 12,83 | - | 67,19 | - | 0,85 | | | 3,48 |
| 30.03.16 | 24,00 | - | 138,84 | 125,34 | 13,50 | 66,64 | 45,67 | 20,97 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 13,62 | - | - | 13,89 | - | 13,89 | - | 66,48 | - | 0,91 | | | 3,53 |
| 31.03.16 | 24,00 | - | 137,49 | 125,37 | 12,12 | 66,68 | 45,43 | 21,25 | 7,00 | 5,00 | 2,65 | 12,36 | - | - | 12,63 | - | 12,63 | - | 66,34 | - | 0,82 | | | 3,47 |
| 01.04.16 | 24,00 | - | 135,70 | 124,26 | 11,44 | 66,68 | 44,70 | 21,98 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 11,96 | - | - | 12,19 | - | 12,19 | - | 66,23 | - | 0,80 | | | 3,50 |
| 02.04.16 | 24,00 | - | 137,13 | 123,86 | 13,27 | 66,23 | 44,04 | 22,19 | 7,00 | 5,00 | 2,75 | 13,36 | - | - | 13,61 | - | 13,61 | - | 66,13 | - | 0,89 | | | 3,63 |
| 03.04.16 | 24,00 | - | 139,14 | 124,10 | 15,04 | 66,58 | 44,29 | 22,29 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 15,05 | - | - | 15,35 | - | 15,35 | - | 66,26 | - | 1,00 | | | 3,77 |
| 04.04.16 | 24,00 | - | 137,99 | 124,27 | 13,72 | 66,25 | 44,37 | 21,88 | 7,00 | 5,00 | 2,71 | 13,99 | - | - | 14,28 | - | 14,28 | - | 65,72 | - | 0,92 | | | 3,63 |
| 05.04.16 | 24,00 | - | 138,18 | 125,81 | 12,37 | 66,97 | 45,07 | 21,90 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 12,07 | - | - | 12,33 | - | 12,33 | - | 66,57 | - | 0,80 | | | 3,59 |
| 06.04.16 | 24,00 | - | 137,95 | 126,16 | 11,79 | 66,19 | 45,16 | 21,03 | 7,00 | 5,00 | 2,66 | 11,68 | - | - | 11,92 | - | 11,92 | - | 66,29 | - | 0,78 | | | 3,44 |
| 07.04.16 | 24,00 | - | 140,47 | 126,19 | 14,28 | 65,35 | 45,16 | 20,19 | 7,00 | 5,00 | 2,57 | 14,13 | - | - | 14,39 | - | 14,39 | - | 64,50 | - | 0,91 | | | 3,48 |
| 08.04.16 | 24,00 | - | 139,06 | 126,57 | 12,49 | 63,46 | 44,05 | 19,41 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 12,48 | - | - | 12,68 | - | 12,68 | - | 63,35 | - | 0,79 | | | 3,25 |
| 09.04.16 | 24,00 | - | 139,41 | 126,57 | 12,84 | 63,61 | 44,15 | 19,46 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 12,53 | - | - | 12,77 | - | 12,77 | - | 63,35 | - | 0,79 | | | 3,28 |
| 10.04.16 | 24,00 | - | 140,94 | 124,69 | 16,25 | 63,65 | 43,71 | 19,94 | 7,00 | 5,00 | 2,52 | 15,96 | - | - | 16,26 | - | 16,26 | - | 62,64 | - | 1,00 | | | 3,52 |
| 11.04.16 | 24,00 | - | 138,53 | 125,55 | 12,98 | 63,85 | 43,67 | 20,18 | 7,00 | 5,00 | 2,53 | 13,05 | - | - | 13,32 | - | 13,32 | - | 63,64 | - | 0,83 | | | 3,36 |
| 12.04.16 | 24,00 | - | 132,90 | 120,07 | 12,83 | 63,85 | 43,35 | 20,50 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 12,91 | - | - | 13,16 | - | 13,16 | - | 63,58 | - | 0,82 | | | 3,28 |
| 13.04.16 | 24,00 | - | 129,90 | 117,89 | 12,01 | 64,00 | 43,57 | 20,43 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 12,02 | - | - | 12,25 | - | 12,25 | - | 63,47 | - | 0,76 | | | 3,18 |
| 14.04.16 | 24,00 | - | 129,77 | 116,92 | 12,85 | 63,57 | 42,93 | 20,64 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 12,62 | - | - | 12,85 | - | 12,85 | - | 62,78 | - | 0,79 | | | 3,23 |
| 15.04.16 | 24,00 | - | 131,64 | 117,54 | 14,10 | 63,53 | 42,42 | 21,11 | 7,00 | 5,00 | 2,50 | 13,97 | - | - | 14,23 | - | 14,23 | - | 63,06 | - | 0,88 | | | 3,38 |
| 16.04.16 | 24,00 | - | 129,15 | 118,11 | 11,04 | 63,85 | 42,91 | 20,94 | 7,00 | 5,00 | 2,47 | 11,16 | - | - | 11,36 | - | 11,36 | - | 63,65 | - | 0,71 | | | 3,18 |
| 17.04.16 | 24,00 | - | 132,93 | 117,09 | 15,84 | 63,89 | 43,47 | 20,42 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 15,42 | - | - | 15,68 | - | 15,68 | - | 62,84 | - | 0,97 | | | 3,41 |
| 18.04.16 | 24,00 | - | 130,23 | 117,57 | 12,66 | 63,95 | 43,32 | 20,63 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 12,78 | - | - | 13,02 | - | 13,02 | - | 63,61 | - | 0,81 | | | 3,24 |
| 19.04.16 | 24,00 | - | 130,70 | 117,24 | 13,46 | 63,73 | 42,93 | 20,80 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 13,36 | - | - | 13,63 | - | 13,63 | - | 62,75 | - | 0,84 | | | 3,30 |
| 20.04.16 | 24,00 | - | 131,60 | 117,27 | 14,33 | 63,38 | 42,74 | 20,64 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 13,98 | - | - | 14,23 | - | 14,23 | - | 62,74 | - | 0,88 | | | 3,33 |
| 21.04.16 | 24,00 | - | 130,26 | 117,01 | 13,25 | 63,53 | 42,49 | 21,04 | 7,00 | 5,00 | 2,51 | 12,80 | - | - | 13,03 | - | 13,03 | - | 62,58 | - | 0,80 | | | 3,31 |
| 22.04.16 | 24,00 | - | 130,89 | 116,82 | 14,07 | 62,70 | 42,02 | 20,68 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 13,55 | - | - | 13,77 | - | 13,77 | - | 61,98 | - | 0,84 | | | 3,30 |
| 23.04.16 | 24,00 | - | 130,66 | 117,37 | 13,29 | 63,80 | 42,60 | 21,20 | 7,00 | 5,00 | 2,52 | 12,81 | - | - | 13,04 | - | 13,04 | - | 63,72 | - | 0,82 | | | 3,34 |
| Среднее | 24,00 | - | 135,24 | 122,28 | 12,96 | 66,45 | 44,67 | 21,78 | 7,00 | 5,00 | 2,67 | 13,04 | - | - | 13,30 | - | 13,30 | - | 65,96 | - | 0,86 | - | - | 3,53 |
| Итого | 744,00 | | 4192,36 | 3790,64 | 401,72 | | | | | | 82,68 | 404,30 | 0,00 | 0,00 | 412,32 | 0,00 | 412,32 | 0,00 | | | 26,63 | 0,00 | 0,00 | 109,31 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.03.16 02:00 | 25299,43 | 22315,83 | 2906,92 | - | 2973,28 | - | 807,94 | - | - |
| | 24.04.16 03:00 | 29491,70 | 26106,14 | 3311,42 | - | 3385,80 | - | 917,21 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = -1,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **412,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта