Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,75

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	112,11	97,05	15,06	79,87	47,52	32,35	7,00	5,00	3,43	15,29	-	-	15,54	-	15,54	-	60,19	-	0,92			4,35
25.03.16	24,00	-	111,73	99,08	12,65	78,17	47,10	31,07	7,00	5,00	3,29	13,07	-	-	13,30	-	13,30	-	59,83	-	0,78			4,07
26.03.16	24,00	-	113,33	99,50	13,83	76,05	46,69	29,36	7,00	5,00	3,11	14,19	-	-	14,42	-	14,42	-	61,16	-	0,87			3,98
27.03.16	24,00	-	114,18	99,01	15,17	73,89	46,19	27,70	7,00	5,00	2,92	15,64	-	-	15,87	-	15,87	-	60,22	-	0,94			3,87
28.03.16	24,00	-	115,42	102,08	13,34	70,48	45,39	25,09	7,00	5,00	2,64	13,90	-	-	14,14	-	14,14	-	62,10	-	0,86			3,50
29.03.16	24,00	-	115,34	102,76	12,58	68,26	44,68	23,58	7,00	5,00	2,48	12,86	-	-	13,09	-	13,09	-	62,70	-	0,81			3,29
30.03.16	24,00	-	118,11	103,28	14,83	66,93	44,19	22,74	7,00	5,00	2,50	13,77	-	-	14,02	-	14,02	-	61,64	-	0,85			3,34
31.03.16	24,00	-	117,55	104,52	13,03	67,01	44,14	22,87	7,00	5,00	2,44	13,03	-	-	13,25	-	13,25	-	62,95	-	0,82			3,27
01.04.16	24,00	-	116,31	102,44	13,87	67,03	43,36	23,67	7,00	5,00	2,47	14,27	-	-	14,53	-	14,53	-	61,83	-	0,88			3,35
02.04.16	24,00	-	116,82	102,20	14,62	66,59	42,54	24,05	7,00	5,00	2,55	14,30	-	-	14,53	-	14,53	-	61,57	-	0,88			3,43
03.04.16	24,00	-	117,29	102,89	14,40	66,92	42,71	24,21	7,00	5,00	2,56	14,19	-	-	14,44	-	14,44	-	62,52	-	0,89			3,45
04.04.16	24,00	-	116,44	103,80	12,64	66,58	42,77	23,81	7,00	5,00	2,50	13,08	-	-	13,32	-	13,32	-	62,42	-	0,82			3,32
05.04.16	24,00	-	118,50	104,73	13,77	67,34	43,44	23,90	7,00	5,00	2,62	13,02	-	-	13,23	-	13,23	-	62,58	-	0,82			3,43
06.04.16	24,00	-	119,56	103,56	16,00	66,51	43,48	23,03	7,00	5,00	2,51	15,30	-	-	15,57	-	15,57	-	61,45	-	0,94			3,45
07.04.16	24,00	-	119,16	105,31	13,85	65,87	43,85	22,02	7,00	5,00	2,43	13,17	-	-	13,42	-	13,42	-	61,28	-	0,81			3,24
08.04.16	24,00	-	118,95	106,23	12,72	63,81	42,85	20,96	7,00	5,00	2,26	12,63	-	-	12,85	-	12,85	-	61,28	-	0,78			3,04
09.04.16	24,00	-	120,68	104,37	16,31	63,97	42,72	21,25	7,00	5,00	2,34	15,49	-	-	15,75	-	15,75	-	59,82	-	0,93			3,26
10.04.16	24,00	-	120,87	103,60	17,27	63,98	42,33	21,65	7,00	5,00	2,35	16,72	-	-	16,97	-	16,97	-	59,83	-	1,00			3,35
11.04.16	24,00	-	117,70	105,44	12,26	64,17	42,28	21,89	7,00	5,00	2,35	12,05	-	-	12,28	-	12,28	-	61,46	-	0,74			3,10
12.04.16	24,00	-	108,92	95,69	13,23	64,19	42,02	22,17	7,00	5,00	2,29	13,16	-	-	13,32	-	13,32	-	51,92	-	0,68			2,97
13.04.16	24,00	-	105,16	90,52	14,64	64,34	42,18	22,16	7,00	5,00	2,27	14,05	-	-	14,22	-	14,22	-	48,13	-	0,68			2,95
14.04.16	24,00	-	105,54	87,86	17,68	63,89	41,58	22,31	7,00	5,00	2,32	16,59	-	-	16,77	-	16,77	-	46,47	-	0,77			3,09
15.04.16	24,00	-	105,36	87,67	17,69	63,82	40,96	22,86	7,00	5,00	2,34	16,98	-	-	17,18	-	17,18	-	46,32	-	0,79			3,13
16.04.16	24,00	-	104,66	89,04	15,62	64,15	41,31	22,84	7,00	5,00	2,30	15,52	-	-	15,68	-	15,68	-	47,23	-	0,73			3,04
17.04.16	24,00	-	105,56	86,73	18,83	64,19	41,94	22,25	7,00	5,00	2,30	17,90	-	-	18,08	-	18,08	-	46,94	-	0,84			3,14
18.04.16	24,00	-	104,30	88,20	16,10	64,33	42,03	22,30	7,00	5,00	2,27	15,86	-	-	16,01	-	16,01	-	46,71	-	0,74			3,01
19.04.16	24,00	-	111,50	97,30	14,20	64,05	41,59	22,46	7,00	5,00	2,29	13,80	-	-	14,02	-	14,02	-	58,02	-	0,80			3,10
20.04.16	24,00	-	114,75	101,37	13,38	63,71	41,29	22,42	7,00	5,00	2,29	13,11	-	-	13,37	-	13,37	-	63,82	-	0,84			3,13
21.04.16	24,00	-	114,97	101,33	13,64	63,95	41,16	22,79	7,00	5,00	2,35	13,08	-	-	13,31	-	13,31	-	63,90	-	0,83			3,18
22.04.16	24,00	-	114,05	101,41	12,64	62,99	40,67	22,32	7,00	5,00	2,31	11,79	-	-	12,00	-	12,00	-	63,19	-	0,74			3,06
23.04.16	24,00	-	115,26	101,44	13,82	64,09	41,07	23,02	7,00	5,00	2,37	13,26	-	-	13,49	-	13,49	-	64,12	-	0,85			3,22
Среднее	24,00	-	113,87	99,37	14,51	66,81	43,10	23,71	7,00	5,00	2,50	14,23	-	-	14,45	-	14,45	-	58,50	-	0,83	-	-	3,33
Итого	744,00		3530,08	3080,41	449,67						77,45	441,07	0,00	0,00	447,97	0,00	447,97	0,00			25,64	0,00	0,00	103,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	51461,71	45655,76	7390,88	-	7541,00	-	1628,48	-	-
	24.04.16 04:00	54996,58	48740,92	7831,91	-	7988,93	-	1731,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = -1,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТСК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» 25 АПР 2016