Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8990.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	131,24	119,65	11,59	80,06	53,78	26,28	7,00	5,00	3,39	11,67	-	-	11,86	-	11,86	-	59,23	-	0,69			4,08
25.03.16	24,00	-	132,13	120,18	11,95	78,12	52,97	25,15	7,00	5,00	3,25	12,01	-	-	12,22	-	12,22	-	58,85	-	0,71			3,96
26.03.16	24,00	-	133,18	121,66	11,52	76,05	52,28	23,77	7,00	5,00	3,08	11,68	-	-	11,88	-	11,88	-	59,49	-	0,70			3,77
27.03.16	24,00	-	134,15	120,39	13,76	73,91	51,71	22,20	7,00	5,00	2,87	13,77	-	-	13,98	-	13,98	-	59,45	-	0,82			3,70
28.03.16	24,00	-	134,51	121,98	12,53	70,49	50,26	20,23	7,00	5,00	2,59	12,80	-	-	13,00	-	13,00	-	59,27	-	0,76			3,35
29.03.16	24,00	-	133,75	121,80	11,95	68,25	49,29	18,96	7,00	5,00	2,41	12,29	-	-	12,48	-	12,48	-	58,63	-	0,72			3,13
30.03.16	24,00	-	135,09	123,42	11,67	67,10	48,68	18,42	7,00	5,00	2,38	11,76	-	-	11,95	-	11,95	-	58,25	-	0,68			3,06
31.03.16	24,00	-	135,12	123,62	11,50	67,16	48,52	18,64	7,00	5,00	2,42	11,29	-	-	11,46	-	11,46	-	58,60	-	0,66			3,08
01.04.16	24,00	-	134,05	121,92	12,13	67,16	47,83	19,33	7,00	5,00	2,47	12,14	-	-	12,34	-	12,34	-	57,49	-	0,70			3,18
02.04.16	24,00	-	133,24	120,22	13,02	66,71	47,11	19,60	7,00	5,00	2,51	12,85	-	-	13,04	-	13,04	-	55,85	-	0,72			3,22
03.04.16	24,00	-	134,48	118,88	15,60	67,04	47,23	19,81	7,00	5,00	2,56	15,21	-	-	15,40	-	15,40	-	55,47	-	0,84			3,40
04.04.16	24,00	-	134,05	121,88	12,17	66,72	47,38	19,34	7,00	5,00	2,51	11,77	-	-	11,96	-	11,96	-	56,37	-	0,66			3,17
05.04.16	24,00	-	135,51	123,38	12,13	67,45	48,12	19,33	7,00	5,00	2,56	11,42	-	-	11,60	-	11,60	-	57,00	-	0,65			3,21
06.04.16	24,00	-	136,06	123,22	12,84	66,64	48,14	18,50	7,00	5,00	2,46	11,96	-	-	12,14	-	12,14	-	57,06	-	0,68			3,14
07.04.16	24,00	-	136,72	124,84	11,88	65,86	48,13	17,73	7,00	5,00	2,36	11,18	-	-	11,36	-	11,36	-	57,12	-	0,64			3,00
08.04.16	24,00	-	136,64	125,07	11,57	63,95	47,02	16,93	7,00	5,00	2,23	11,16	-	-	11,34	-	11,34	-	56,60	-	0,63			2,86
09.04.16	24,00	-	136,86	123,97	12,89	64,09	47,05	17,04	7,00	5,00	2,26	12,21	-	-	12,40	-	12,40	-	55,89	-	0,68			2,94
10.04.16	24,00	-	136,40	121,97	14,43	64,11	46,50	17,61	7,00	5,00	2,32	13,84	-	-	14,01	-	14,01	-	55,06	-	0,76			3,08
11.04.16	24,00	-	135,46	123,28	12,18	64,31	46,41	17,90	7,00	5,00	2,33	11,99	-	-	12,16	-	12,16	-	55,60	-	0,67			3,00
12.04.16	24,00	-	127,18	115,11	12,07	64,34	46,18	18,16	7,00	5,00	2,25	12,02	-	-	12,16	-	12,16	-	51,86	-	0,62			2,87
13.04.16	24,00	-	122,52	107,94	14,58	64,47	46,32	18,15	7,00	5,00	2,22	14,30	-	-	14,46	-	14,46	-	47,25	-	0,68			2,90
14.04.16	24,00	-	122,43	107,64	14,79	64,00	45,37	18,63	7,00	5,00	2,29	14,38	-	-	14,51	-	14,51	-	45,94	-	0,66			2,96
15.04.16	24,00	-	122,47	107,37	15,10	64,00	44,86	19,14	7,00	5,00	2,36	14,46	-	-	14,62	-	14,62	-	45,65	-	0,66			3,02
16.04.16	24,00	-	122,30	106,65	15,65	64,30	45,52	18,78	7,00	5,00	2,30	15,38	-	-	15,56	-	15,56	-	46,47	-	0,71			3,01
17.04.16	24,00	-	122,64	107,73	14,91	64,37	46,04	18,33	7,00	5,00	2,27	14,28	-	-	14,43	-	14,43	-	46,83	-	0,67			2,94
18.04.16	24,00	-	122,30	104,23	18,07	64,42	46,14	18,28	7,00	5,00	2,25	17,55	-	-	17,74	-	17,74	-	46,70	-	0,82			3,07
19.04.16	24,00	-	122,41	107,05	15,36	64,18	45,79	18,39	7,00	5,00	2,27	14,88	-	-	15,05	-	15,05	-	46,19	-	0,69			2,96
20.04.16	24,00	-	122,55	106,75	15,80	63,85	45,49	18,36	7,00	5,00	2,27	15,37	-	-	15,51	-	15,51	-	45,85	-	0,71			2,97
21.04.16	24,00	-	122,64	107,65	14,99	64,00	45,47	18,53	7,00	5,00	2,29	14,51	-	-	14,64	-	14,64	-	45,77	-	0,66			2,96
22.04.16	24,00	-	122,94	107,58	15,36	63,14	44,92	18,22	7,00	5,00	2,26	14,72	-	-	14,86	-	14,86	-	45,56	-	0,67			2,93
23.04.16	24,00	-	123,15	103,91	19,24	64,24	45,41	18,83	7,00	5,00	2,35	18,40	-	-	18,61	-	18,61	-	45,90	-	0,84			3,20
Среднее	24,00	-	130,13	116,48	13,65	66,92	47,61	19,31	7,00	5,00	2,46	13,33	-	-	13,51	-	13,51	-	53,27	-	0,70	-	-	3,16
Итого	744,00		4034,17	3610,94	423,23						76,30	413,25	0,00	0,00	418,73	0,00	418,73	0,00			21,79	0,00	0,00	98,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	26652,23	24242,11	2637,98	-	2694,98	-	729,08	-	
	24.04.16 04:00	30685,71	27851,89	3051,61	-	3114,09	-	827,09	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = -1,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **418,73** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта