Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8991.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	127,15	110,56	16,59	79,94	54,44	25,50	7,00	5,00	2,87	16,05	-	-	16,49	-	16,49	-	79,85	-	1,28			4,15
25.03.16	24,00	-	126,67	111,27	15,40	77,96	53,66	24,30	7,00	5,00	2,75	14,96	-	-	15,37	-	15,37	-	77,62	-	1,16			3,91
26.03.16	24,00	-	130,14	111,67	18,47	75,90	52,77	23,13	7,00	5,00	2,62	18,06	-	-	18,54	-	18,54	-	75,85	-	1,37			3,99
27.03.16	24,00	-	132,78	111,59	21,19	73,76	51,88	21,88	7,00	5,00	2,48	20,77	-	-	21,28	-	21,28	-	73,74	-	1,53			4,01
28.03.16	24,00	-	128,40	111,00	17,40	70,33	50,21	20,12	7,00	5,00	2,27	16,95	-	-	17,33	-	17,33	-	70,17	-	1,19			3,46
29.03.16	24,00	-	128,40	110,16	18,24	68,15	48,96	19,19	7,00	5,00	2,14	17,88	-	-	18,27	-	18,27	-	68,44	-	1,23			3,36
30.03.16	24,00	-	130,35	111,22	19,13	66,98	48,32	18,66	7,00	5,00	2,14	18,12	-	-	18,50	-	18,50	-	67,08	-	1,22			3,36
31.03.16	24,00	-	130,06	111,32	18,74	67,04	48,23	18,81	7,00	5,00	2,14	18,03	-	-	18,40	-	18,40	-	67,10	-	1,21			3,35
01.04.16	24,00	-	126,33	110,04	16,29	67,05	47,88	19,17	7,00	5,00	2,14	15,92	-	-	16,23	-	16,23	-	66,97	-	1,07			3,20
02.04.16	24,00	-	129,01	109,46	19,55	66,63	47,34	19,29	7,00	5,00	2,15	18,88	-	-	19,26	-	19,26	-	66,80	-	1,26			3,42
03.04.16	24,00	-	130,44	109,95	20,49	66,97	47,54	19,43	7,00	5,00	2,18	19,77	-	-	20,16	-	20,16	-	67,20	-	1,33			3,51
04.04.16	24,00	-	127,87	109,79	18,08	66,61	47,48	19,13	7,00	5,00	2,15	17,33	-	-	17,67	-	17,67	-	66,58	-	1,15			3,31
05.04.16	24,00	-	129,25	111,24	18,01	67,34	48,09	19,25	7,00	5,00	2,24	16,61	-	-	16,96	-	16,96	-	67,31	-	1,12			3,35
06.04.16	24,00	-	128,49	111,73	16,76	66,53	47,92	18,61	7,00	5,00	2,16	15,49	-	-	15,80	-	15,80	-	66,74	-	1,04			3,20
07.04.16	24,00	-	129,83	112,08	17,75	65,70	47,84	17,86	7,00	5,00	2,08	16,66	-	-	16,96	-	16,96	-	65,47	-	1,09			3,17
08.04.16	24,00	-	129,24	111,79	17,45	63,83	46,68	17,15	7,00	5,00	1,98	16,42	-	-	16,72	-	16,72	-	63,89	-	1,05			3,03
09.04.16	24,00	-	131,24	111,89	19,35	63,97	46,70	17,27	7,00	5,00	2,01	18,14	-	-	18,49	-	18,49	-	64,06	-	1,16			3,17
10.04.16	24,00	-	131,22	111,04	20,18	64,02	46,39	17,63	7,00	5,00	2,03	19,04	-	-	19,39	-	19,39	-	64,28	-	1,22			3,25
11.04.16	24,00	-	128,40	110,84	17,56	64,22	46,41	17,81	7,00	5,00	2,03	16,70	-	-	17,04	-	17,04	-	64,38	-	1,07			3,10
12.04.16	24,00	-	124,43	105,82	18,61	64,22	46,07	18,15	7,00	5,00	1,96	17,95	-	-	18,28	-	18,28	-	64,25	-	1,15			3,12
13.04.16	24,00	-	123,37	104,03	19,34	64,37	46,18	18,19	7,00	5,00	1,95	18,42	-	-	18,76	-	18,76	-	64,43	-	1,19			3,14
14.04.16	24,00	-	120,26	103,54	16,72	63,94	45,77	18,17	7,00	5,00	1,96	15,56	-	-	15,84	-	15,84	-	63,97	-	1,00			2,95
15.04.16	24,00	-	123,44	103,42	20,02	63,93	45,46	18,47	7,00	5,00	1,99	18,84	-	-	19,17	-	19,17	-	64,07	-	1,21			3,19
16.04.16	24,00	-	122,42	103,80	18,62	64,25	45,80	18,45	7,00	5,00	1,97	17,81	-	-	18,15	-	18,15	-	64,45	-	1,15			3,11
17.04.16	24,00	-	124,37	103,97	20,40	64,28	46,08	18,20	7,00	5,00	1,96	19,24	-	-	19,60	-	19,60	-	64,46	-	1,24			3,20
18.04.16	24,00	-	125,38	103,83	21,55	64,35	46,22	18,13	7,00	5,00	1,93	20,73	-	-	21,10	-	21,10	-	64,52	-	1,34			3,27
19.04.16	24,00	-	122,43	103,98	18,45	64,10	45,93	18,17	7,00	5,00	1,96	17,40	-	-	17,72	-	17,72	-	64,16	-	1,12			3,07
20.04.16	24,00	-	122,68	104,06	18,62	63,75	45,61	18,14	7,00	5,00	1,96	17,42	-	-	17,73	-	17,73	-	63,87	-	1,11			3,08
21.04.16	24,00	-	122,48	104,00	18,48	63,89	45,58	18,31	7,00	5,00	1,98	17,23	-	-	17,57	-	17,57	-	63,82	-	1,10			3,08
22.04.16	24,00	-	123,88	103,84	20,04	63,09	45,00	18,09	7,00	5,00	1,96	18,66	-	-	18,98	-	18,98	-	63,34	-	1,18			3,15
23.04.16	24,00	-	125,76	103,98	21,78	64,18	45,60	18,58	7,00	5,00	2,02	20,40	-	-	20,80	-	20,80	-	64,33	-	1,31			3,33
Среднее	24,00	-	126,97	108,29	18,69	66,82	47,68	19,14	7,00	5,00	2,13	17,79	-	-	18,15	-	18,15	-	66,88	-	1,19	-	-	3,32
Итого	744,00		3936,17	3356,91	579,26						66,16	551,44	0,00	0,00	562,56	0,00	562,56	0,00			36,84	0,00	0,00	103,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	21692,82	19763,94	4023,86	-	4117,49	-	625,96	-	-
	24.04.16 04:00	25632,97	23124,65	4575,46	-	4680,20	-	728,97	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = -1,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **562,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать абонента

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 25 АПР 2016
печать энергосбыта