Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	94,48	84,64	9,84	78,65	46,09	32,56	7,00	5,00	2,81	9,25	-	-	9,49	-	9,49	-	78,36	-	0,72			3,53
25.03.16	24,00	-	95,53	85,12	10,41	76,79	45,69	31,10	7,00	5,00	2,69	9,98	-	-	10,24	-	10,24	-	76,39	-	0,76			3,45
26.03.16	24,00	-	94,09	85,61	8,48	74,79	45,26	29,53	7,00	5,00	2,56	8,10	-	-	8,31	-	8,31	-	74,53	-	0,60			3,17
27.03.16	24,00	-	96,17	86,00	10,17	72,75	44,93	27,82	7,00	5,00	2,42	9,91	-	-	10,14	-	10,14	-	72,53	-	0,72			3,13
28.03.16	24,00	-	95,23	86,40	8,83	69,41	44,18	25,23	7,00	5,00	2,19	8,73	-	-	8,91	-	8,91	-	69,23	-	0,61			2,80
29.03.16	24,00	-	95,24	85,52	9,72	67,27	43,36	23,91	7,00	5,00	2,06	9,52	-	-	9,72	-	9,72	-	67,49	-	0,64			2,70
30.03.16	24,00	-	96,12	85,91	10,21	66,08	43,05	23,03	7,00	5,00	2,05	9,17	-	-	9,36	-	9,36	-	66,01	-	0,61			2,66
31.03.16	24,00	-	95,77	85,74	10,03	66,14	42,76	23,38	7,00	5,00	2,08	8,93	-	-	9,11	-	9,11	-	66,07	-	0,59			2,67
01.04.16	24,00	-	94,20	84,28	9,92	66,10	42,01	24,09	7,00	5,00	2,09	9,06	-	-	9,26	-	9,26	-	65,94	-	0,60			2,69
02.04.16	24,00	-	93,23	83,31	9,92	65,69	41,29	24,40	7,00	5,00	2,10	8,85	-	-	9,04	-	9,04	-	65,65	-	0,58			2,68
03.04.16	24,00	-	97,01	83,76	13,25	66,06	41,55	24,51	7,00	5,00	2,14	11,99	-	-	12,21	-	12,21	-	66,31	-	0,79			2,93
04.04.16	24,00	-	94,63	83,93	10,70	65,69	41,47	24,22	7,00	5,00	2,11	9,57	-	-	9,78	-	9,78	-	65,57	-	0,63			2,74
05.04.16	24,00	-	95,42	85,44	9,98	66,45	42,15	24,30	7,00	5,00	2,17	8,65	-	-	8,83	-	8,83	-	66,36	-	0,58			2,74
06.04.16	24,00	-	98,12	86,02	12,10	65,69	42,29	23,40	7,00	5,00	2,10	10,76	-	-	10,96	-	10,96	-	65,82	-	0,71			2,81
07.04.16	24,00	-	97,42	86,86	10,56	64,94	42,55	22,39	7,00	5,00	2,03	9,31	-	-	9,47	-	9,47	-	64,67	-	0,60			2,63
08.04.16	24,00	-	96,26	86,19	10,07	63,01	41,48	21,53	7,00	5,00	1,94	8,73	-	-	8,88	-	8,88	-	62,97	-	0,55			2,49
09.04.16	24,00	-	97,57	86,37	11,20	63,14	41,65	21,49	7,00	5,00	1,93	9,94	-	-	10,11	-	10,11	-	63,19	-	0,63			2,56
10.04.16	24,00	-	96,80	85,09	11,71	63,17	41,14	22,03	7,00	5,00	1,96	10,39	-	-	10,57	-	10,57	-	63,28	-	0,66			2,61
11.04.16	24,00	-	95,98	85,16	10,82	63,32	41,18	22,14	7,00	5,00	1,97	9,53	-	-	9,71	-	9,71	-	63,39	-	0,61			2,57
12.04.16	24,00	-	91,73	81,32	10,41	63,36	40,65	22,71	7,00	5,00	1,92	9,22	-	-	9,37	-	9,37	-	63,34	-	0,59			2,51
13.04.16	24,00	-	91,48	80,09	11,39	63,55	40,95	22,60	7,00	5,00	1,89	10,08	-	-	10,25	-	10,25	-	63,53	-	0,64			2,54
14.04.16	24,00	-	90,48	79,10	11,38	63,04	40,21	22,83	7,00	5,00	1,88	10,14	-	-	10,33	-	10,33	-	63,04	-	0,64			2,52
15.04.16	24,00	-	88,06	78,94	9,12	63,03	39,61	23,42	7,00	5,00	1,91	8,09	-	-	8,24	-	8,24	-	63,03	-	0,51			2,42
16.04.16	24,00	-	90,05	79,82	10,23	63,37	40,22	23,15	7,00	5,00	1,92	9,14	-	-	9,31	-	9,31	-	63,40	-	0,58			2,50
17.04.16	24,00	-	92,32	80,17	12,15	63,44	40,71	22,73	7,00	5,00	1,91	10,76	-	-	10,97	-	10,97	-	63,57	-	0,69			2,59
18.04.16	24,00	-	91,43	80,06	11,37	63,48	40,71	22,77	7,00	5,00	1,91	10,07	-	-	10,25	-	10,25	-	63,57	-	0,64			2,55
19.04.16	24,00	-	90,32	80,06	10,26	63,23	40,47	22,76	7,00	5,00	1,91	8,95	-	-	9,11	-	9,11	-	63,28	-	0,57			2,47
20.04.16	24,00	-	89,21	79,35	9,86	62,87	40,03	22,84	7,00	5,00	1,90	8,58	-	-	8,76	-	8,76	-	62,74	-	0,54			2,43
21.04.16	24,00	-	90,00	79,09	10,91	63,05	39,91	23,14	7,00	5,00	1,91	9,76	-	-	9,94	-	9,94	-	62,94	-	0,61			2,52
22.04.16	24,00	-	89,78	78,94	10,84	62,21	39,44	22,77	7,00	5,00	1,86	9,75	-	-	9,94	-	9,94	-	62,38	-	0,61			2,47
23.04.16	24,00		89,66	79,13	10,54	62,71	39,79	22,92	7,00	5,00	1,89	9,36	-	-	9,55	-	9,55	-	62,69	-	0,59	-	-	2,47
Среднее	24,00	-	93,67	83,14	10,53	65,89	41,83	24,05	7,00	5,00	2,07	9,49	-	-	9,68	-	9,68	-	65,85	-	0,62	-	-	2,70
Итого	744,00		2903,79	2577,42	326,38						64,19	294,27	0,00	0,00	300,12	0,00	300,12	0,00			19,37	0,00	0,00	83,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	43744,86	38692,17	4559,38	-	4665,17	-	1332,03	-	-
	23.04.16 04:00	46562,10	41193,33	4844,47	-	4955,91	-	1413,11	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = -0,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **300,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «____» печать энергосбыта