Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	109,90	101,83	8,07	78,31	52,46	25,85	7,00	5,00	2,57	9,03	-	-	9,29	-	9,29	-	78,24	-	0,70			3,27
25.03.16	24,00	-	111,23	102,39	8,84	76,48	51,77	24,71	7,00	5,00	2,45	9,94	-	-	10,19	-	10,19	-	76,27	-	0,76			3,21
26.03.16	24,00	-	112,49	102,87	9,62	74,50	51,11	23,39	7,00	5,00	2,31	10,92	-	-	11,18	-	11,18	-	74,46	-	0,82			3,12
27.03.16	24,00	-	113,67	103,33	10,34	72,48	50,44	22,04	7,00	5,00	2,18	11,73	-	-	12,00	-	12,00	-	72,39	-	0,85			3,03
28.03.16	24,00	-	111,60	103,69	7,91	69,16	49,31	19,85	7,00	5,00	1,96	9,39	-	-	9,61	-	9,61	-	68,97	-	0,65			2,61
29.03.16	24,00	-	112,25	102,60	9,65	67,03	48,63	18,40	7,00	5,00	1,80	11,06	-	-	11,29	-	11,29	-	67,20	-	0,74			2,54
30.03.16	24,00	-	115,61	102,96	12,65	65,86	47,98	17,88	7,00	5,00	1,83	12,84	-	-	13,11	-	13,11	-	66,08	-	0,85			2,68
31.03.16	24,00	-	113,99	102,73	11,26	65,93	47,68	18,25	7,00	5,00	1,87	11,34	-	-	11,54	-	11,54	-	66,13	-	0,75			2,62
01.04.16	24,00	-	110,69	101,10	9,59	65,85	46,84	19,01	7,00	5,00	1,91	9,74	-	-	9,93	-	9,93	-	65,87	-	0,64			2,55
02.04.16	24,00	-	111,63	99,94	11,69	65,45	45,95	19,50	7,00	5,00	1,95	11,69	-	-	11,92	-	11,92	-	65,76	-	0,77			2,72
03.04.16	24,00	-	113,38	100,46	12,92	65,81	46,23	19,58	7,00	5,00	1,96	12,98	-	-	13,24	-	13,24	-	66,09	-	0,86			2,82
04.04.16	24,00	-	111,47	100,66	10,81	65,45	46,21	19,24	7,00	5,00	1,94	10,87	-	-	11,10	-	11,10	-	65,53	-	0,71			2,65
05.04.16	24,00	-	113,12	102,34	10,78	66,20	47,00	19,20	7,00	5,00	1,98	10,64	-	-	10,86	-	10,86	-	66,15	-	0,70			2,68
06.04.16	24,00	-	114,59	103,10	11,49	65,47	46,98	18,49	7,00	5,00	1,91	11,44	-	-	11,66	-	11,66	-	65,82	-	0,75			2,66
07.04.16	24,00	-	115,56	104,10	11,46	64,73	46,97	17,76	7,00	5,00	1,86	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,54	-	0,74			2,60
08.04.16	24,00	-	114,87	103,43	11,44	62,79	45,82	16,97	7,00	5,00	1,75	11,50	-	-	11,70	-	11,70	-	62,83	-	0,73			2,47
09.04.16	24,00	-	115,26	103,65	11,61	62,91	45,86	17,05	7,00	5,00	1,77	11,58	-	-	11,79	-	11,79	-	63,15	-	0,73			2,50
10.04.16	24,00	-	115,77	102,09	13,68	62,94	45,14	17,80	7,00	5,00	1,81	13,67	-	-	13,93	-	13,93	-	63,30	-	0,87			2,68
11.04.16	24,00	-	112,08	102,20	9,88	63,06	45,25	17,81	7,00	5,00	1,82	9,80	-	-	9,99	-	9,99	-	63,31	-	0,62			2,44
12.04.16	24,00	-	107,61	97,44	10,17	63,11	45,00	18,11	7,00	5,00	1,77	10,05	-	-	10,24	-	10,24	-	63,23	-	0,64			2,41
13.04.16	24,00	-	108,60	95,81	12,79	63,37	45,23	18,14	7,00	5,00	1,75	12,66	-	-	12,88	-	12,88	-	63,50	-	0,80			2,55
14.04.16	24,00	-	106,24	94,51	11,73	62,86	44,37	18,49	7,00	5,00	1,76	11,52	-	-	11,74	-	11,74	-	63,09	-	0,73			2,49
15.04.16	24,00	-	106,32	94,11	12,21	62,81	43,92	18,89	7,00	5,00	1,78	12,04	-	-	12,26	-	12,26	-	63,06	-	0,76			2,55
16.04.16	24,00	-	106,54	95,42	11,12	63,16	44,55	18,61	7,00	5,00	1,78	10,96	-	-	11,15	-	11,15	-	63,60	-	0,70			2,48
17.04.16	24,00	-	108,14	95,94	12,20	63,25	45,11	18,14	7,00	5,00	1,75	12,06	-	-	12,26	-	12,26	-	63,54	-	0,77			2,51
18.04.16	24,00	-	106,28	95,88	10,40	63,26	45,08	18,18	7,00	5,00	1,75	10,25	-	-	10,44	-	10,44	-	63,44	-	0,65			2,40
19.04.16	24,00	-	106,81	95,87	10,94	63,02	44,83	18,19	7,00	5,00	1,76	10,77	-	-	10,96	-	10,96	-	63,25	-	0,68			2,44
20.04.16	24,00	-	107,57	94,87	12,70	62,67	44,49	18,18	7,00	5,00	1,73	12,54	-	-	12,76	-	12,76	-	62,96	-	0,79			2,52
21.04.16	24,00	-	104,64	94,60	10,04	62,83	44,18	18,65	7,00	5,00	1,78	9,91	-	-	10,05	-	10,05	-	62,79	-	0,62			2,40
22.04.16	24,00	-	104,92	94,32	10,60	61,99	43,68	18,31	7,00	5,00	1,73	10,52	-	-	10,73	-	10,73	-	62,40	-	0,66			2,39
23.04.16	24,00	-	106,32	94,86	11,46	63,06	44,30	18,76	7,00	5,00	1,79	11,25	-	-	11,44	-	11,44	-	63,36	-	0,71			2,50
Среднее	24,00	-	110,62	99,65	10,97	65,67	46,53	19,14	7,00	5,00	1,89	11,16	-	-	11,38	-	11,38	-	65,82	-	0,73	-	-	2,63
Итого	744,00		3429,15	3089,10	340,05						58,72	346,10	0,00	0,00	352,87	0,00	352,87	0,00			22,75	0,00	0,00	81,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	21685,39	19242,35	2292,02	-	2346,28	-	26,35	-	-
	24.04.16 04:00	25118,33	22334,87	2638,38	-	2699,41	-	107,83	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = -0,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **352,87** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись ответственного

ООО «Инфраxит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.