Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	56,04	47,06	8,98	75,43	46,06	29,37	7,00	5,00	1,41	8,68	-	-	8,92	-	8,92	-	75,34	-	0,65			2,06
25.03.16	24,00	-	55,82	47,31	8,51	73,66	45,66	28,00	7,00	5,00	1,35	8,26	-	-	8,48	-	8,48	-	73,06	-	0,60			1,95
26.03.16	24,00	-	55,75	47,51	8,24	71,89	45,22	26,67	7,00	5,00	1,29	8,02	-	-	8,21	-	8,21	-	71,87	-	0,58			1,86
27.03.16	24,00	-	57,98	47,71	10,27	70,15	44,84	25,31	7,00	5,00	1,22	10,02	-	-	10,24	-	10,24	-	70,24	-	0,70			1,93
28.03.16	24,00	-	57,52	47,85	9,67	66,93	43,86	23,07	7,00	5,00	1,12	9,50	-	-	9,71	-	9,71	-	66,68	-	0,63			1,75
29.03.16	24,00	-	56,41	47,37	9,04	64,95	42,95	22,00	7,00	5,00	1,05	8,89	-	-	9,08	-	9,08	-	65,10	-	0,58			1,63
30.03.16	24,00	-	55,58	47,55	8,03	63,78	42,49	21,29	7,00	5,00	1,04	7,65	-	-	7,82	-	7,82	-	63,70	-	0,49			1,53
31.03.16	24,00	-	57,04	47,44	9,60	63,85	42,34	21,51	7,00	5,00	1,05	9,19	-	-	9,35	-	9,35	-	63,81	-	0,59			1,63
01.04.16	24,00	-	55,09	46,64	8,45	63,68	41,67	22,01	7,00	5,00	1,05	8,07	-	-	8,22	-	8,22	-	63,52	-	0,51			1,57
02.04.16	24,00	-	57,13	46,16	10,97	63,36	41,11	22,25	7,00	5,00	1,05	10,59	-	-	10,80	-	10,80	-	63,48	-	0,67			1,72
03.04.16	24,00	-	58,94	46,36	12,58	63,72	41,28	22,44	7,00	5,00	1,07	12,21	-	-	12,43	-	12,43	-	63,71	-	0,78			1,85
04.04.16	24,00	-	56,12	46,45	9,67	63,33	41,26	22,07	7,00	5,00	1,05	9,29	-	-	9,46	-	9,46	-	63,27	-	0,59			1,64
05.04.16	24,00	-	56,51	47,29	9,22	64,08	41,87	22,21	7,00	5,00	1,07	8,88	-	-	9,03	-	9,03	-	64,01	-	0,57			1,64
06.04.16	24,00	-	57,36	47,66	9,70	63,51	41,99	21,52	7,00	5,00	1,04	9,40	-	-	9,59	-	9,59	-	64,00	-	0,60			1,64
07.04.16	24,00	-	57,39	48,12	9,27	62,72	42,23	20,49	7,00	5,00	1,01	8,98	-	-	9,13	-	9,13	-	62,09	-	0,56			1,57
08.04.16	24,00	-	57,71	47,76	9,95	60,95	41,12	19,83	7,00	5,00	0,96	9,62	-	-	9,80	-	9,80	-	61,04	-	0,59			1,55
09.04.16	24,00	-	54,81	45,89	8,92	60,99	41,08	19,91	7,00	5,00	0,92	8,77	-	-	8,93	-	8,93	-	61,02	-	0,53			1,46
10.04.16	24,00	-	57,83	47,23	10,60	61,01	40,43	20,58	7,00	5,00	0,99	10,28	-	-	10,46	-	10,46	-	61,28	-	0,63			1,62
11.04.16	24,00	-	54,05	47,26	6,79	60,95	40,43	20,52	7,00	5,00	0,99	6,58	-	-	6,66	-	6,66	-	60,98	-	0,40			1,39
12.04.16	24,00	-	52,63	45,19	7,44	61,02	40,15	20,87	7,00	5,00	0,95	7,31	-	-	7,41	-	7,41	-	60,97	-	0,45			1,40
13.04.16	24,00	-	53,77	44,50	9,27	61,37	40,46	20,91	7,00	5,00	0,94	9,16	-	-	9,31	-	9,31	-	61,35	-	0,56			1,50
14.04.16	24,00	-	52,71	43,92	8,79	60,79	39,65	21,14	7,00	5,00	0,94	8,68	-	-	8,81	-	8,81	-	60,68	-	0,52			1,46
15.04.16	24,00	-	53,72	43,76	9,96	60,77	39,25	21,52	7,00	5,00	0,95	9,86	-	-	10,00	-	10,00	-	60,91	-	0,60			1,55
16.04.16	24,00	-	52,05	44,34	7,71	61,07	39,83	21,24	7,00	5,00	0,95	7,61	-	-	7,74	-	7,74	-	61,40	-	0,47			1,41
17.04.16	24,00	-	54,24	44,59	9,65	61,25	40,39	20,86	7,00	5,00	0,94	9,56	-	-	9,71	-	9,71	-	61,39	-	0,59			1,52
18.04.16	24,00	-	53,70	44,57	9,13	61,24	40,62	20,62	7,00	5,00	0,92	9,12	-	-	9,24	-	9,24	-	61,24	-	0,56			1,48
19.04.16	24,00	-	54,15	44,57	9,58	61,05	40,24	20,81	7,00	5,00	0,94	9,45	-	-	9,63	-	9,63	-	61,14	-	0,58			1,51
20.04.16	24,00	-	52,28	44,11	8,17	60,62	39,61	21,01	7,00	5,00	0,93	8,06	-	-	8,20	-	8,20	-	60,77	-	0,49			1,42
21.04.16	24,00	-	53,23	43,99	9,24	60,78	39,48	21,30	7,00	5,00	0,94	9,20	-	-	9,31	-	9,31	-	60,67	-	0,56			1,50
22.04.16	24,00		53,22	44,22	9,00	60,82	39,78	21,04	7,00	5,00	0,94	8,90	-	-	9,05	-	9,05	-	60,86	-	0,54	-	-	1,48
23.04.16	24,00		53,22	44,22	9,00	60,82	39,78	21,04	7,00	5,00	0,94	8,90	-	-	9,05	-	9,05	-	60,86	-	0,54	-	-	1,48
Среднее	24,00	-	55,29	46,08	9,21	63,57	41,52	22,05	7,00	5,00	1,03	8,99	-	-	9,15	-	9,15	-	63,56	-	0,57	-	-	1,60
Итого	744,00		1714,00	1428,61	285,39						31,99	278,70	0,00	0,00	283,77	0,00	283,77	0,00			17,70	0,00	0,00	49,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = -0,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **283,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 печать энергосбыта
«____» _____ г.