Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,75
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	84,26	71,19	13,07	78,10	47,08	31,02	7,00	5,00	2,29	12,94	-	-	13,25	-	13,25	-	72,59	-	0,94			3,23
25.03.16	24,00	-	84,08	72,12	11,96	76,31	46,70	29,61	7,00	5,00	2,20	11,86	-	-	12,11	-	12,11	-	71,65	-	0,85			3,05
26.03.16	24,00	-	86,46	71,50	14,96	74,36	46,13	28,23	7,00	5,00	2,10	14,79	-	-	15,11	-	15,11	-	69,85	-	1,03			3,13
27.03.16	24,00	-	88,68	71,07	17,61	72,33	45,67	26,66	7,00	5,00	1,96	17,48	-	-	17,88	-	17,88	-	69,16	-	1,21			3,17
28.03.16	24,00	-	85,55	72,17	13,38	69,01	44,69	24,32	7,00	5,00	1,80	13,43	-	-	13,69	-	13,69	-	65,86	-	0,88			2,68
29.03.16	24,00	-	84,84	71,73	13,11	66,85	43,81	23,04	7,00	5,00	1,68	13,12	-	-	13,37	-	13,37	-	64,66	-	0,85			2,53
30.03.16	24,00	-	85,41	72,37	13,04	65,70	43,13	22,57	7,00	5,00	1,69	12,51	-	-	12,74	-	12,74	-	63,41	-	0,80			2,49
31.03.16	24,00	-	86,85	71,88	14,97	65,76	42,84	22,92	7,00	5,00	1,75	14,03	-	-	14,30	-	14,30	-	63,29	-	0,89			2,63
01.04.16	24,00	-	84,32	71,89	12,43	65,68	42,31	23,37	7,00	5,00	1,77	11,53	-	-	11,75	-	11,75	-	63,30	-	0,73			2,50
02.04.16	24,00	-	86,27	71,42	14,85	65,29	41,82	23,47	7,00	5,00	1,77	13,80	-	-	14,04	-	14,04	-	63,53	-	0,88			2,65
03.04.16	24,00	-	87,73	70,54	17,19	65,64	41,96	23,68	7,00	5,00	1,79	16,09	-	-	16,41	-	16,41	-	62,44	-	1,01			2,80
04.04.16	24,00	-	85,86	71,02	14,84	65,32	42,07	23,25	7,00	5,00	1,76	13,82	-	-	14,07	-	14,07	-	62,23	-	0,86			2,62
05.04.16	24,00	-	86,62	71,94	14,68	66,01	42,65	23,36	7,00	5,00	1,80	13,55	-	-	13,82	-	13,82	-	62,69	-	0,85			2,65
06.04.16	24,00	-	86,53	72,17	14,36	65,26	42,80	22,46	7,00	5,00	1,72	13,34	-	-	13,59	-	13,59	-	62,54	-	0,84			2,56
07.04.16	24,00	-	88,46	71,36	17,10	64,56	43,00	21,56	7,00	5,00	1,66	16,10	-	-	16,39	-	16,39	-	61,06	-	0,98			2,64
08.04.16	24,00	-	85,86	73,18	12,68	62,68	42,01	20,67	7,00	5,00	1,59	11,80	-	-	12,00	-	12,00	-	61,00	-	0,72			2,31
09.04.16	24,00	-	88,13	72,42	15,71	62,82	41,82	21,00	7,00	5,00	1,62	14,80	-	-	15,07	-	15,07	-	60,42	-	0,89			2,51
10.04.16	24,00	-	88,78	71,45	17,33	62,83	41,35	21,48	7,00	5,00	1,64	16,46	-	-	16,75	-	16,75	-	60,08	-	0,99			2,62
11.04.16	24,00	-	86,03	71,92	14,11	62,99	41,19	21,80	7,00	5,00	1,66	13,28	-	-	13,52	-	13,52	-	60,21	-	0,80			2,46
12.04.16	24,00	-	78,93	64,39	14,54	62,91	40,76	22,15	7,00	5,00	1,61	13,79	-	-	14,00	-	14,00	-	53,44	-	0,73			2,34
13.04.16	24,00	-	76,42	58,93	17,49	63,03	40,91	22,12	7,00	5,00	1,57	16,72	-	-	16,92	-	16,92	-	49,95	-	0,84			2,41
14.04.16	24,00	-	76,65	58,40	18,25	62,54	40,41	22,13	7,00	5,00	1,57	17,45	-	-	17,66	-	17,66	-	49,59	-	0,87			2,44
15.04.16	24,00	-	75,58	59,43	16,15	62,51	40,03	22,48	7,00	5,00	1,59	15,45	-	-	15,62	-	15,62	-	48,56	-	0,75			2,34
16.04.16	24,00	-	76,31	58,21	18,10	62,85	40,35	22,50	7,00	5,00	1,59	17,42	-	-	17,62	-	17,62	-	49,26	-	0,86			2,45
17.04.16	24,00	-	75,97	57,06	18,91	62,93	40,93	22,00	7,00	5,00	1,55	18,23	-	-	18,43	-	18,43	-	49,11	-	0,90			2,45
18.04.16	24,00	-	74,94	59,75	15,19	62,98	41,14	21,84	7,00	5,00	1,54	14,63	-	-	14,77	-	14,77	-	49,05	-	0,72			2,26
19.04.16	24,00	-	76,03	58,91	17,12	62,73	40,76	21,97	7,00	5,00	1,55	16,52	-	-	16,72	-	16,72	-	49,48	-	0,82			2,37
20.04.16	24,00	-	76,12	59,13	16,99	62,38	40,36	22,02	7,00	5,00	1,55	16,39	-	-	16,59	-	16,59	-	49,38	-	0,81			2,36
21.04.16	24,00	-	76,05	57,53	18,52	62,55	40,34	22,21	7,00	5,00	1,59	17,95	-	-	18,16	-	18,16	-	47,47	-	0,85			2,44
22.04.16	24,00	-	76,44	57,94	18,50	61,68	39,66	22,02	7,00	5,00	1,56	17,93	-	-	18,13	-	18,13	-	47,87	-	0,86			2,42
23.04.16	24,00	-	76,71	56,85	19,86	62,73	40,04	22,69	7,00	5,00	1,61	19,32	-	-	19,52	-	19,52	-	48,09	-	0,93			2,54
Среднее	24,00	-	82,48	66,77	15,71	65,46	42,22	23,25	7,00	5,00	1,71	15,05	-	-	15,29	-	15,29	-	58,43	-	0,87	-	-	2,58
Итого	744,00		2556,87	2069,87	487,00						53,13	466,53	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00			26,91	0,00	0,00	80,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	18143,42	14451,29	3683,61	-	3758,77	-	583,44		-
	24.04.16 03:00	20703,02	16523,53	4150,47	-	4233,11	-	663,52		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = -1,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **474,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» Печать по реквизиту ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.