Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9192.038.1
Строит.Адрес: Полярников 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204739
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-0416.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,19

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,329 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99,192 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	124,48	124,48	0,00	78,96	53,13	25,83	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
25.03.16	24,00	-	124,66	124,66	0,00	78,35	53,11	25,24	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
26.03.16	24,00	-	125,26	125,26	0,00	76,69	52,65	24,04	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
27.03.16	24,00	-	124,89	124,89	0,00	72,92	50,99	21,93	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
28.03.16	24,00	-	124,85	124,85	0,00	69,94	49,70	20,24	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
29.03.16	24,00	-	125,71	125,71	0,00	67,36	48,54	18,82	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
30.03.16	24,00	-	124,06	124,06	0,00	65,71	47,45	18,26	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
31.03.16	24,00	-	123,74	123,74	0,00	65,89	47,37	18,52	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
01.04.16	24,00	-	123,72	123,72	0,00	65,69	47,01	18,68	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
02.04.16	24,00	-	123,60	123,60	0,00	65,27	46,55	18,72	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
03.04.16	24,00	-	123,50	123,50	0,00	65,60	46,66	18,94	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
04.04.16	24,00	-	124,02	124,02	0,00	65,60	46,77	18,83	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
05.04.16	24,00	-	124,65	124,65	0,00	65,80	47,16	18,64	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
06.04.16	24,00	-	125,37	125,37	0,00	66,42	47,70	18,72	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
07.04.16	24,00	-	125,92	125,92	0,00	65,73	47,80	17,93	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
08.04.16	24,00	-	124,78	124,78	0,00	64,68	46,95	17,73	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
09.04.16	24,00	-	125,36	125,36	0,00	65,28	47,54	17,74	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
10.04.16	24,00	-	123,88	123,88	0,00	64,69	47,01	17,68	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
11.04.16	24,00	-	126,40	126,40	0,00	65,38	47,63	17,75	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
12.04.16	24,00	-	124,69	124,69	0,00	65,72	47,70	18,02	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
13.04.16	24,00	-	125,93	125,93	0,00	65,53	47,95	17,58	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
14.04.16	24,00	-	125,90	125,90	0,00	64,90	47,44	17,46	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
15.04.16	24,00	-	124,64	124,64	0,00	65,05	47,15	17,90	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
16.04.16	24,00	-	125,73	125,73	0,00	65,18	47,41	17,77	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
17.04.16	24,00	-	126,49	126,49	0,00	64,99	47,70	17,29	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
18.04.16	24,00	-	125,85	125,85	0,00	65,06	47,48	17,58	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
19.04.16	24,00	-	125,26	125,26	0,00	64,68	47,29	17,39	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
20.04.16	24,00	-	126,17	126,17	0,00	64,61	47,24	17,37	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
21.04.16	24,00	-	126,75	126,75	0,00	64,74	47,21	17,53	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
22.04.16	24,00		126,06	126,06	-	64,68	47,25	17,43	7,00	5,00	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
23.04.16	24,00		126,06	126,06	-	64,68	47,25	17,43	7,00	5,00	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
Среднее	24,00	-	125,11	125,11	-	66,96	48,09	18,87	7,00	5,00	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	744,00		3878,38	3878,38	0,00						73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраКит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25 АПР 2016 г.