Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9191.038.1
Строит.Адрес: Полярников 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202641
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0416.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,19

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	149,06	149,06	0,00	79,00	46,16	32,84	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
25.03.16	24,00	-	149,11	149,11	0,00	78,40	46,14	32,26	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
26.03.16	24,00	-	149,41	149,41	0,00	76,73	46,05	30,68	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
27.03.16	24,00	-	149,18	149,18	0,00	72,96	44,91	28,05	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
28.03.16	24,00	-	149,26	149,26	0,00	69,98	44,08	25,90	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
29.03.16	24,00	-	150,42	150,42	0,00	67,39	43,38	24,01	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
30.03.16	24,00	-	148,54	148,54	0,00	65,74	42,55	23,19	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
31.03.16	24,00	-	148,23	148,23	0,00	65,91	42,34	23,57	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
01.04.16	24,00	-	148,27	148,27	0,00	65,71	41,40	24,31	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
02.04.16	24,00	-	148,00	148,00	0,00	65,28	40,81	24,47	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
03.04.16	24,00	-	147,92	147,92	0,00	65,61	41,07	24,54	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
04.04.16	24,00	-	148,52	148,52	0,00	65,62	41,31	24,31	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
05.04.16	24,00	-	149,29	149,29	0,00	65,82	41,68	24,14	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
06.04.16	24,00	-	150,17	150,17	0,00	66,43	42,46	23,97	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
07.04.16	24,00	-	150,70	150,70	0,00	65,74	42,76	22,98	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
08.04.16	24,00	-	149,37	149,37	0,00	64,70	42,11	22,59	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
09.04.16	24,00	-	149,89	149,89	0,00	65,30	42,57	22,73	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
10.04.16	24,00	-	148,15	148,15	0,00	64,70	41,43	23,27	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
11.04.16	24,00	-	151,12	151,12	0,00	65,39	42,01	23,38	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
12.04.16	24,00	-	147,20	147,20	0,00	65,73	42,24	23,49	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
13.04.16	24,00	-	134,15	134,15	0,00	65,56	42,61	22,95	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
14.04.16	24,00	-	150,02	149,73	0,29	64,93	42,00	22,93	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,45
15.04.16	24,00	-	146,76	146,76	0,00	65,07	41,16	23,91	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
16.04.16	24,00	-	149,46	149,46	0,00	65,21	41,92	23,29	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
17.04.16	24,00	-	150,68	150,68	0,00	65,00	42,67	22,33	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
18.04.16	24,00	-	149,89	149,89	0,00	65,08	42,06	23,02	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
19.04.16	24,00	-	149,21	149,21	0,00	64,71	41,88	22,83	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
20.04.16	24,00	-	150,32	150,32	0,00	64,64	41,91	22,73	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
21.04.16	24,00	-	151,10	151,10	0,00	64,76	41,46	23,30	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
22.04.16	24,00		150,21	150,21	-	64,70	41,75	22,95	7,00	5,00	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
23.04.16	24,00		150,21	150,21	-	64,70	41,75	22,95	7,00	5,00	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
Среднее	24,00	-	148,83	148,82	0,01	66,98	42,54	24,45	7,00	5,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,64
Итого	744,00		4613,82	4613,53	0,29						112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	112,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 АПР 2016 г.