Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206952

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	78,23	78,23	0,00	78,72	50,84	27,88	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
25.03.16	24,00	-	78,28	78,28	0,00	78,12	50,66	27,46	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
26.03.16	24,00	-	78,71	78,71	0,00	76,46	50,43	26,03	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
27.03.16	24,00	-	78,41	78,41	0,00	72,72	49,13	23,59	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
28.03.16	24,00	-	78,47	78,47	0,00	69,75	48,11	21,64	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
29.03.16	24,00	-	79,12	79,12	0,00	67,20	47,36	19,84	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
30.03.16	24,00	-	78,11	78,11	0,00	65,55	46,15	19,40	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
31.03.16	24,00	-	77,74	77,74	0,00	65,73	45,90	19,83	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
01.04.16	24,00	-	77,74	77,74	0,00	65,52	45,27	20,25	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
02.04.16	24,00	-	77,62	77,62	0,00	65,08	44,73	20,35	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
03.04.16	24,00	-	77,58	77,58	0,00	65,43	44,98	20,45	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
04.04.16	24,00	-	77,86	77,86	0,00	65,42	45,15	20,27	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
05.04.16	24,00	-	78,36	78,36	0,00	65,63	45,64	19,99	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
06.04.16	24,00	-	78,79	78,79	0,00	66,25	46,28	19,97	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
07.04.16	24,00	-	79,15	79,15	0,00	65,58	46,69	18,89	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
08.04.16	24,00	-	78,43	78,43	0,00	64,51	46,10	18,41	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
09.04.16	24,00	-	78,70	78,70	0,00	65,13	46,55	18,58	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
10.04.16	24,00	-	77,77	77,77	0,00	64,52	45,61	18,91	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
11.04.16	24,00	-	79,23	79,23	0,00	65,22	46,02	19,20	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
12.04.16	24,00	-	78,16	78,16	0,00	65,54	46,28	19,26	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
13.04.16	24,00	-	78,84	78,84	0,00	65,36	46,80	18,56	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
14.04.16	24,00	-	78,85	78,85	0,00	64,74	46,11	18,63	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
15.04.16	24,00	-	78,02	78,02	0,00	64,88	45,62	19,26	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
16.04.16	24,00	-	78,67	78,67	0,00	65,01	45,90	19,11	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
17.04.16	24,00	-	79,15	79,15	0,00	64,87	46,44	18,43	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
18.04.16	24,00	-	78,65	78,65	0,00	64,88	46,23	18,65	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
19.04.16	24,00	-	78,31	78,31	0,00	64,53	45,93	18,60	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
20.04.16	24,00	-	78,90	78,90	0,00	64,45	45,82	18,63	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
21.04.16	24,00	-	79,30	79,30	0,00	64,57	45,55	19,02	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
22.04.16	24,00	-	80,12	80,12	0,00	64,45	45,73	18,72	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
23.04.16	24,00	-	80,74	80,74	0,00	64,53	45,73	18,80	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
Среднее	24,00	-	78,58	78,58	-	66,79	46,57	20,21	7,00	5,00	1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
Итого	744,00		2436,01	2436,01	0,00						49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	11984,74	11985,24	0,00	-	0,00	-	332,37	-	
	24.04.16 05:00	14421,13	14421,63	0,00	-	0,00	-	381,51	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЭЭОкинфраХит Монтаж
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
по доверенности

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.