Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208385-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208385 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	79,25	73,18	6,07	77,96	49,75	28,21	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
25.03.16	24,00	-	79,44	73,57	5,87	77,39	49,73	27,66	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
26.03.16	24,00	-	79,67	74,21	5,46	75,80	49,50	26,30	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
27.03.16	24,00	-	79,35	73,86	5,49	72,07	48,32	23,75	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
28.03.16	24,00	-	79,24	73,79	5,45	69,14	47,42	21,72	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
29.03.16	24,00	-	79,61	74,23	5,38	66,65	46,58	20,07	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
30.03.16	24,00	-	78,22	72,70	5,52	64,94	45,38	19,56	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
31.03.16	24,00	-	77,43	72,03	5,40	65,13	45,16	19,97	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
01.04.16	24,00	-	76,78	71,37	5,41	64,93	44,34	20,59	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
02.04.16	24,00	-	76,52	71,22	5,30	64,49	43,45	21,04	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
03.04.16	24,00	-	76,60	71,22	5,38	64,83	43,60	21,23	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
04.04.16	24,00	-	76,98	71,63	5,35	64,82	43,90	20,92	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
05.04.16	24,00	-	77,41	72,03	5,38	65,04	44,36	20,68	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
06.04.16	24,00	-	78,23	73,00	5,23	65,66	45,18	20,48	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
07.04.16	24,00	-	78,51	73,35	5,16	65,12	45,46	19,66	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
08.04.16	24,00	-	77,70	72,43	5,27	63,88	44,51	19,37	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
09.04.16	24,00	-	79,07	74,18	4,89	64,54	45,60	18,94	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
10.04.16	24,00	-	76,43	71,54	4,89	63,95	44,35	19,60	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
11.04.16	24,00	-	77,96	73,03	4,93	64,61	44,92	19,69	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
12.04.16	24,00	-	77,02	71,97	5,05	64,96	44,86	20,10	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
13.04.16	24,00	-	77,67	72,75	4,92	64,78	45,40	19,38	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
14.04.16	24,00	-	76,87	71,98	4,89	64,16	44,50	19,66	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
15.04.16	24,00	-	75,78	70,87	4,91	64,25	43,56	20,69	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
16.04.16	24,00	-	76,82	71,97	4,85	64,42	44,33	20,09	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
17.04.16	24,00	-	77,63	72,86	4,77	64,33	45,17	19,16	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
18.04.16	24,00	-	76,61	71,96	4,65	64,24	44,75	19,49	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
19.04.16	24,00	-	76,12	71,66	4,46	63,95	44,27	19,68	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
20.04.16	24,00	-	76,62	72,26	4,36	63,87	44,23	19,64	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
21.04.16	24,00	-	77,00	72,67	4,33	63,99	44,21	19,78	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
22.04.16	24,00		76,58	72,20	4,38	63,94	44,24	19,70	7,00	5,00	1,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,70
23.04.16	24,00		76,58	72,20	4,38	63,94	44,24	19,70	7,00	5,00	1,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,70
Среднее	24,00	-	77,60	72,51	5,09	66,19	45,33	20,86	7,00	5,00	1,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85
Итого	744,00		2405,70	2247,91	157,79						57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.06.15 12:00	32414,39	30775,09	0,00	-	0,00	-	845,51	-	-
	15.06.15 12:00	32414,39	30775,09	0,00	-	0,00	-	845,51	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» Центр потребления ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 печать энергосбыта
«____» _____ г.