Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207719 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	85,55	85,55	0,00	78,96	47,74	31,22	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
25.03.16	24,00	-	85,85	85,85	0,00	78,36	47,81	30,55	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
26.03.16	24,00	-	86,30	86,30	0,00	76,69	47,41	29,28	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
27.03.16	24,00	-	86,06	86,06	0,00	72,93	46,11	26,82	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
28.03.16	24,00	-	86,06	86,06	0,00	69,95	45,21	24,74	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
29.03.16	24,00	-	86,60	86,60	0,00	67,38	44,67	22,71	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
30.03.16	24,00	-	85,38	85,38	0,00	65,73	43,72	22,01	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
31.03.16	24,00	-	84,78	84,78	0,00	65,92	43,38	22,54	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
01.04.16	24,00	-	84,20	84,20	0,00	65,72	42,87	22,85	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
02.04.16	24,00	-	84,07	84,07	0,00	65,29	42,28	23,01	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
03.04.16	24,00	-	84,17	84,17	0,00	65,64	42,26	23,38	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
04.04.16	24,00	-	84,75	84,75	0,00	65,63	42,51	23,12	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
05.04.16	24,00	-	85,32	85,32	0,00	65,83	43,00	22,83	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
06.04.16	24,00	-	86,45	86,45	0,00	66,44	43,90	22,54	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
07.04.16	24,00	-	86,91	86,91	0,00	65,76	44,05	21,71	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
08.04.16	24,00	-	85,91	85,91	0,00	64,69	43,36	21,33	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
09.04.16	24,00	-	87,41	87,41	0,00	65,30	43,87	21,43	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
10.04.16	24,00	-	84,45	84,45	0,00	64,73	42,73	22,00	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
11.04.16	24,00	-	86,35	86,35	0,00	65,43	43,34	22,09	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
12.04.16	24,00	-	85,50	85,50	0,00	65,74	43,67	22,07	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
13.04.16	24,00	-	86,47	86,47	0,00	65,55	43,88	21,67	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
14.04.16	24,00	-	85,74	85,74	0,00	64,94	43,18	21,76	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
15.04.16	24,00	-	84,67	84,67	0,00	65,08	42,83	22,25	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
16.04.16	24,00	-	86,05	86,05	0,00	65,20	43,21	21,99	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
17.04.16	24,00	-	87,05	87,05	0,00	65,04	43,78	21,26	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
18.04.16	24,00	-	86,44	86,44	0,00	65,07	43,54	21,53	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
19.04.16	24,00	-	86,00	86,00	0,00	64,71	43,34	21,37	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
20.04.16	24,00	-	86,53	86,53	0,00	64,63	43,29	21,34	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
21.04.16	24,00	-	86,93	86,93	0,00	64,77	43,22	21,55	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
22.04.16	24,00	-	88,04	88,04	0,00	64,64	42,98	21,66	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
23.04.16	24,00	-	88,99	88,99	0,00	64,71	43,10	21,61	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
Среднее	24,00	-	85,97	85,97	-	66,98	43,88	23,10	7,00	5,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
Итого	744,00		2664,98	2664,98	0,00						61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	12763,69	12764,84	0,00	-	0,00	-	401,93	-	-
	24.04.16 05:00	15429,26	15430,41	0,00	-	0,00	-	463,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

«ИнфраХит Монтаж» печать по работам ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.