Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202689 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	107,61	107,40	0,21	78,47	37,32	41,15	7,00	5,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,44
25.03.16	24,00	-	107,79	107,79	0,00	77,88	37,39	40,49	7,00	5,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,37
26.03.16	24,00	-	107,11	106,85	0,26	76,22	37,29	38,93	7,00	5,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,18
27.03.16	24,00	-	107,29	107,03	0,26	72,49	36,76	35,73	7,00	5,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,84
28.03.16	24,00	-	107,35	106,94	0,41	69,54	36,32	33,22	7,00	5,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,58
29.03.16	24,00	-	107,91	107,25	0,66	66,99	36,03	30,96	7,00	5,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,36
30.03.16	24,00	-	106,24	105,76	0,48	65,34	35,36	29,98	7,00	5,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,20
31.03.16	24,00	-	104,92	104,41	0,51	65,52	35,17	30,35	7,00	5,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,20
01.04.16	24,00	-	104,61	104,13	0,48	65,32	34,56	30,76	7,00	5,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,23
02.04.16	24,00	-	104,07	104,07	0,00	64,89	34,03	30,86	7,00	5,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,21
03.04.16	24,00	-	103,53	103,05	0,48	65,22	34,00	31,22	7,00	5,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,24
04.04.16	24,00	-	102,92	102,41	0,51	65,20	33,99	31,21	7,00	5,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,23
05.04.16	24,00	-	100,23	100,23	0,00	65,39	33,83	31,56	7,00	5,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,16
06.04.16	24,00	-	100,24	100,05	0,19	66,02	34,50	31,52	7,00	5,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,16
07.04.16	24,00	-	100,57	100,22	0,35	65,34	34,83	30,51	7,00	5,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,08
08.04.16	24,00	-	99,88	99,88	0,00	64,28	34,43	29,85	7,00	5,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,98
09.04.16	24,00	-	100,19	99,38	0,81	64,89	34,60	30,29	7,00	5,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,06
10.04.16	24,00	-	98,47	98,24	0,23	64,27	33,92	30,35	7,00	5,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,99
11.04.16	24,00	-	100,89	100,51	0,38	64,98	34,25	30,73	7,00	5,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,11
12.04.16	24,00	-	98,85	98,32	0,53	65,31	34,21	31,10	7,00	5,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,09
13.04.16	24,00	-	99,21	98,34	0,87	65,12	34,55	30,57	7,00	5,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,06
14.04.16	24,00	-	98,95	98,45	0,50	64,52	34,13	30,39	7,00	5,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,03
15.04.16	24,00	-	97,89	97,68	0,21	64,63	33,53	31,10	7,00	5,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,05
16.04.16	24,00	-	98,47	98,47	0,00	64,77	33,92	30,85	7,00	5,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,04
17.04.16	24,00	-	98,86	98,35	0,51	64,60	34,52	30,08	7,00	5,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,99
18.04.16	24,00	-	97,95	97,23	0,72	64,64	34,25	30,39	7,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,00
19.04.16	24,00	-	97,51	97,31	0,20	64,28	33,88	30,40	7,00	5,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,97
20.04.16	24,00	-	98,12	97,56	0,56	64,21	33,81	30,40	7,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,00
21.04.16	24,00	-	98,80	98,60	0,20	64,31	33,68	30,63	7,00	5,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,03
22.04.16	24,00	-	100,01	100,01	0,00	64,21	33,68	30,53	7,00	5,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,05
23.04.16	24,00	-	100,17	99,42	0,75	64,30	33,68	30,62	7,00	5,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,09
Среднее	24,00	-	101,83	101,46	0,36	66,55	34,72	31,83	7,00	5,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
Итого	744,00		3156,61	3145,34	11,27						101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	19546,53	19423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	743,76	-	-
	24.04.16 04:00	22702,17	22567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	844,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ИнфраХит Монтаж"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.