Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 Режим (схема): 3006
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+M2(h2-h1)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	135,27	127,58	7,69	77,34	44,10	33,24	7,00	5,00	4,50	5,83	0,00	0,00	5,99	0,00	5,99	-	77,42	0,00	0,34			4,84
25.03.16	24,00	-	134,51	127,23	7,28	76,74	44,08	32,66	7,00	5,00	4,40	5,30	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	-	76,56	0,00	0,32			4,72
26.03.16	24,00	-	135,35	126,94	8,41	75,16	43,93	31,23	7,00	5,00	4,23	6,14	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33	-	74,90	0,00	0,37			4,60
27.03.16	24,00	-	132,71	125,18	7,53	71,48	42,68	28,80	7,00	5,00	3,82	5,90	0,00	0,00	6,03	0,00	6,03	-	71,28	0,00	0,32			4,14
28.03.16	24,00	-	131,14	123,91	7,23	68,59	41,73	26,86	7,00	5,00	3,52	5,60	0,00	0,00	5,71	0,00	5,71	-	68,53	0,00	0,30			3,82
29.03.16	24,00	-	131,78	124,54	7,24	66,13	41,12	25,01	7,00	5,00	3,30	6,11	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	-	65,44	0,00	0,29			3,59
30.03.16	24,00	-	128,84	122,01	6,83	64,46	40,12	24,34	7,00	5,00	3,14	6,20	0,00	0,00	6,31	0,00	6,31	-	64,83	0,00	0,27			3,41
31.03.16	24,00	-	127,80	120,79	7,01	64,64	39,91	24,73	7,00	5,00	3,16	6,16	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	-	64,83	0,00	0,28			3,44
01.04.16	24,00	-	127,10	120,84	6,26	64,47	39,59	24,88	7,00	5,00	3,16	5,21	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	-	64,52	0,00	0,25			3,41
02.04.16	24,00	-	127,52	118,93	8,59	64,04	38,96	25,08	7,00	5,00	3,20	6,93	0,00	0,00	7,04	0,00	7,04	-	64,17	0,00	0,34			3,54
03.04.16	24,00	-	125,96	118,48	7,48	64,34	38,90	25,44	7,00	5,00	3,20	6,46	0,00	0,00	6,55	0,00	6,55	-	64,64	0,00	0,29			3,49
04.04.16	24,00	-	125,98	119,23	6,75	64,33	39,07	25,26	7,00	5,00	3,18	5,88	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	-	64,61	0,00	0,26			3,45
05.04.16	24,00	-	127,71	120,52	7,19	64,54	39,45	25,09	7,00	5,00	3,20	6,25	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36	-	64,79	0,00	0,29			3,49
06.04.16	24,00	-	127,49	121,64	5,85	65,13	40,21	24,92	7,00	5,00	3,17	4,97	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04	-	65,31	0,00	0,24			3,41
07.04.16	24,00	-	127,79	121,02	6,77	64,59	40,34	24,25	7,00	5,00	3,10	6,01	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10	-	64,45	0,00	0,27			3,37
08.04.16	24,00	-	127,91	121,11	6,80	63,40	39,70	23,70	7,00	5,00	3,03	6,14	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	-	63,70	0,00	0,27			3,30
09.04.16	24,00	-	131,31	124,65	6,66	64,09	40,37	23,72	7,00	5,00	3,12	5,91	0,00	0,00	6,01	0,00	6,01	-	64,25	0,00	0,27			3,38
10.04.16	24,00	-	130,03	122,46	7,57	63,52	39,71	23,81	7,00	5,00	3,10	6,79	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	-	63,69	0,00	0,30			3,40
11.04.16	24,00	-	134,25	126,05	8,20	64,13	40,10	24,03	7,00	5,00	3,22	7,02	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	64,38	0,00	0,33			3,55
12.04.16	24,00	-	131,02	123,82	7,20	64,50	40,18	24,32	7,00	5,00	3,19	6,08	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	-	64,60	0,00	0,29			3,48
13.04.16	24,00	-	131,83	123,65	8,18	64,33	40,38	23,95	7,00	5,00	3,16	6,74	0,00	0,00	6,85	0,00	6,85	-	64,80	0,00	0,33			3,49
14.04.16	24,00	-	130,75	122,69	8,06	63,74	39,71	24,03	7,00	5,00	3,14	6,29	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38	-	63,75	0,00	0,32			3,46
15.04.16	24,00	-	127,53	119,42	8,11	63,84	39,02	24,82	7,00	5,00	3,17	6,23	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34	-	64,00	0,00	0,32			3,48
16.04.16	24,00	-	129,41	119,55	9,86	63,96	39,28	24,68	7,00	5,00	3,20	8,22	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	-	64,25	0,00	0,39			3,58
17.04.16	24,00	-	129,83	120,28	9,55	63,87	39,80	24,07	7,00	5,00	3,13	7,80	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96	-	64,09	0,00	0,38			3,51
18.04.16	24,00	-	127,10	118,94	8,16	63,76	39,48	24,28	7,00	5,00	3,09	6,67	0,00	0,00	6,78	0,00	6,78	-	63,92	0,00	0,32			3,41
19.04.16	24,00	-	126,65	118,80	7,85	63,46	39,17	24,29	7,00	5,00	3,08	6,28	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36	-	63,53	0,00	0,30			3,38
20.04.16	24,00	-	126,60	118,48	8,12	63,39	39,08	24,31	7,00	5,00	3,08	6,50	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	-	63,59	0,00	0,32			3,40
21.04.16	24,00	-	127,53	118,51	9,02	63,53	38,98	24,55	7,00	5,00	3,14	7,17	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31	-	63,69	0,00	0,35			3,48
22.04.16	24,00	-	128,50	120,59	7,91	63,42	39,02	24,40	7,00	5,00	3,14	5,69	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79	-	63,41	0,00	0,31			3,44
23.04.16	24,00	-	129,88	120,86	9,02	63,48	39,10	24,38	7,00	5,00	3,17	6,50	0,00	0,00	6,62	0,00	6,62	-	63,58	0,00	0,35			3,52
Среднее	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,69	40,23	25,46	7,00	5,00	3,30	6,29	-	-	6,40	-	6,40	-	65,79	-	0,31	-	-	3,61
Итого	744,00		4017,08	3778,70	238,38						102,43	194,98	0,00	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00			9,57	0,00	0,00	112,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	20858,19	19801,08	827,50	0,00	849,50	0,00	716,10	-	-
	24.04.16 05:00	24874,23	23578,63	1022,37	0,00	1047,84	0,00	827,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = -0,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **198,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.