

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	71,31	10,20	206,180	-	-	44,52	5,60	204,600	-	26,79	1,580	0,00	0,00	0,00	5,609
24.03.16	24	-	69,79	10,20	205,850	-	-	44,06	5,60	204,210	-	25,73	1,640	0,00	0,00	0,00	5,379
25.03.16	24	-	65,40	10,20	205,700	-	-	42,26	5,60	203,990	-	23,14	1,710	0,00	0,00	0,00	4,843
26.03.16	24	-	57,74	10,20	205,190	-	-	38,98	5,60	203,580	-	18,76	1,610	0,00	0,00	0,00	3,921
27.03.16	24	-	50,84	10,20	203,670	-	-	35,86	5,60	202,240	-	14,98	1,430	0,00	0,00	0,00	3,113
28.03.16	24	-	49,01	10,20	203,260	-	-	35,03	5,60	201,850	-	13,98	1,410	0,00	0,00	0,00	2,902
29.03.16	24	-	46,68	10,20	204,410	-	-	34,08	5,60	202,960	-	12,60	1,450	0,00	0,00	0,00	2,639
30.03.16	24	-	45,55	10,20	205,090	-	-	33,51	5,60	203,760	-	12,04	1,330	0,00	0,00	0,00	2,526
31.03.16	24	-	50,74	10,20	205,200	-	-	35,70	5,60	203,690	-	15,04	1,510	0,00	0,00	0,00	3,151
01.04.16	24	-	54,50	10,20	205,220	-	-	37,60	5,60	203,620	-	16,90	1,600	0,00	0,00	0,00	3,540
02.04.16	24	-	55,25	10,20	205,120	-	-	37,75	5,60	203,490	-	17,50	1,630	0,00	0,00	0,00	3,664
03.04.16	24	-	56,04	10,20	204,900	-	-	38,18	5,60	203,240	-	17,86	1,660	0,00	0,00	0,00	3,734
04.04.16	24	-	54,64	10,20	204,460	-	-	37,57	5,60	202,910	-	17,07	1,550	0,00	0,00	0,00	3,561
05.04.16	24	-	53,19	10,20	207,730	-	-	37,11	5,60	206,330	-	16,08	1,400	0,00	0,00	0,00	3,403
06.04.16	24	-	64,28	10,20	208,960	-	-	42,40	5,60	207,660	-	21,88	1,300	0,00	0,00	0,00	4,622
07.04.16	24	-	43,82	10,20	202,500	-	-	33,31	5,60	201,590	-	10,51	0,910	0,00	0,00	0,00	2,170
08.04.16	24	-	46,50	10,20	203,050	-	-	33,98	5,60	201,970	-	12,52	1,080	0,00	0,00	0,00	2,591
09.04.16	24	-	46,43	10,20	204,920	-	-	34,19	5,60	203,780	-	12,24	1,140	0,00	0,00	0,00	2,562
10.04.16	24	-	46,41	10,20	204,750	-	-	33,96	5,60	203,670	-	12,45	1,080	0,00	0,00	0,00	2,602
11.04.16	24	-	47,21	10,20	204,740	-	-	34,23	5,60	203,650	-	12,98	1,090	0,00	0,00	0,00	2,709
12.04.16	24	-	48,92	10,20	204,660	-	-	35,10	5,60	203,510	-	13,82	1,150	0,00	0,00	0,00	2,882
13.04.16	24	-	47,83	10,20	203,510	-	-	34,78	5,60	203,010	-	13,05	0,500	0,00	0,00	0,00	2,685
14.04.16	24	-	52,04	10,20	202,960	-	-	36,09	5,60	202,360	-	15,95	0,600	0,00	0,00	0,00	3,267
15.04.16	24	-	58,07	10,20	201,650	-	-	39,01	5,60	200,450	-	19,06	1,200	0,00	0,00	0,00	3,900
16.04.16	24	-	50,71	10,20	132,370	-	-	36,03	5,60	133,920	-	14,68	-1,550	0,00	0,00	0,00	1,951
17.04.16	24	-	47,02	10,20	158,660	-	-	36,82	5,60	158,110	-	10,20	0,550	0,00	0,00	0,00	1,660
18.04.16	24	-	45,09	10,20	211,460	-	-	34,05	5,60	210,720	-	11,04	0,740	0,00	0,00	0,00	2,373
19.04.16	24	-	47,93	10,20	219,870	-	-	35,36	5,60	219,170	-	12,57	0,700	0,00	0,00	0,00	2,801
20.04.16	24	-	49,26	10,20	212,730	-	-	35,77	5,60	211,860	-	13,49	0,870	0,00	0,00	0,00	2,914
21.04.16	24	-	52,41	10,20	214,360	-	-	37,13	5,60	213,490	-	15,28	0,870	0,00	0,00	0,00	3,319
22.04.16	24	-	54,52	10,20	214,870	-	-	38,23	5,60	214,030	-	16,29	0,840	0,00	0,00	0,00	3,545
Среднее	24,00	-	52,55	10,20	202,516	-	-	36,86	5,60	201,401	-	15,69	1,115	-	-	-	3,243
Итого	744,0	-	-	-	6278,000	0,000	-	-	-	6243,420	0,000	-	34,580	0,00	0,00	0,00	100,54

Ориентировочно до конца месяца(+)

1559,223

1555,771

3,451

21,21

Корректировка за прошлый месяц (-)

1856,571

1842,030

14,541

44,65

**Итого за апрель 2016 :**

5980,651

5957,161

23,490

77,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	34850,640	-	34679,000	-	0,000	0,000	848,307	
23.04.16 02:00	41137,590	-	40931,340	-	0,000	0,000	948,994	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал  
Гкал  
**ООО «ИнфраХит Монтаж»**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке на подключение АКТА допуска УУ  
 28.04.2016