

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 ЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	72,24	10,20	132,750	-	-	45,39	5,60	132,510	-	26,85	0,240	0,00	0,00	0,00	3,586
24.03.16	24	-	71,02	10,20	133,160	-	-	45,20	5,60	132,850	-	25,82	0,310	0,00	0,00	0,00	3,461
25.03.16	24	-	64,62	10,20	134,730	-	-	42,60	5,60	134,430	-	22,02	0,300	0,00	0,00	0,00	2,987
26.03.16	24	-	60,48	10,20	134,770	-	-	40,96	5,60	134,530	-	19,52	0,240	0,00	0,00	0,00	2,648
27.03.16	24	-	53,51	10,20	135,930	-	-	38,11	5,60	135,890	-	15,40	0,040	0,00	0,00	0,00	2,102
28.03.16	24	-	49,29	10,20	133,890	-	-	36,11	5,60	133,860	-	13,18	0,030	0,00	0,00	0,00	1,773
29.03.16	24	-	45,26	10,20	133,130	-	-	34,11	5,60	133,130	-	11,15	0,000	0,00	0,00	0,00	1,492
30.03.16	24	-	46,79	10,20	134,340	-	-	34,74	5,60	134,340	-	12,05	0,000	0,00	0,00	0,00	1,626
31.03.16	24	-	51,58	10,20	134,440	-	-	36,77	5,60	134,430	-	14,81	0,010	0,00	0,00	0,00	1,998
01.04.16	24	-	54,52	10,20	134,850	-	-	37,99	5,60	134,720	-	16,53	0,130	0,00	0,00	0,00	2,241
02.04.16	24	-	55,92	10,20	135,020	-	-	38,41	5,60	134,890	-	17,51	0,130	0,00	0,00	0,00	2,376
03.04.16	24	-	57,44	10,20	135,400	-	-	39,41	5,60	135,360	-	18,03	0,040	0,00	0,00	0,00	2,451
04.04.16	24	-	55,53	10,20	135,630	-	-	38,52	5,60	135,610	-	17,01	0,020	0,00	0,00	0,00	2,317
05.04.16	24	-	55,42	10,20	137,530	-	-	38,66	5,60	137,510	-	16,76	0,020	0,00	0,00	0,00	2,313
06.04.16	24	-	69,72	10,20	134,700	-	-	45,28	5,60	134,300	-	24,44	0,400	0,00	0,00	0,00	3,312
07.04.16	24	-	44,75	10,20	134,410	-	-	34,17	5,60	134,230	-	10,58	0,180	0,00	0,00	0,00	1,439
08.04.16	24	-	48,97	10,20	134,440	-	-	35,96	5,60	134,320	-	13,01	0,120	0,00	0,00	0,00	1,762
09.04.16	24	-	48,16	10,20	133,880	-	-	35,41	5,60	133,880	-	12,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,715
10.04.16	24	-	46,62	10,20	135,290	-	-	34,51	5,60	135,270	-	12,11	0,020	0,00	0,00	0,00	1,647
11.04.16	24	-	47,77	10,20	136,070	-	-	34,91	5,60	136,010	-	12,86	0,060	0,00	0,00	0,00	1,761
12.04.16	24	-	50,02	10,20	135,950	-	-	36,03	5,60	135,870	-	13,99	0,080	0,00	0,00	0,00	1,912
13.04.16	24	-	48,60	10,20	135,560	-	-	35,64	5,60	135,550	-	12,96	0,010	0,00	0,00	0,00	1,768
14.04.16	24	-	52,68	10,20	135,570	-	-	36,79	5,60	135,540	-	15,89	0,030	0,00	0,00	0,00	2,162
15.04.16	24	-	61,75	10,20	134,930	-	-	41,20	5,60	134,890	-	20,55	0,040	0,00	0,00	0,00	2,782
16.04.16	24	-	52,13	10,20	134,710	-	-	37,17	5,60	134,710	-	14,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,021
17.04.16	24	-	47,01	10,20	134,720	-	-	34,92	5,60	134,720	-	12,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,640
18.04.16	24	-	45,32	10,20	134,640	-	-	34,00	5,60	134,640	-	11,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,536
19.04.16	24	-	49,92	10,20	135,000	-	-	36,00	5,60	134,840	-	13,92	0,160	0,00	0,00	0,00	1,893
20.04.16	24	-	50,46	10,20	134,270	-	-	36,63	5,60	134,180	-	13,83	0,090	0,00	0,00	0,00	1,867
21.04.16	24	-	53,76	10,20	134,990	-	-	38,06	5,60	134,990	-	15,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,129
22.04.16	24	-	56,15	10,20	133,050	-	-	39,18	5,60	133,050	-	16,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,268
Среднее	24,00	-	53,79	10,20	134,766	-	-	37,83	5,60	134,679	-	15,95	0,087	-	-	-	2,161
Итого	744,0	-			4177,750	0,000				4175,050	0,000		2,700	0,00	0,00	0,00	66,99

Ориентировочно до конца месяца(+)

1075,863

1075,577

0,286

15,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

1205,974

1204,393

1,581

28,55

Итого за апрель 2016 :

4047,639

4046,234

1,404

53,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	22529,750	-	22397,820	-	0,000	0,000	528,313	
23.04.16 02:00	26707,500	-	26572,870	-	0,000	0,000	595,298	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)


