

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	72,24	10,20	205,670	-	-	52,74	5,60	205,670	-	19,50	0,000	0,00	0,00	0,00	4,028
24.03.16	24	-	71,01	10,20	206,390	-	-	52,25	5,60	206,390	-	18,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,886
25.03.16	24	-	64,60	10,20	208,760	-	-	48,84	5,60	208,760	-	15,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,306
26.03.16	24	-	60,45	10,20	209,000	-	-	46,61	5,60	209,000	-	13,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,905
27.03.16	24	-	53,41	10,20	207,310	-	-	42,67	5,60	211,020	-	10,74	-3,710	0,00	0,00	0,00	2,245
28.03.16	24	-	49,22	10,20	208,220	-	-	40,07	5,60	208,220	-	9,15	0,000	0,00	0,00	0,00	1,918
29.03.16	24	-	45,18	10,20	207,430	-	-	37,55	5,60	207,430	-	7,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,598
30.03.16	24	-	46,69	10,20	209,490	-	-	38,39	5,60	209,490	-	8,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,755
31.03.16	24	-	51,41	10,20	205,780	-	-	41,12	5,60	208,800	-	10,29	-3,020	0,00	0,00	0,00	2,139
01.04.16	24	-	54,43	10,20	209,750	-	-	42,81	5,60	209,750	-	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,453
02.04.16	24	-	55,82	10,20	210,000	-	-	43,52	5,60	210,000	-	12,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,597
03.04.16	24	-	57,34	10,20	210,760	-	-	44,66	5,60	210,760	-	12,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,687
04.04.16	24	-	55,42	10,20	211,230	-	-	43,54	5,60	211,230	-	11,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,523
05.04.16	24	-	55,33	10,20	210,430	-	-	43,59	5,60	214,120	-	11,74	-3,690	0,00	0,00	0,00	2,481
06.04.16	24	-	69,59	10,20	209,310	-	-	52,11	5,60	209,310	-	17,48	0,000	0,00	0,00	0,00	3,660
07.04.16	24	-	44,65	10,20	208,380	-	-	37,58	5,60	208,380	-	7,07	0,000	0,00	0,00	0,00	1,489
08.04.16	24	-	48,88	10,20	209,070	-	-	39,95	5,60	209,070	-	8,93	0,000	0,00	0,00	0,00	1,884
09.04.16	24	-	48,06	10,20	208,380	-	-	39,31	5,60	208,380	-	8,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,838
10.04.16	24	-	46,54	10,20	210,170	-	-	38,24	5,60	210,170	-	8,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,758
11.04.16	24	-	47,69	10,20	211,240	-	-	38,82	5,60	211,240	-	8,87	0,000	0,00	0,00	0,00	1,891
12.04.16	24	-	49,91	10,20	211,130	-	-	40,19	5,60	211,130	-	9,72	0,000	0,00	0,00	0,00	2,067
13.04.16	24	-	48,52	10,20	207,090	-	-	39,59	5,60	209,190	-	8,93	-2,100	0,00	0,00	0,00	1,861
14.04.16	24	-	52,59	10,20	210,690	-	-	41,54	5,60	210,690	-	11,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,344
15.04.16	24	-	61,65	10,20	209,890	-	-	47,17	5,60	209,890	-	14,48	0,000	0,00	0,00	0,00	3,055
16.04.16	24	-	52,04	10,20	209,720	-	-	41,62	5,60	209,720	-	10,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,196
17.04.16	24	-	46,91	10,20	209,610	-	-	38,58	5,60	209,610	-	8,33	0,000	0,00	0,00	0,00	1,763
18.04.16	24	-	45,23	10,20	209,390	-	-	37,42	5,60	209,390	-	7,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,650
19.04.16	24	-	49,80	10,20	210,160	-	-	40,12	5,60	210,160	-	9,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,050
20.04.16	24	-	50,38	10,20	208,960	-	-	40,47	5,60	208,960	-	9,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,088
21.04.16	24	-	53,67	10,20	210,070	-	-	42,32	5,60	210,070	-	11,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,400
22.04.16	24	-	56,05	10,20	207,090	-	-	43,75	5,60	207,090	-	12,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,563
Среднее	24,00	-	53,70	10,20	209,051	-	-	42,49	5,60	209,455	-	11,21	-0,404	-	-	-	2,357
Итого	744,0	-	-	-	6480,570	0,000	-	-	-	6493,090	0,000	-	-12,520	0,00	0,00	0,00	73,08

Ориентировочно до конца месяца(+)

1674,286

1674,286

0,000

16,81

Корректировка за прошлый месяц (-)

1867,294

1867,294

0,000

31,79

Итого за апрель 2016 :

6287,561

6300,081

-12,520

58,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 01:00	32090,940	-	32068,570	-	0,000	0,000	565,530	
23.04.16 03:00	38580,190	-	38570,340	-	0,000	0,000	638,651	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО
 по ссылке до заключения АКТА допуска УУ
 28.04.2016