

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGвс тонн | Q Гкал | |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | | |
| 23.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 24.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 25.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 26.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 27.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 28.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 29.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 30.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 31.03.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 01.04.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 02.04.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 03.04.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 04.04.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 05.04.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 06.04.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 07.04.16 | 24 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,206 |
| 08.04.16 | 24 | - | 45,91 | 10,20 | 265,790 | - | - | 36,24 | 5,60 | 265,790 | - | 9,67 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,587 |
| 09.04.16 | 24 | - | 45,51 | 10,20 | 265,960 | - | - | 35,88 | 5,60 | 265,960 | - | 9,63 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,578 |
| 10.04.16 | 24 | - | 46,14 | 10,20 | 266,130 | - | - | 36,04 | 5,60 | 266,130 | - | 10,10 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,705 |
| 11.04.16 | 24 | - | 47,09 | 10,20 | 265,710 | - | - | 36,51 | 5,60 | 265,710 | - | 10,58 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,832 |
| 12.04.16 | 24 | - | 50,07 | 10,20 | 265,530 | - | - | 38,10 | 5,60 | 265,530 | - | 11,97 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,196 |
| 13.04.16 | 24 | - | 50,15 | 10,20 | 264,610 | - | - | 38,42 | 5,60 | 264,610 | - | 11,73 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,122 |
| 14.04.16 | 24 | - | 55,09 | 10,20 | 263,030 | - | - | 40,56 | 5,60 | 263,030 | - | 14,53 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,839 |
| 15.04.16 | 24 | - | 60,16 | 10,20 | 261,900 | - | - | 43,33 | 5,60 | 261,900 | - | 16,83 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,425 |
| 16.04.16 | 24 | - | 52,47 | 10,20 | 262,100 | - | - | 39,65 | 5,60 | 262,100 | - | 12,82 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,375 |
| 17.04.16 | 24 | - | 48,45 | 10,20 | 264,890 | - | - | 37,61 | 5,60 | 264,890 | - | 10,84 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,892 |
| 18.04.16 | 24 | - | 47,87 | 10,20 | 266,800 | - | - | 37,37 | 5,60 | 266,800 | - | 10,50 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,821 |
| 19.04.16 | 24 | - | 50,15 | 10,20 | 267,540 | - | - | 38,48 | 5,60 | 267,540 | - | 11,67 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,138 |
| 20.04.16 | 24 | - | 49,70 | 10,20 | 267,230 | - | - | 38,33 | 5,60 | 267,230 | - | 11,37 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,058 |
| 21.04.16 | 24 | - | 51,66 | 10,20 | 275,320 | - | - | 39,19 | 5,60 | 275,320 | - | 12,47 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,450 |
| 22.04.16 | 24 | - | 56,48 | 10,20 | 273,890 | - | - | 41,70 | 5,60 | 273,890 | - | 14,78 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,066 |
| Среднее | 24,00 | - | 50,46 | 10,20 | 266,429 | - | - | 38,49 | 5,60 | 266,429 | - | 11,97 | - | - | - | - | - | 3,206 |
| Итого | 744,0 | | | | 8259,289 | 0,000 | | | | 8259,289 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

2146,023

Корректировка за прошлый месяц (-)

2574,990

Итого за апрель 2016 :

7830,322

2146,023

2574,990

7830,322

0,000

0,000

0,000

26,06

45,69

79,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|----------|---------|----------|---------|-------|-------|--------|---------------|
| 07.04.16 21:00 | 114,320 | - | 114,320 | - | 0,000 | 0,000 | 1,124 | |
| 23.04.16 03:00 | 4177,920 | - | 4177,920 | - | 0,000 | 0,000 | 49,945 | |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраТекст М.С.К.»
 Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ ТЕПЛОМНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 28.04.2016