

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04776

Подающий тр. VA2305M 50

Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС VA2305M 15

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	71,73	9,16	231,648	-	-	46,19	4,60	226,773	-	25,55	4,875	-	-	-	6,164
24.03.16	24	-	70,70	9,16	232,231	-	-	45,91	4,60	227,388	-	24,79	4,843	-	-	-	6,000
25.03.16	24	-	69,61	9,16	230,144	-	-	45,35	4,60	225,405	-	24,26	4,740	-	-	-	5,819
26.03.16	24	-	64,01	9,16	225,698	-	-	42,90	4,60	221,061	-	21,12	4,637	-	-	-	4,982
27.03.16	24	-	55,40	9,16	224,315	-	-	38,93	4,60	219,773	-	16,46	4,542	-	-	-	3,886
28.03.16	24	-	50,81	9,16	222,713	-	-	36,70	4,60	218,228	-	14,12	4,485	-	-	-	3,326
29.03.16	24	-	47,86	9,16	222,067	-	-	35,30	4,60	217,601	-	12,56	4,466	-	-	-	2,964
30.03.16	24	-	46,50	9,16	221,851	-	-	34,58	4,60	217,464	-	11,92	4,387	-	-	-	2,814
31.03.16	24	-	49,66	9,16	222,821	-	-	35,90	4,60	218,370	-	13,76	4,451	-	-	-	3,242
01.04.16	24	-	55,16	9,16	223,106	-	-	38,59	4,60	218,675	-	16,57	4,431	-	-	-	3,885
02.04.16	24	-	56,76	9,16	223,433	-	-	39,11	4,60	218,837	-	17,65	4,596	-	-	-	4,141
03.04.16	24	-	58,04	9,16	224,144	-	-	39,91	4,60	219,565	-	18,13	4,579	-	-	-	4,264
04.04.16	24	-	56,45	9,16	223,859	-	-	39,30	4,60	219,295	-	17,15	4,564	-	-	-	4,035
05.04.16	24	-	55,22	9,16	223,983	-	-	38,69	4,60	219,387	-	16,53	4,596	-	-	-	3,899
06.04.16	24	-	56,57	9,16	223,995	-	-	39,30	4,60	219,416	-	17,27	4,580	-	-	-	4,066
07.04.16	24	-	47,39	9,16	221,971	-	-	35,66	4,60	217,508	-	11,73	4,463	-	-	-	2,781
08.04.16	24	-	45,79	9,16	219,766	-	-	34,46	4,60	215,218	-	11,33	4,548	-	-	-	2,663
09.04.16	24	-	45,50	9,16	219,993	-	-	34,16	4,60	215,397	-	11,34	4,596	-	-	-	2,669
10.04.16	24	-	46,01	9,16	221,010	-	-	34,31	4,60	216,500	-	11,71	4,510	-	-	-	2,760
11.04.16	24	-	46,97	9,16	220,618	-	-	34,57	4,60	216,135	-	12,40	4,483	-	-	-	2,909
12.04.16	24	-	49,64	9,16	220,334	-	-	35,85	4,60	215,755	-	13,80	4,579	-	-	-	3,221
13.04.16	24	-	50,26	9,16	222,274	-	-	36,55	4,60	217,603	-	13,71	4,670	-	-	-	3,235
14.04.16	24	-	53,96	9,16	222,549	-	-	37,89	4,60	217,870	-	16,06	4,679	-	-	-	3,768
15.04.16	24	-	59,41	9,16	223,821	-	-	40,62	4,60	219,123	-	18,79	4,698	-	-	-	4,415
16.04.16	24	-	53,51	9,16	222,689	-	-	38,16	4,60	217,926	-	15,35	4,763	-	-	-	3,615
17.04.16	24	-	48,40	9,16	222,683	-	-	35,61	4,60	217,906	-	12,80	4,777	-	-	-	3,038
18.04.16	24	-	47,84	9,16	222,652	-	-	35,44	4,60	217,875	-	12,40	4,777	-	-	-	2,947
19.04.16	24	-	49,62	9,16	223,180	-	-	36,09	4,60	218,517	-	13,53	4,663	-	-	-	3,205
20.04.16	24	-	49,80	9,16	217,607	-	-	36,11	4,60	213,075	-	13,69	4,532	-	-	-	3,160
21.04.16	24	-	50,93	9,16	223,442	-	-	36,56	4,60	218,639	-	14,37	4,803	-	-	-	3,403
22.04.16	24	-	55,65	9,16	223,794	-	-	38,79	4,60	218,841	-	16,85	4,953	-	-	-	3,981
Среднее	24,00	-	53,71	9,16	223,367	-	-	37,98	4,60	218,746	-	15,73	4,621	-	-	-	3,718
Итого	744,0				6924,392	0,000				6781,126	0,000		143,266	0,00	0,00	0,00	115,26

Ориентировочно до конца месяца(+)

1778,340

Корректировка за прошлый месяц (-)

2065,457

Итого за апрель 2016 :

6637,275

1740,319

2021,155

6500,290

38,020

44,301

136,985

26,68

50,29

91,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	244371,267	-	242771,151	-	-	-	5398,419	
23.04.16 02:00	251298,140	-	249554,678	-	-	-	5514,694	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

100 «ИнфраЭНЕРДЖИ» Гкал
 Гкал/таж
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по звонку до получения АКТА допущения УУ
 Дата 28.04.2016