

Отчет о теплотреблении по приборам УУЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Gmin

Приборы УУЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $M1(h1-h2)+Mg(h2-hx)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	71,53	10,30	158,530	-	-	48,02	5,60	158,530	-	23,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,739
24.03.16	24	-	70,16	10,30	158,540	-	-	47,63	5,60	158,540	-	22,53	0,000	0,00	0,00	0,00	3,584
25.03.16	24	-	66,04	10,30	158,500	-	-	45,70	5,60	158,500	-	20,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,235
26.03.16	24	-	58,22	10,30	158,380	-	-	42,06	5,60	158,360	-	16,16	0,020	0,00	0,00	0,00	2,571
27.03.16	24	-	51,12	10,30	157,710	-	-	38,55	5,60	157,640	-	12,57	0,070	0,00	0,00	0,00	1,995
28.03.16	24	-	49,14	10,30	157,510	-	-	37,55	5,60	157,320	-	11,59	0,190	0,00	0,00	0,00	1,842
29.03.16	24	-	46,89	10,30	158,340	-	-	36,59	5,60	157,990	-	10,30	0,350	0,00	0,00	0,00	1,657
30.03.16	24	-	45,60	10,30	159,040	-	-	35,83	5,60	158,470	-	9,77	0,570	0,00	0,00	0,00	1,586
31.03.16	24	-	50,32	10,30	159,130	-	-	37,95	5,60	158,520	-	12,37	0,610	0,00	0,00	0,00	1,999
01.04.16	24	-	54,67	10,30	159,240	-	-	40,34	5,60	158,680	-	14,33	0,560	0,00	0,00	0,00	2,315
02.04.16	24	-	55,25	10,30	159,110	-	-	40,42	5,60	158,800	-	14,83	0,310	0,00	0,00	0,00	2,383
03.04.16	24	-	56,12	10,30	159,140	-	-	40,92	5,60	158,950	-	15,20	0,190	0,00	0,00	0,00	2,437
04.04.16	24	-	54,92	10,30	159,160	-	-	40,43	5,60	159,020	-	14,49	0,140	0,00	0,00	0,00	2,324
05.04.16	24	-	53,30	10,30	161,320	-	-	39,78	5,60	161,040	-	13,52	0,280	0,00	0,00	0,00	2,204
06.04.16	24	-	64,54	10,30	162,260	-	-	45,58	5,60	162,090	-	18,96	0,170	0,00	0,00	0,00	3,083
07.04.16	24	-	44,53	10,30	157,920	-	-	35,83	5,60	157,810	-	8,70	0,110	0,00	0,00	0,00	1,389
08.04.16	24	-	46,01	10,30	157,900	-	-	35,89	5,60	157,860	-	10,12	0,040	0,00	0,00	0,00	1,610
09.04.16	24	-	46,49	10,30	159,760	-	-	36,29	5,60	159,760	-	10,20	0,000	0,00	0,00	0,00	1,640
10.04.16	24	-	46,48	10,30	159,800	-	-	36,17	5,60	159,790	-	10,31	0,010	0,00	0,00	0,00	1,659
11.04.16	24	-	47,18	10,30	159,930	-	-	36,29	5,60	159,800	-	10,89	0,130	0,00	0,00	0,00	1,757
12.04.16	24	-	48,98	10,30	159,890	-	-	37,34	5,60	159,670	-	11,64	0,220	0,00	0,00	0,00	1,883
13.04.16	24	-	47,98	10,30	159,710	-	-	37,06	5,60	159,480	-	10,92	0,230	0,00	0,00	0,00	1,764
14.04.16	24	-	51,50	10,30	160,010	-	-	38,47	5,60	159,720	-	13,03	0,290	0,00	0,00	0,00	2,107
15.04.16	24	-	58,42	10,30	160,460	-	-	42,12	5,60	160,100	-	16,30	0,360	0,00	0,00	0,00	2,641
16.04.16	24	-	51,38	10,30	113,700	-	-	38,96	5,60	113,480	-	12,42	0,220	0,00	0,00	0,00	1,449
17.04.16	24	-	47,29	10,30	105,080	-	-	36,28	5,60	102,950	-	11,01	2,130	0,00	0,00	0,00	1,242
18.04.16	24	-	45,03	10,30	150,540	-	-	35,01	5,60	150,500	-	10,02	0,040	0,00	0,00	0,00	1,517
19.04.16	24	-	47,81	10,30	158,000	-	-	36,40	5,60	157,990	-	11,41	0,010	0,00	0,00	0,00	1,814
20.04.16	24	-	49,30	10,30	153,780	-	-	36,97	5,60	153,500	-	12,33	0,280	0,00	0,00	0,00	1,915
21.04.16	24	-	52,24	10,30	155,800	-	-	38,47	5,60	154,970	-	13,77	0,830	0,00	0,00	0,00	2,188
22.04.16	24	-	54,58	10,30	156,300	-	-	39,69	5,60	155,250	-	14,89	1,050	0,00	0,00	0,00	2,381
Среднее	24,00	-	52,68	10,30	155,306	-	-	39,18	5,60	155,003	-	13,50	0,304	-	-	-	2,126
Итого	744,0				4814,490	0,000				4805,080	0,000		9,410	0,00	0,00	0,00	65,91

Ориентировочно до конца месяца(+)

1135,086

1129,874

5,211

14,29

Корректировка за прошлый месяц (-)

1423,453

1423,453

0,000

29,63

Итого за апрель 2016 :

4526,123

4511,501

14,621

50,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	59707,410	-	53308,460	-	0,000	0,000	1458,216	
23.04.16 02:00	64521,760	-	58113,310	-	0,000	0,000	1524,015	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит»
 Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 28.04.2016