

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499
 расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$

Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	71,61	10,30	147,610	-	-	47,54	5,60	146,330	-	24,07	1,280	0,00	0,00	0,00	3,622
24.03.16	24	-	70,18	10,30	147,590	-	-	47,15	5,60	146,300	-	23,03	1,290	0,00	0,00	0,00	3,470
25.03.16	24	-	65,97	10,30	147,740	-	-	45,53	5,60	146,380	-	20,44	1,360	0,00	0,00	0,00	3,091
26.03.16	24	-	58,15	10,30	147,420	-	-	42,20	5,60	146,300	-	15,95	1,120	0,00	0,00	0,00	2,409
27.03.16	24	-	51,11	10,30	146,520	-	-	38,68	5,60	145,480	-	12,43	1,040	0,00	0,00	0,00	1,874
28.03.16	24	-	49,17	10,30	146,170	-	-	37,68	5,60	145,210	-	11,49	0,960	0,00	0,00	0,00	1,728
29.03.16	24	-	46,89	10,30	146,910	-	-	36,44	5,60	145,770	-	10,45	1,140	0,00	0,00	0,00	1,585
30.03.16	24	-	45,66	10,30	147,470	-	-	35,52	5,60	146,490	-	10,14	0,980	0,00	0,00	0,00	1,539
31.03.16	24	-	50,61	10,30	147,570	-	-	37,73	5,60	146,560	-	12,88	1,010	0,00	0,00	0,00	1,949
01.04.16	24	-	54,72	10,30	147,800	-	-	39,77	5,60	146,750	-	14,95	1,050	0,00	0,00	0,00	2,258
02.04.16	24	-	55,38	10,30	147,830	-	-	39,97	5,60	146,700	-	15,41	1,130	0,00	0,00	0,00	2,331
03.04.16	24	-	56,22	10,30	147,900	-	-	40,70	5,60	146,900	-	15,52	1,000	0,00	0,00	0,00	2,347
04.04.16	24	-	54,91	10,30	147,840	-	-	40,14	5,60	146,860	-	14,77	0,980	0,00	0,00	0,00	2,234
05.04.16	24	-	53,34	10,30	149,940	-	-	39,52	5,60	149,050	-	13,82	0,890	0,00	0,00	0,00	2,118
06.04.16	24	-	64,67	10,30	151,280	-	-	45,37	5,60	150,060	-	19,30	1,220	0,00	0,00	0,00	2,973
07.04.16	24	-	44,23	10,30	146,790	-	-	35,47	5,60	146,030	-	8,76	0,760	0,00	0,00	0,00	1,323
08.04.16	24	-	46,37	10,30	147,020	-	-	35,82	5,60	146,100	-	10,55	0,920	0,00	0,00	0,00	1,593
09.04.16	24	-	46,55	10,30	148,570	-	-	36,01	5,60	147,620	-	10,54	0,950	0,00	0,00	0,00	1,608
10.04.16	24	-	46,54	10,30	148,600	-	-	35,90	5,60	147,620	-	10,64	0,980	0,00	0,00	0,00	1,627
11.04.16	24	-	47,28	10,30	148,460	-	-	36,08	5,60	147,550	-	11,20	0,910	0,00	0,00	0,00	1,708
12.04.16	24	-	49,04	10,30	148,330	-	-	37,10	5,60	147,480	-	11,94	0,850	0,00	0,00	0,00	1,814
13.04.16	24	-	48,00	10,30	148,300	-	-	36,75	5,60	147,370	-	11,25	0,930	0,00	0,00	0,00	1,714
14.04.16	24	-	51,87	10,30	148,620	-	-	38,19	5,60	147,590	-	13,68	1,030	0,00	0,00	0,00	2,082
15.04.16	24	-	58,40	10,30	148,270	-	-	41,63	5,60	147,400	-	16,77	0,870	0,00	0,00	0,00	2,532
16.04.16	24	-	51,23	10,30	101,700	-	-	38,36	5,60	102,020	-	12,87	-0,320	0,00	0,00	0,00	1,295
17.04.16	24	-	47,43	10,30	116,130	-	-	36,85	5,60	114,570	-	10,58	1,560	0,00	0,00	0,00	1,295
18.04.16	24	-	45,20	10,30	161,640	-	-	35,82	5,60	160,020	-	9,38	1,620	0,00	0,00	0,00	1,585
19.04.16	24	-	47,94	10,30	169,370	-	-	37,33	5,60	167,860	-	10,61	1,510	0,00	0,00	0,00	1,868
20.04.16	24	-	49,30	10,30	164,300	-	-	37,93	5,60	162,860	-	11,37	1,440	0,00	0,00	0,00	1,935
21.04.16	24	-	52,41	10,30	166,040	-	-	39,60	5,60	164,620	-	12,81	1,420	0,00	0,00	0,00	2,195
22.04.16	24	-	54,65	10,30	166,520	-	-	40,83	5,60	165,090	-	13,82	1,430	0,00	0,00	0,00	2,367
Среднее	24,00	-	52,74	10,30	148,266	-	-	39,15	5,60	147,192	-	13,59	1,075	-	-	-	2,068
Итого	744,0				4596,250	0,000				4562,940	0,000		33,310	0,00	0,00	0,00	64,10

Ориентировочно до конца месяца(+) 1195,086 1185,189 9,897 14,37
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1322,871 1313,396 9,476 28,66
Итого за апрель 2016 : 4468,464 4434,733 33,731 49,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	74521,080	-	55820,870	-	0,000	0,000	3525,287	
23.04.16 02:00	79125,080	-	60391,490	-	0,000	0,000	3589,437	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО
 со вступлением в силу с момента подписания Акта допуска УУ

Дата: 28.04.2016