

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531
 расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	71,87	10,30	164,120	-	-	49,11	5,60	164,120	-	22,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,746
24.03.16	24	-	70,31	10,30	164,220	-	-	48,22	5,60	164,220	-	22,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,640
25.03.16	24	-	65,88	10,30	164,320	-	-	46,37	5,60	164,320	-	19,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,215
26.03.16	24	-	58,13	10,30	164,200	-	-	42,72	5,60	164,200	-	15,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,541
27.03.16	24	-	51,15	10,30	163,160	-	-	39,17	5,60	163,150	-	11,98	0,010	0,00	0,00	0,00	1,969
28.03.16	24	-	49,31	10,30	162,860	-	-	38,23	5,60	162,860	-	11,08	0,000	0,00	0,00	0,00	1,817
29.03.16	24	-	46,95	10,30	163,760	-	-	37,08	5,60	163,760	-	9,87	0,000	0,00	0,00	0,00	1,626
30.03.16	24	-	45,81	10,30	164,370	-	-	36,28	5,60	164,370	-	9,53	0,000	0,00	0,00	0,00	1,581
31.03.16	24	-	51,06	10,30	164,490	-	-	38,74	5,60	164,490	-	12,32	0,000	0,00	0,00	0,00	2,038
01.04.16	24	-	54,85	10,30	164,840	-	-	40,71	5,60	164,840	-	14,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,342
02.04.16	24	-	55,61	10,30	164,830	-	-	40,95	5,60	164,830	-	14,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,429
03.04.16	24	-	56,40	10,30	164,790	-	-	41,49	5,60	164,790	-	14,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,467
04.04.16	24	-	55,00	10,30	164,790	-	-	40,95	5,60	164,790	-	14,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,327
05.04.16	24	-	53,53	10,30	167,460	-	-	40,34	5,60	167,460	-	13,19	0,000	0,00	0,00	0,00	2,220
06.04.16	24	-	64,71	10,30	167,870	-	-	46,38	5,60	167,870	-	18,33	0,000	0,00	0,00	0,00	3,076
07.04.16	24	-	44,06	10,30	163,020	-	-	35,77	5,60	163,020	-	8,29	0,000	0,00	0,00	0,00	1,363
08.04.16	24	-	46,78	10,30	163,640	-	-	36,71	5,60	163,640	-	10,07	0,000	0,00	0,00	0,00	1,663
09.04.16	24	-	46,69	10,30	165,310	-	-	36,65	5,60	165,310	-	10,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,672
10.04.16	24	-	46,68	10,30	165,350	-	-	36,51	5,60	165,350	-	10,17	0,000	0,00	0,00	0,00	1,692
11.04.16	24	-	47,50	10,30	165,380	-	-	36,79	5,60	165,380	-	10,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,783
12.04.16	24	-	49,22	10,30	165,330	-	-	37,85	5,60	165,330	-	11,37	0,000	0,00	0,00	0,00	1,890
13.04.16	24	-	48,11	10,30	165,160	-	-	37,54	5,60	165,160	-	10,57	0,000	0,00	0,00	0,00	1,759
14.04.16	24	-	52,40	10,30	165,730	-	-	39,00	5,60	165,730	-	13,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,228
15.04.16	24	-	58,47	10,30	166,330	-	-	42,35	5,60	166,330	-	16,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,693
16.04.16	24	-	51,28	10,30	109,000	-	-	39,13	5,60	110,200	-	12,15	-1,200	0,00	0,00	0,00	1,320
17.04.16	24	-	47,55	10,30	117,320	-	-	37,08	5,60	116,960	-	10,47	0,360	0,00	0,00	0,00	1,248
18.04.16	24	-	45,36	10,30	156,710	-	-	35,95	5,60	156,710	-	9,41	0,000	0,00	0,00	0,00	1,487
19.04.16	24	-	48,24	10,30	164,480	-	-	37,64	5,60	164,480	-	10,60	0,000	0,00	0,00	0,00	1,753
20.04.16	24	-	49,58	10,30	159,700	-	-	38,15	5,60	159,700	-	11,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,838
21.04.16	24	-	52,75	10,30	161,560	-	-	39,78	5,60	161,560	-	12,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,105
22.04.16	24	-	54,88	10,30	162,030	-	-	40,64	5,60	161,980	-	14,24	0,050	0,00	0,00	0,00	2,323
Среднее	24,00	-	52,91	10,30	160,843	-	-	39,82	5,60	160,868	-	13,09	-0,025	-	-	-	2,124
Итого	744,0	-			4986,130	0,000				4986,910	0,000		-0,780	0,00	0,00	0,00	65,85

Ориентировочно до конца месяца(+) 1178,057 1178,960 -0,903 13,80
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1471,307 1471,307 0,000 30,03
Итого за апрель 2016 : 4692,880 4694,563 -1,683 49,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	26365,710	-	26351,010	-	0,000	0,000	560,842	
23.04.16 11:00	31419,540	-	31405,620	-	0,000	0,000	627,694	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Мо. Гкал»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО
 по заявке до получения АКТХ допуска УУ
 Дата: 28.04.2016