

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн. тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	72,08	10,20	119,340	-	-	46,56	5,60	121,470	-	25,52	-2,130	0,00	0,00	0,00	3,055
24.03.16	24	-	70,37	10,20	119,360	-	-	45,35	5,60	121,400	-	25,02	-2,040	0,00	0,00	0,00	2,995
25.03.16	24	-	65,63	10,20	119,490	-	-	43,52	5,60	121,400	-	22,11	-1,910	0,00	0,00	0,00	2,650
26.03.16	24	-	57,81	10,20	119,210	-	-	39,99	5,60	121,470	-	17,82	-2,260	0,00	0,00	0,00	2,131
27.03.16	23	-	50,91	10,20	113,410	-	-	36,76	5,60	115,780	-	14,15	-2,370	0,00	0,00	0,00	1,612
28.03.16	24	-	49,14	10,20	118,220	-	-	35,94	5,60	120,640	-	13,20	-2,420	0,00	0,00	0,00	1,565
29.03.16	24	-	46,74	10,20	118,860	-	-	34,93	5,60	121,260	-	11,81	-2,400	0,00	0,00	0,00	1,413
30.03.16	24	-	45,61	10,20	119,200	-	-	34,37	5,60	121,690	-	11,24	-2,490	0,00	0,00	0,00	1,347
31.03.16	24	-	50,99	10,20	119,460	-	-	36,70	5,60	121,800	-	14,29	-2,340	0,00	0,00	0,00	1,713
01.04.16	24	-	54,82	10,20	119,710	-	-	38,59	5,60	121,900	-	16,23	-2,190	0,00	0,00	0,00	1,950
02.04.16	24	-	55,59	10,20	119,780	-	-	38,71	5,60	121,950	-	16,88	-2,170	0,00	0,00	0,00	2,028
03.04.16	24	-	56,37	10,20	119,810	-	-	39,18	5,60	121,970	-	17,19	-2,160	0,00	0,00	0,00	2,068
04.04.16	24	-	54,93	10,20	119,660	-	-	38,64	5,60	121,980	-	16,29	-2,320	0,00	0,00	0,00	1,958
05.04.16	24	-	53,45	10,20	121,500	-	-	38,17	5,60	124,010	-	15,28	-2,510	0,00	0,00	0,00	1,864
06.04.16	24	-	64,64	10,20	122,070	-	-	43,57	5,60	124,020	-	21,07	-1,950	0,00	0,00	0,00	2,568
07.04.16	24	-	43,93	10,20	118,210	-	-	34,45	5,60	120,790	-	9,48	-2,580	0,00	0,00	0,00	1,128
08.04.16	24	-	46,69	10,20	118,600	-	-	34,88	5,60	121,200	-	11,81	-2,600	0,00	0,00	0,00	1,407
09.04.16	24	-	46,58	10,20	119,830	-	-	35,04	5,60	122,430	-	11,54	-2,600	0,00	0,00	0,00	1,392
10.04.16	24	-	46,58	10,20	119,880	-	-	34,84	5,60	122,450	-	11,74	-2,570	0,00	0,00	0,00	1,412
11.04.16	24	-	47,38	10,20	120,000	-	-	35,08	5,60	122,510	-	12,30	-2,510	0,00	0,00	0,00	1,482
12.04.16	24	-	49,12	10,20	120,060	-	-	36,02	5,60	122,540	-	13,10	-2,480	0,00	0,00	0,00	1,578
13.04.16	24	-	48,02	10,20	119,950	-	-	35,69	5,60	122,410	-	12,33	-2,460	0,00	0,00	0,00	1,487
14.04.16	24	-	52,25	10,20	120,300	-	-	37,17	5,60	122,690	-	15,08	-2,390	0,00	0,00	0,00	1,820
15.04.16	24	-	58,44	10,20	120,920	-	-	40,44	5,60	123,060	-	18,00	-2,140	0,00	0,00	0,00	2,185
16.04.16	24	-	50,93	10,20	79,700	-	-	37,20	5,60	82,510	-	13,73	-2,810	0,00	0,00	0,00	1,090
17.04.16	24	-	47,23	10,20	86,900	-	-	36,04	5,60	87,280	-	11,19	-0,380	0,00	0,00	0,00	0,978
18.04.16	24	-	45,29	10,20	114,270	-	-	34,55	5,60	116,470	-	10,74	-2,200	0,00	0,00	0,00	1,234
19.04.16	24	-	48,20	10,20	118,790	-	-	35,95	5,60	122,040	-	12,25	-3,250	0,00	0,00	0,00	1,463
20.04.16	24	-	49,47	10,20	115,250	-	-	36,41	5,60	118,540	-	13,06	-3,290	0,00	0,00	0,00	1,512
21.04.16	24	-	52,73	10,20	116,740	-	-	37,87	5,60	119,730	-	14,86	-2,990	0,00	0,00	0,00	1,742
22.04.16	24	-	54,80	10,20	117,360	-	-	39,04	5,60	120,040	-	15,76	-2,680	0,00	0,00	0,00	1,857
Среднее	23,97	-	52,80	10,20	116,640	-	-	37,80	5,60	119,014	-	15,00	-2,374	-	-	-	1,764
Итого	743,0	-	-	-	3615,840	0,000	-	-	-	3689,430	0,000	-	-73,590	0,00	0,00	0,00	54,68

Ориентировочно до конца месяца(+)

856,011

876,126

-20,114

11,29

Корректировка за прошлый месяц (-)

1068,840

1087,907

-19,067

24,77

Итого за апрель 2016 :

3403,011

3477,649

-74,637

41,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	5992,920	-	6094,170	-	0,000	0,000	135,322	
23.04.16 11:00	9662,860	-	9838,830	-	0,000	0,000	190,908	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}=$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____

Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТ на выпуск от 4. 2016
 Дата _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ