

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44900

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + (M1 - M2) \cdot (h2 - h_{хв})$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	72,57	10,20	213,720	-	-	46,83	5,60	213,090	-	25,74	0,630	0,00	0,00	0,00	5,544
24.03.16	24	-	71,09	10,20	213,760	-	-	46,37	5,60	213,250	-	24,72	0,510	0,00	0,00	0,00	5,322
25.03.16	24	-	66,72	10,20	213,810	-	-	44,59	5,60	213,250	-	22,13	0,560	0,00	0,00	0,00	4,768
26.03.16	24	-	58,67	10,20	213,820	-	-	41,09	5,60	213,310	-	17,58	0,510	0,00	0,00	0,00	3,792
27.03.16	24	-	51,43	10,20	212,680	-	-	37,82	5,60	212,120	-	13,61	0,560	0,00	0,00	0,00	2,930
28.03.16	24	-	49,43	10,20	212,240	-	-	36,89	5,60	211,680	-	12,54	0,560	0,00	0,00	0,00	2,694
29.03.16	24	-	47,09	10,20	213,310	-	-	35,85	5,60	212,900	-	11,24	0,410	0,00	0,00	0,00	2,426
30.03.16	24	-	45,83	10,20	214,100	-	-	35,20	5,60	213,810	-	10,63	0,290	0,00	0,00	0,00	2,302
31.03.16	24	-	51,96	10,20	214,350	-	-	37,38	5,60	213,970	-	13,58	0,380	0,00	0,00	0,00	2,938
01.04.16	24	-	55,18	10,20	214,800	-	-	39,37	5,60	214,240	-	15,81	0,560	0,00	0,00	0,00	3,429
02.04.16	24	-	55,85	10,20	214,780	-	-	39,51	5,60	214,170	-	16,34	0,610	0,00	0,00	0,00	3,544
03.04.16	24	-	56,69	10,20	214,780	-	-	40,05	5,60	214,130	-	16,64	0,650	0,00	0,00	0,00	3,613
04.04.16	24	-	55,35	10,20	214,700	-	-	39,58	5,60	214,120	-	15,77	0,580	0,00	0,00	0,00	3,423
05.04.16	24	-	53,75	10,20	217,770	-	-	38,96	5,60	217,310	-	14,79	0,460	0,00	0,00	0,00	3,253
06.04.16	24	-	55,26	10,20	215,750	-	-	39,53	5,60	215,187	-	15,73	0,563	0,00	0,00	0,00	3,430
07.04.16	24	-	44,44	10,20	212,570	-	-	35,20	5,60	212,170	-	9,24	0,400	0,00	0,00	0,00	1,992
08.04.16	24	-	46,67	10,20	213,050	-	-	35,56	5,60	212,690	-	11,11	0,360	0,00	0,00	0,00	2,395
09.04.16	24	-	46,82	10,20	215,470	-	-	35,80	5,60	215,060	-	11,02	0,410	0,00	0,00	0,00	2,405
10.04.16	24	-	46,82	10,20	215,590	-	-	35,66	5,60	215,210	-	11,16	0,380	0,00	0,00	0,00	2,431
11.04.16	24	-	47,60	10,20	215,690	-	-	35,75	5,60	215,250	-	11,85	0,440	0,00	0,00	0,00	2,586
12.04.16	24	-	49,39	10,20	215,750	-	-	36,76	5,60	215,130	-	12,63	0,620	0,00	0,00	0,00	2,762
13.04.16	24	-	48,34	10,20	215,490	-	-	36,55	5,60	214,820	-	11,79	0,670	0,00	0,00	0,00	2,580
14.04.16	24	-	52,31	10,20	216,080	-	-	37,85	5,60	215,530	-	14,46	0,550	0,00	0,00	0,00	3,159
15.04.16	24	-	58,94	10,20	216,880	-	-	41,23	5,60	216,330	-	17,71	0,550	0,00	0,00	0,00	3,877
16.04.16	24	-	51,59	10,20	149,910	-	-	38,08	5,60	151,120	-	13,51	-1,210	0,00	0,00	0,00	2,049
17.04.16	24	-	47,86	10,20	147,420	-	-	35,28	5,60	147,160	-	12,58	0,260	0,00	0,00	0,00	1,872
18.04.16	24	-	45,47	10,20	205,240	-	-	34,74	5,60	204,930	-	10,73	0,310	0,00	0,00	0,00	2,227
19.04.16	24	-	48,33	10,20	215,500	-	-	36,16	5,60	215,010	-	12,17	0,490	0,00	0,00	0,00	2,657
20.04.16	24	-	49,74	10,20	209,190	-	-	36,65	5,60	208,270	-	13,09	0,920	0,00	0,00	0,00	2,785
21.04.16	24	-	52,88	10,20	211,460	-	-	38,11	5,60	210,880	-	14,77	0,580	0,00	0,00	0,00	3,158
22.04.16	24	-	55,17	10,20	212,110	-	-	39,28	5,60	211,530	-	15,89	0,580	0,00	0,00	0,00	3,406
Среднее	24,00	-	52,85	10,20	209,735	-	-	38,31	5,60	209,278	-	14,53	0,456	-	-	-	3,089
Итого	744,0	-			6501,770	0,000				6487,627	0,000		14,143	0,00	0,00	0,00	95,75

Ориентировочно до конца месяца(+)

1543,806

1541,600

2,206

20,75

Корректировка за прошлый месяц (-)

1916,190

1911,446

4,744

43,44

Итого за апрель 2016 :

6129,386

6117,781

11,605

73,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 10:00	93547,190	-	90871,010	-	0,000	0,000	1979,222	
23.04.16 02:00	99972,280	-	97282,210	-	0,000	0,000	2073,787	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

28.04.2016