

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \tau/сут$ $G_{гвс.ф.} = \tau/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	72,50	10,20	137,510	-	-	49,53	5,60	137,040	-	22,97	0,470	0,00	0,00	0,00	3,191
24.03.16	24	-	70,87	10,20	137,520	-	-	48,78	5,60	137,140	-	22,09	0,380	0,00	0,00	0,00	3,066
25.03.16	24	-	66,25	10,20	137,610	-	-	46,60	5,60	137,260	-	19,65	0,350	0,00	0,00	0,00	2,727
26.03.16	24	-	58,29	10,20	137,470	-	-	42,53	5,60	137,220	-	15,76	0,250	0,00	0,00	0,00	2,185
27.03.16	24	-	51,16	10,20	136,560	-	-	38,80	5,60	136,470	-	12,36	0,090	0,00	0,00	0,00	1,702
28.03.16	24	-	49,29	10,20	136,390	-	-	37,74	5,60	136,240	-	11,55	0,150	0,00	0,00	0,00	1,590
29.03.16	24	-	46,96	10,20	127,520	-	-	36,20	5,60	127,380	-	10,76	0,140	0,00	0,00	0,00	1,385
30.03.16	24	-	45,73	10,20	121,220	-	-	35,11	5,60	121,190	-	10,62	0,030	0,00	0,00	0,00	1,299
31.03.16	24	-	51,25	10,20	121,560	-	-	37,66	5,60	121,370	-	13,59	0,190	0,00	0,00	0,00	1,665
01.04.16	24	-	55,02	10,20	121,880	-	-	39,76	5,60	121,570	-	15,26	0,310	0,00	0,00	0,00	1,880
02.04.16	24	-	55,82	10,20	121,820	-	-	39,88	5,60	121,620	-	15,94	0,200	0,00	0,00	0,00	1,954
03.04.16	24	-	56,60	10,20	121,830	-	-	40,38	5,60	121,670	-	16,22	0,160	0,00	0,00	0,00	1,989
04.04.16	24	-	55,13	10,20	121,720	-	-	39,76	5,60	121,520	-	15,37	0,200	0,00	0,00	0,00	1,885
05.04.16	24	-	53,66	10,20	123,260	-	-	39,11	5,60	123,070	-	14,55	0,190	0,00	0,00	0,00	1,807
06.04.16	24	-	64,91	10,20	123,090	-	-	44,73	5,60	122,730	-	20,18	0,360	0,00	0,00	0,00	2,500
07.04.16	24	-	43,63	10,20	129,390	-	-	34,78	5,60	129,370	-	8,85	0,020	0,00	0,00	0,00	1,154
08.04.16	24	-	46,87	10,20	140,630	-	-	36,77	5,60	140,530	-	10,10	0,100	0,00	0,00	0,00	1,433
09.04.16	24	-	46,73	10,20	142,040	-	-	36,88	5,60	141,970	-	9,85	0,070	0,00	0,00	0,00	1,412
10.04.16	24	-	46,73	10,20	142,080	-	-	36,72	5,60	142,010	-	10,01	0,070	0,00	0,00	0,00	1,435
11.04.16	24	-	47,59	10,20	142,190	-	-	37,05	5,60	142,070	-	10,54	0,120	0,00	0,00	0,00	1,513
12.04.16	24	-	49,32	10,20	142,130	-	-	38,13	5,60	142,090	-	11,19	0,040	0,00	0,00	0,00	1,602
13.04.16	24	-	48,21	10,20	141,990	-	-	37,66	5,60	141,910	-	10,55	0,080	0,00	0,00	0,00	1,512
14.04.16	24	-	52,72	10,20	142,460	-	-	39,64	5,60	142,260	-	13,08	0,200	0,00	0,00	0,00	1,880
15.04.16	24	-	58,73	10,20	142,780	-	-	43,26	5,60	142,660	-	15,47	0,120	0,00	0,00	0,00	2,223
16.04.16	24	-	51,24	10,20	93,170	-	-	39,57	5,60	94,840	-	11,67	-1,670	0,00	0,00	0,00	1,085
17.04.16	24	-	47,63	10,20	102,890	-	-	38,74	5,60	102,870	-	8,89	0,020	0,00	0,00	0,00	0,933
18.04.16	24	-	45,39	10,20	136,080	-	-	36,39	5,60	135,960	-	9,00	0,120	0,00	0,00	0,00	1,240
19.04.16	24	-	48,41	10,20	142,410	-	-	37,79	5,60	142,410	-	10,62	0,000	0,00	0,00	0,00	1,523
20.04.16	24	-	49,67	10,20	138,340	-	-	38,30	5,60	138,340	-	11,37	0,000	0,00	0,00	0,00	1,582
21.04.16	24	-	52,99	10,20	139,870	-	-	39,77	5,60	139,870	-	13,22	0,000	0,00	0,00	0,00	1,858
22.04.16	24	-	55,11	10,20	140,410	-	-	41,04	5,60	140,400	-	14,07	0,010	0,00	0,00	0,00	1,984
Среднее	24,00	-	53,05	10,20	131,801	-	-	39,65	5,60	131,711	-	13,40	0,089	-	-	-	1,780
Итого	744,0	-			4085,820	0,000				4083,050	0,000		2,770	0,00	0,00	0,00	55,19

Ориентировочно до конца месяца(+)

1020,766

1022,503

-1,737

11,66

Корректировка за прошлый месяц (-)

1233,347

1229,927

3,420

25,15

Итого за апрель 2016 :

3873,239

3875,626

-2,387


41,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 01:00	24366,590	-	24292,520	-	0,000	0,000	482,005	
23.04.16 02:00	28458,270	-	28381,430	-	0,000	0,000	537,283	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)


Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Служба по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетно-анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИБОРОВ УУТЭ
 по заявке до подразделения АКТА допуска УУ
 28.04.2016