

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $M2(h1-h2)+Mr(h1-hx)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	72,80	10,20	311,150	-	-	53,28	5,60	308,360	-	19,52	2,790	0,00	0,00	0,00	6,249
24.03.16	24	-	71,14	10,20	311,220	-	-	52,56	5,60	308,470	-	18,58	2,750	0,00	0,00	0,00	5,949
25.03.16	24	-	66,50	10,20	311,410	-	-	50,04	5,60	308,650	-	16,46	2,760	0,00	0,00	0,00	5,282
26.03.16	24	-	58,50	10,20	311,300	-	-	45,50	5,60	308,580	-	13,00	2,720	0,00	0,00	0,00	4,193
27.03.16	24	-	51,34	10,20	309,600	-	-	41,27	5,60	306,960	-	10,07	2,640	0,00	0,00	0,00	3,250
28.03.16	24	-	49,46	10,20	309,210	-	-	40,18	5,60	306,480	-	9,28	2,730	0,00	0,00	0,00	3,003
29.03.16	24	-	47,14	10,20	282,840	-	-	38,27	5,60	280,350	-	8,87	2,490	0,00	0,00	0,00	2,625
30.03.16	24	-	45,89	10,20	264,580	-	-	36,95	5,60	262,310	-	8,94	2,270	0,00	0,00	0,00	2,465
31.03.16	24	-	51,42	10,20	264,830	-	-	39,70	5,60	262,500	-	11,72	2,330	0,00	0,00	0,00	3,212
01.04.16	24	-	55,22	10,20	265,240	-	-	41,72	5,60	262,750	-	13,50	2,490	0,00	0,00	0,00	3,703
02.04.16	24	-	56,03	10,20	265,160	-	-	41,95	5,60	262,760	-	14,08	2,400	0,00	0,00	0,00	3,853
03.04.16	24	-	56,82	10,20	265,160	-	-	42,61	5,60	262,790	-	14,21	2,370	0,00	0,00	0,00	3,886
04.04.16	24	-	55,34	10,20	265,000	-	-	42,02	5,60	262,550	-	13,32	2,450	0,00	0,00	0,00	3,651
05.04.16	24	-	53,86	10,20	267,680	-	-	41,33	5,60	265,180	-	12,53	2,500	0,00	0,00	0,00	3,475
06.04.16	24	-	55,34	10,20	265,947	-	-	41,99	5,60	263,507	-	13,35	2,440	0,00	0,00	0,00	3,671
07.04.16	24	-	44,10	10,20	260,530	-	-	36,13	5,60	258,100	-	7,97	2,430	0,00	0,00	0,00	2,181
08.04.16	24	-	47,02	10,20	263,470	-	-	37,50	5,60	261,130	-	9,52	2,340	0,00	0,00	0,00	2,614
09.04.16	24	-	46,87	10,20	266,260	-	-	37,48	5,60	263,830	-	9,39	2,430	0,00	0,00	0,00	2,614
10.04.16	24	-	46,88	10,20	266,350	-	-	37,22	5,60	263,870	-	9,66	2,480	0,00	0,00	0,00	2,682
11.04.16	24	-	47,75	10,20	266,430	-	-	37,64	5,60	263,940	-	10,11	2,490	0,00	0,00	0,00	2,800
12.04.16	24	-	49,49	10,20	266,480	-	-	38,74	5,60	263,840	-	10,75	2,640	0,00	0,00	0,00	2,985
13.04.16	24	-	48,34	10,20	266,160	-	-	38,39	5,60	263,550	-	9,95	2,610	0,00	0,00	0,00	2,768
14.04.16	24	-	52,89	10,20	266,590	-	-	40,51	5,60	264,120	-	12,38	2,470	0,00	0,00	0,00	3,418
15.04.16	24	-	58,94	10,20	267,310	-	-	43,86	5,60	264,670	-	15,08	2,640	0,00	0,00	0,00	4,166
16.04.16	24	-	51,59	10,20	172,970	-	-	40,27	5,60	173,370	-	11,32	-0,400	0,00	0,00	0,00	2,039
17.04.16	24	-	48,10	10,20	190,930	-	-	37,76	5,60	188,920	-	10,34	2,010	0,00	0,00	0,00	2,057
18.04.16	24	-	45,59	10,20	256,550	-	-	36,94	5,60	254,080	-	8,65	2,470	0,00	0,00	0,00	2,329
19.04.16	24	-	48,57	10,20	267,820	-	-	38,70	5,60	265,240	-	9,87	2,580	0,00	0,00	0,00	2,761
20.04.16	24	-	49,89	10,20	260,370	-	-	39,22	5,60	257,760	-	10,67	2,610	0,00	0,00	0,00	2,896
21.04.16	24	-	53,18	10,20	263,310	-	-	41,01	5,60	260,530	-	12,17	2,780	0,00	0,00	0,00	3,337
22.04.16	24	-	55,31	10,20	263,910	-	-	42,35	5,60	261,170	-	12,96	2,740	0,00	0,00	0,00	3,554
Среднее	24,00	-	52,95	10,20	268,896	-	-	41,07	5,60	266,462	-	11,88	2,434	-	-	-	3,344
Итого	744,0				8335,767	0,000				8260,317	0,000		75,450	0,00	0,00	0,00	103,67

Ориентировочно до конца месяца(+)

1915,269

1898,366

16,903

21,68

Корректировка за прошлый месяц (-)

2790,244

2763,579

26,666

49,47

Итого за апрель 2016 :

7460,791

7395,104

65,687

75,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 01:00	114960,850	-	113414,260	-	0,000	0,000	1990,759	
23.04.16 02:00	123307,460	-	121685,150	-	0,000	0,000	2095,740	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Договор на сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ООО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____
 28.04.2016