

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн. тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q_{гвс}=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	72,39	8,80	299,045	-	-	52,50	6,00	296,570	-	19,89	2,475	0,00	0,00	0,00	6,101
24.03.16	24	-	70,89	8,80	299,208	-	-	51,85	6,00	296,739	-	19,04	2,470	0,00	0,00	0,00	5,846
25.03.16	24	-	66,54	8,80	299,510	-	-	49,55	6,00	297,067	-	16,99	2,443	0,00	0,00	0,00	5,229
26.03.16	24	-	58,51	8,80	299,703	-	-	45,05	6,00	297,422	-	13,47	2,281	0,00	0,00	0,00	4,157
27.03.16	24	-	51,29	8,80	298,484	-	-	40,89	6,00	296,318	-	10,40	2,165	0,00	0,00	0,00	3,210
28.03.16	24	-	49,29	8,80	298,030	-	-	39,70	6,00	295,950	-	9,59	2,080	0,00	0,00	0,00	2,958
29.03.16	24	-	46,98	8,80	297,879	-	-	38,35	6,00	296,171	-	8,63	1,708	0,00	0,00	0,00	2,652
30.03.16	24	-	45,71	8,80	297,550	-	-	37,53	6,00	296,141	-	8,18	1,409	0,00	0,00	0,00	2,502
31.03.16	24	-	50,78	8,80	297,482	-	-	40,33	6,00	296,080	-	10,45	1,403	0,00	0,00	0,00	3,181
01.04.16	24	-	55,03	8,80	297,628	-	-	42,86	6,00	296,164	-	12,17	1,465	0,00	0,00	0,00	3,701
02.04.16	24	-	55,70	8,80	297,617	-	-	43,06	6,00	296,142	-	12,64	1,476	0,00	0,00	0,00	3,844
03.04.16	24	-	56,56	8,80	297,617	-	-	43,63	6,00	296,134	-	12,92	1,482	0,00	0,00	0,00	3,928
04.04.16	24	-	55,22	8,80	297,602	-	-	43,05	6,00	296,122	-	12,18	1,479	0,00	0,00	0,00	3,704
05.04.16	24	-	53,63	8,80	300,805	-	-	42,18	6,00	299,404	-	11,44	1,401	0,00	0,00	0,00	3,519
06.04.16	24	-	55,13	8,80	298,675	-	-	42,95	6,00	297,220	-	12,18	1,454	0,00	0,00	0,00	3,717
07.04.16	24	-	44,30	8,80	293,810	-	-	37,10	6,00	292,491	-	7,20	1,318	0,00	0,00	0,00	2,185
08.04.16	24	-	46,52	8,80	295,762	-	-	37,86	6,00	294,453	-	8,66	1,309	0,00	0,00	0,00	2,628
09.04.16	24	-	46,70	8,80	298,988	-	-	38,04	6,00	297,675	-	8,65	1,313	0,00	0,00	0,00	2,653
10.04.16	24	-	46,69	8,80	299,000	-	-	37,93	6,00	297,729	-	8,76	1,271	0,00	0,00	0,00	2,684
11.04.16	24	-	47,47	8,80	299,018	-	-	38,26	6,00	297,808	-	9,21	1,210	0,00	0,00	0,00	2,817
12.04.16	24	-	49,28	8,80	298,908	-	-	39,46	6,00	297,665	-	9,82	1,243	0,00	0,00	0,00	3,002
13.04.16	24	-	48,21	8,80	298,706	-	-	39,03	6,00	297,438	-	9,18	1,268	0,00	0,00	0,00	2,808
14.04.16	24	-	52,15	8,80	299,172	-	-	41,01	6,00	297,893	-	11,14	1,279	0,00	0,00	0,00	3,403
15.04.16	24	-	58,82	8,80	299,757	-	-	45,14	6,00	298,376	-	13,69	1,381	0,00	0,00	0,00	4,183
16.04.16	24	-	51,57	8,80	205,468	-	-	41,09	6,00	205,758	-	10,49	-0,290	0,00	0,00	0,00	2,204
17.04.16	24	-	47,64	8,80	205,012	-	-	37,77	6,00	203,768	-	9,87	1,244	0,00	0,00	0,00	2,084
18.04.16	24	-	45,42	8,80	286,025	-	-	37,02	6,00	284,613	-	8,40	1,412	0,00	0,00	0,00	2,470
19.04.16	24	-	48,22	8,80	299,959	-	-	38,78	6,00	298,341	-	9,44	1,619	0,00	0,00	0,00	2,910
20.04.16	24	-	49,64	8,80	291,438	-	-	39,49	6,00	289,426	-	10,16	2,012	0,00	0,00	0,00	3,055
21.04.16	24	-	52,75	8,80	294,329	-	-	41,22	6,00	292,381	-	11,53	1,949	0,00	0,00	0,00	3,491
22.04.16	24	-	55,03	8,80	295,057	-	-	42,62	6,00	293,059	-	12,41	1,998	0,00	0,00	0,00	3,764
Среднее	24,00	-	52,71	8,80	291,524	-	-	41,46	6,00	289,952	-	11,25	1,572	-	-	-	3,374
Итого	744,0				9037,243	0,000				8988,515	0,000		48,728	0,00	0,00	0,00	104,59

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)

2145,473
 2685,494
Итого за апрель 2016 :
 8497,221

2134,108
 2664,093
 8458,530

11,365
 21,401
 38,691

22,83
 47,99
 79,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.16 15:00	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.16 15:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 ООО «ИнфраХит Гкал (таж)»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения КТЭА допуска
 28.04.2016