Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	81,04	67,95	13,09	80,31	48,28	32,03	7,00	5,00	2,18	13,09	-	-	14,69	-	14,69	-	80,24	-	1,05			3,23
25.03.16	24,00	-	79,42	68,88	10,54	79,20	48,15	31,05	7,00	5,00	2,14	10,54	-	-	12,05	-	12,05	-	79,11	-	0,83			2,98
26.03.16	24,00	-	80,97	69,22	11,75	77,90	48,13	29,77	7,00	5,00	2,07	11,75	-	-	13,26	-	13,26	-	77,69	-	0,91			2,98
27.03.16	24,00	-	83,35	68,36	14,99	75,45	47,26	28,19	7,00	5,00	1,93	14,99	-	-	16,41	-	16,41	-	75,24	-	1,13			3,06
28.03.16	24,00	-	81,25	68,79	12,46	71,84	46,16	25,68	7,00	5,00	1,77	12,46	-	-	13,66	-	13,66	-	71,70	-	0,89			2,66
29.03.16	24,00	-	80,36	68,99	11,37	69,78	45,35	24,43	7,00	5,00	1,69	11,37	-	-	12,43	-	12,43	-	69,63	-	0,79			2,48
30.03.16	24,00	-	77,24	66,31	10,93	68,78	44,79	23,99	7,00	5,00	1,59	10,93	-	-	9,23	-	9,23	-	68,80	-	0,75			2,34
31.03.16	24,00	-	80,12	69,46	10,66	69,32	45,02	24,30	7,00	5,00	1,69	10,66	-	-	11,72	-	11,72	-	69,17	-	0,74			2,43
01.04.16	24,00	-	80,71	68,92	11,79	69,22	44,17	25,05	7,00	5,00	1,73	11,79	-	-	12,85	-	12,85	-	69,14	-	0,82			2,54
02.04.16	24,00	-	82,19	68,47	13,72	68,73	43,66	25,07	7,00	5,00	1,72	13,72	-	-	14,83	-	14,83	-	68,62	-	0,94			2,66
03.04.16	24,00	-	81,04	67,94	13,10	67,58	43,14	24,44	7,00	5,00	1,66	13,10	-	-	14,16	-	14,16	-	67,53	-	0,88			2,54
04.04.16	24,00	-	81,86	68,47	13,39	67,32	43,23	24,09	7,00	5,00	1,65	13,39	-	-	14,45	-	14,45	-	67,33	-	0,90			2,55
05.04.16	24,00	-	81,17	68,96	12,21	69,41	44,44	24,97	7,00	5,00	1,72	12,21	-	-	13,29	-	13,29	-	69,32	-	0,85			2,57
06.04.16	24,00	-	80,49	69,60	10,89	69,61	45,23	24,38	7,00	5,00	1,70	10,89	-	-	11,97	-	11,97	-	69,51	-	0,76			2,46
07.04.16	24,00	-	81,10	69,45	11,65	67,78	44,77	23,01	7,00	5,00	1,60	11,65	-	-	12,65	-	12,65	-	67,62	-	0,79			2,39
08.04.16	24,00	-	80,91	69,15	11,76	66,29	43,78	22,51	7,00	5,00	1,56	11,76	-	-	12,68	-	12,68	-	66,25	-	0,78			2,34
09.04.16	24,00	-	80,71	69,13	11,58	66,56	43,77	22,79	7,00	5,00	1,58	11,58	-	-	12,53	-	12,53	-	66,45	-	0,77			2,35
10.04.16	24,00	-	82,01	68,11	13,90	66,29	43,12	23,17	7,00	5,00	1,58	13,90	-	-	14,95	-	14,95	-	66,18	-	0,92			2,50
11.04.16	24,00	-	81,28	68,79	12,49	66,66	43,16	23,50	7,00	5,00	1,62	12,49	-	-	13,54	-	13,54	-	66,59	-	0,83			2,45
12.04.16	24,00	-	81,00	68,75	12,25	66,66	43,42	23,24	7,00	5,00	1,60	12,25	-	-	13,25	-	13,25	-	66,57	-	0,82			2,42
13.04.16	24,00	-	80,84	69,10	11,74	66,45	43,81	22,64	7,00	5,00	1,57	11,74	-	-	12,72	-	12,72	-	66,37	-	0,78			2,35
14.04.16	24,00	-	80,41	68,51	11,90	66,56	43,35	23,21	7,00	5,00	1,59	11,90	-	-	12,89	-	12,89	-	66,41	-	0,79			2,38
15.04.16	24,00	-	80,04	68,41	11,63	65,92	42,52	23,40	7,00	5,00	1,60	11,63	-	-	12,69	-	12,69	-	65,86	-	0,77			2,37
16.04.16	24,00	-	82,03	68,32	13,71	66,56	43,15	23,41	7,00	5,00	1,60	13,71	-	-	14,72	-	14,72	-	66,48	-	0,91			2,51
17.04.16	24,00	-	83,04	67,70	15,34	66,42	43,61	22,81	7,00	5,00	1,55	15,34	-	-	16,38	-	16,38	-	66,36	-	1,02			2,57
18.04.16	24,00	-	80,84	69,06	11,78	66,32	43,54	22,78	7,00	5,00	1,57	11,78	-	-	12,77	-	12,77	-	66,26	-	0,78			2,35
19.04.16	24,00	-	81,39	68,68	12,71	66,38	43,34	23,04	7,00	5,00	1,58	12,71	-	-	13,69	-	13,69	-	66,29	-	0,84			2,43
20.04.16	24,00	-	80,21	68,46	11,75	66,26	43,18	23,08	7,00	5,00	1,58	11,75	-	-	12,74	-	12,74	-	66,17	-	0,78			2,36
21.04.16	24,00	-	80,71	68,49	12,22	66,27	42,97	23,30	7,00	5,00	1,60	12,22	-	-	13,27	-	13,27	-	66,18	-	0,81			2,41
22.04.16	24,00	-	80,74	68,60	12,14	67,15	43,39	23,76	7,00	5,00	1,63	12,14	-	-	13,15	-	13,15	-	67,05	-	0,81			2,45
23.04.16	24,00	-	80,86	68,61	12,25	66,81	43,29	23,52	7,00	5,00	1,62	12,25	-	-	13,26	-	13,26	-	66,69	-	0,82			2,43
Среднее	24,00	-	80,95	68,63	12,31	68,90	44,36	24,54	7,00	5,00	1,69	12,31	-	-	13,32	-	13,32	-	68,80	-	0,85	-	-	2,53
Итого	744,00		2509,33	2127,64	381,69						52,27	381,69	0,00	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00			26,25	0,00	0,00	78,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	31.03.16 18:00	39572,38	33217,91	13225,97	-	13557,46	-	1241,50	-	-
	24.04.16 04:00	41471,78	34826,12	13949,83	-	14296,48	-	1298,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **412,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с юридическими лицами
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.