

Абонент: ЖЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 101 / СЦО-ГРС
 Обслуживающая организация: АО "Донтеком"
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2016

Договор: Строит.Адрес: Садовая 101
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-ГРС
 Код УТЭ: Расчитывать совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Телефон:
 Приборы УТЭ поверены до
 Термометр: КИТТР-05
 Термодатчик: ТТТ-15-2
 Термодатчик:
 Термодатчик:
 Термодатчик:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Тех. гр. С = 2,34

Вычислитель: СТТ-943 № 06079
 Подпись: Прэм 32
 Оборот: Прэм 32
 Пр.д.: Прэм 20
 Пр.д.: Прэм 20
 Пр.д.: Прэм 20
 Пр.д.: Прэм 20

Расходомер: Прэм 32
 Расходомер: Прэм 32
 Расходомер: Прэм 20
 Расходомер: Прэм 20

Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(t1-tnвн)+Q(т-tnвн)
 лето: Q=М1*(t1-tnвн)+Q(т-tnвн)
 Q(т-tnвн) = Q(т-tnвн) * K
 Q(т-tnвн) = Q(т-tnвн) * K

Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные нагрузки (гр.сут.):
 Договорные расходы (гр.сут.):
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Часовые и суточные арматуры в файле: СТТ943-06079-СЦО-0416.txt
 Режим (смена): 0:7
 Q(т-tnвн) = 0,06
 Q(т-tnвн) = 0,06
 Q(т-tnвн) = 0,06
 Q(т-tnвн) = 0,06

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общие
			M1	M2	DN	C	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DN	V3	V4	dtвс	Упопл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кал.	Qвс.гвс.	Q.общ.		
24.03.16	24.00	*	125,60	104,18	21,42	80,62	50,52	30,11	7,30	3,60	3,31	20,50	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	76,22	0,00	1,56	4,88				
25.03.16	24.00	*	124,97	104,62	20,35	79,44	50,31	29,13	7,30	3,60	3,23	19,42	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	-	74,36	0,00	1,45	4,68				
26.03.16	24.00	*	128,29	105,35	22,94	78,24	50,57	27,67	7,30	3,60	3,13	22,09	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	72,14	0,00	1,60	4,72				
27.03.16	24.00	*	125,24	100,61	24,63	75,82	49,77	26,05	7,30	3,60	2,82	23,72	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	70,85	0,00	1,68	4,50				
28.03.16	24.00	*	127,27	104,85	22,41	72,23	48,37	23,86	7,30	3,60	2,69	21,43	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	-	67,41	0,00	1,45	4,13				
29.03.16	24.00	*	127,15	104,69	22,46	70,11	47,73	22,37	7,30	3,60	2,54	21,66	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	-	63,82	0,00	1,38	3,93				
30.03.16	24.00	*	128,29	104,92	23,37	68,86	47,02	21,85	7,30	3,60	2,48	22,44	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	-	63,58	0,00	1,43	3,91				
31.03.16	24.00	*	129,02	105,52	23,49	69,56	47,24	22,33	7,30	3,60	2,56	22,70	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	23,13	-	63,46	0,00	1,44	4,00				
01.04.16	24.00	*	127,03	104,55	22,48	69,30	46,19	22,11	7,30	3,60	2,63	21,77	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	62,03	0,00	1,35	3,99				
02.04.16	24.00	*	131,26	104,30	26,96	69,02	45,69	23,33	7,30	3,60	2,69	26,08	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-	61,94	0,00	1,62	4,30				
03.04.16	24.00	*	128,74	103,83	24,90	67,84	45,00	22,84	7,30	3,60	2,57	24,22	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	-	62,08	0,00	1,50	4,07				
04.04.16	24.00	*	128,99	104,05	24,94	67,28	44,98	22,30	7,30	3,60	2,49	23,67	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	-	62,47	0,00	1,48	3,97				
05.04.16	24.00	*	126,99	104,96	22,03	69,54	46,30	23,24	7,30	3,60	2,58	21,37	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	65,55	0,00	1,40	3,98				
06.04.16	24.00	*	128,53	105,57	22,95	69,78	47,25	22,53	7,30	3,60	2,54	22,35	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	65,09	0,00	1,46	3,99				
07.04.16	24.00	*	126,95	105,64	21,32	68,19	47,14	21,04	7,30	3,60	2,37	20,74	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	63,30	0,00	1,31	3,69				
08.04.16	24.00	*	127,66	105,22	22,43	66,36	46,85	19,51	7,30	3,60	2,24	21,81	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	60,05	0,00	1,31	3,55				
09.04.16	24.00	*	130,95	105,06	25,89	66,76	45,82	20,94	7,30	3,60	2,38	25,25	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	-	61,50	0,00	1,55	3,94				
10.04.16	24.00	*	128,05	104,58	23,46	66,47	45,86	20,61	7,30	3,60	2,35	22,86	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	-	60,36	0,00	1,38	3,73				
11.04.16	24.00	*	127,70	104,69	23,01	66,71	47,06	19,64	7,30	3,60	2,21	22,41	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	22,81	-	62,25	0,00	1,44	3,60				
12.04.16	24.00	*	128,22	104,46	23,76	66,86	48,07	18,80	7,30	3,60	2,13	23,12	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54	-	62,12	0,00	1,44	3,56				
13.04.16	24.00	*	128,48	105,05	23,43	66,58	48,25	18,34	7,30	3,60	2,09	22,71	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	-	61,82	0,00	1,41	3,50				
14.04.16	24.00	*	126,05	104,14	21,90	66,78	47,76	19,02	7,30	3,60	2,15	21,34	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	61,02	0,00	1,30	3,45				
15.04.16	24.00	*	124,95	103,77	20,78	66,11	44,47	17,64	7,30	3,60	2,11	20,26	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	60,15	0,00	1,22	3,63				
16.04.16	24.00	*	126,67	104,15	22,53	66,78	47,44	19,34	7,30	3,60	2,18	21,88	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	-	61,81	0,00	1,35	3,63				
17.04.16	24.00	*	129,41	104,04	25,37	66,67	49,39	17,29	7,30	3,60	2,01	24,76	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	-	60,17	0,00	1,49	3,50				
18.04.16	24.00	*	126,66	104,66	24,99	66,41	45,96	20,46	7,30	3,60	2,31	24,47	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	-	61,33	0,00	1,50	3,81				
19.04.16	24.00	*	125,87	104,72	22,15	66,62	45,61	19,00	7,30	3,60	2,36	21,60	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	61,25	0,00	1,32	3,69				
20.04.16	24.00	*	125,75	104,29	21,46	66,47	45,17	18,30	7,30	3,60	2,39	21,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	60,20	0,00	1,27	3,66				
21.04.16	24.00	*	127,21	104,41	22,80	66,59	45,40	21,20	7,30	3,60	2,37	22,32	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	-	61,40	0,00	1,37	3,74				
22.04.16	24.00	*	126,90	104,74	22,16	67,37	45,46	21,91	7,30	3,60	2,44	21,71	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	62,67	0,00	1,36	3,80				
23.04.16	24.00	*	127,95	104,73	23,22	67,17	45,37	21,79	7,30	3,60	2,46	22,74	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	23,14	-	61,17	0,00	1,39	3,85				
Среднее	24,00	-	127,61	104,53	23,08	69,11	47,03	22,08	7,30	3,60	2,49	22,40	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	63,66	0,00	1,43	3,91				
Итого	74,00	-	3955,79	3240,35	715,44	2308,38	1205,72	0,00	1162,66	0,00	1751,94	694,38	0,00	0,00	0,00	707,52	0,00	707,52	0,00	63,66	0,00	1,43	3,91				
Итого	74,00	-	3955,79	3240,35	715,44	2308,38	1205,72	0,00	1162,66	0,00	1751,94	694,38	0,00	0,00	0,00	707,52	0,00	707,52	0,00	63,66	0,00	1,43	3,91				

Показания счетчиков на конец: 24.03.16 01:00 M1(Г) 58143,87 M2(Г) 50819,38 M3(Г) 11355,13 M4(Г) 0,00 V3(М3) 1162,66 V4(М3) 0,00 Q СЦО (Гкал) 1630,28 Q ТЭС (Гкал) 855,46
 Считки датных: 24.04.16 02:00 62110,64 54066,68 12051,72 0,00 0,00 1233,62 0,00 1751,94 855,46

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Первая превышения 1: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: Итого по приборам учета:

2,34 °C = -1,62 Гкал: 119,65 Гкал: 707,52 МВ.М.

С учетом корректировки

«Инфракапит Монтаж»
 ООО «Инфракапит Монтаж»
 Управление приборного учета
 Отдел учета энергосбыта
 ОБЪЕКТ ПРИНЯТ
 25 АПР 2016 г.