Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	98,87	85,97	12,90	81,01	50,52	30,49	7,00	5,00	2,67	12,44	-	-	12,79	-	12,79	-	80,50	-	1,00			3,67
25.03.16	24,00	-	98,32	86,58	11,74	79,92	50,30	29,62	7,00	5,00	2,60	11,35	-	-	11,65	-	11,65	-	79,58	-	0,91			3,51
26.03.16	24,00	-	99,63	87,31	12,32	78,57	50,26	28,31	7,00	5,00	2,52	11,88	-	-	12,19	-	12,19	-	77,78	-	0,93			3,44
27.03.16	24,00	-	103,72	86,75	16,97	76,06	49,48	26,58	7,00	5,00	2,36	16,48	-	-	16,90	-	16,90	-	75,42	-	1,24			3,60
28.03.16	24,00	-	100,16	86,64	13,52	72,38	48,19	24,19	7,00	5,00	2,14	13,09	-	-	13,40	-	13,40	-	71,79	-	0,94			3,08
29.03.16	24,00	-	99,53	86,60	12,93	70,32	47,34	22,98	7,00	5,00	2,03	12,51	-	-	12,80	-	12,80	-	69,90	-	0,88			2,90
30.03.16	24,00	-	101,25	86,86	14,39	69,34	47,19	22,15	7,00	5,00	1,95	14,07	-	-	14,37	-	14,37	-	69,24	-	0,97			2,93
31.03.16	24,00	-	98,91	87,30	11,61	69,84	47,33	22,51	7,00	5,00	1,99	11,40	-	-	11,64	-	11,64	-	69,39	-	0,79			2,78
01.04.16	24,00	-	99,20	86,61	12,59	69,76	46,53	23,23	7,00	5,00	2,04	12,34	-	-	12,63	-	12,63	-	69,47	-	0,86			2,89
02.04.16	24,00	-	100,75	86,51	14,24	69,24	45,67	23,57	7,00	5,00	2,06	14,05	-	-	14,34	-	14,34	-	68,86	-	0,97			3,03
03.04.16	24,00	-	103,20	85,92	17,28	68,09	44,89	23,20	7,00	5,00	2,01	17,15	-	-	17,51	-	17,51	-	67,85	-	1,16			3,17
04.04.16	24,00	-	99,84	86,45	13,39	67,82	44,92	22,90	7,00	5,00	1,99	13,36	-	-	13,63	-	13,63	-	67,66	-	0,90			2,89
05.04.16	24,00	-	100,78	86,86	13,92	69,95	46,15	23,80	7,00	5,00	2,08	13,79	-	-	14,08	-	14,08	-	69,69	-	0,96			3,04
06.04.16	24,00	-	100,03	87,54	12,49	70,15	47,14	23,01	7,00	5,00	2,03	12,43	-	-	12,69	-	12,69	-	69,80	-	0,87			2,89
07.04.16	24,00	-	100,85	87,41	13,44	68,26	46,51	21,75	7,00	5,00	1,92	13,36	-	-	13,66	-	13,66	-	67,61	-	0,90			2,82
08.04.16	24,00	-	98,89	87,25	11,64	66,77	45,45	21,32	7,00	5,00	1,86	11,66	-	-	11,91	-	11,91	-	66,56	-	0,78			2,64
09.04.16	24,00	-	99,61	87,22	12,39	67,04	45,51	21,53	7,00	5,00	1,87	12,51	-	-	12,75	-	12,75	-	66,64	-	0,84			2,71
10.04.16	24,00	-	102,98	86,47	16,51	66,76	44,62	22,14	7,00	5,00	1,91	16,64	-	-	16,97	-	16,97	-	66,35	-	1,11			3,02
11.04.16	24,00	-	101,13	86,91	14,22	67,17	44,81	22,36	7,00	5,00	1,93	14,43	-	-	14,71	-	14,71	-	66,88	-	0,97			2,90
12.04.16	24,00	-	99,28	86,85	12,43	67,17	45,04	22,13	7,00	5,00	1,92	12,57	-	-	12,84	-	12,84	-	66,78	-	0,84			2,76
13.04.16	24,00	-	99,24	87,24	12,00	66,94	45,46	21,48	7,00	5,00	1,87	12,15	-	-	12,39	-	12,39	-	66,65	-	0,81			2,68
14.04.16	24,00	-	98,95	86,45	12,50	67,06	45,09	21,97	7,00	5,00	1,90	12,68	-	-	12,94	-	12,94	-	66,54	-	0,85			2,74
15.04.16	24,00	-	98,96	86,12	12,84	66,45	44,44	22,01	7,00	5,00	1,88	13,08	-	-	13,34	-	13,34	-	66,17	-	0,87			2,75
16.04.16	24,00	-	99,85	86,54	13,31	67,10	45,17	21,93	7,00	5,00	1,90	13,41	-	-	13,70	-	13,70	-	66,80	-	0,90			2,79
17.04.16	24,00	-	101,22	86,38	14,84	66,95	45,79	21,16	7,00	5,00	1,83	14,86	-	-	15,16	-	15,16	-	66,70	-	0,99			2,82
18.04.16	24,00	-	99,97	87,24	12,73	66,85	45,51	21,34	7,00	5,00	1,87	12,77	-	-	13,02	-	13,02	-	66,55	-	0,85			2,72
19.04.16	24,00	-	100,22	86,96	13,26	66,91	45,24	21,67	7,00	5,00	1,89	13,27	-	-	13,55	-	13,55	-	66,55	-	0,88			2,77
20.04.16	24,00	-	99,09	86,59	12,50	66,85	45,04	21,81	7,00	5,00	1,89	12,59	-	-	12,83	-	12,83	-	66,51	-	0,84			2,73
21.04.16	24,00	-	99,30	86,85	12,45	66,95	44,85	22,10	7,00	5,00	1,91	12,57	-	-	12,82	-	12,82	-	66,62	-	0,84			2,75
22.04.16	24,00	-	99,75	86,94	12,81	67,77	45,30	22,47	7,00	5,00	1,96	12,77	-	-	13,05	-	13,05	-	67,37	-	0,86			2,82
23.04.16	24,00	-	100,38	87,09	13,29	67,41	45,02	22,39	7,00	5,00	1,96	13,30	-	-	13,57	-	13,57	-	66,93	-	0,89			2,85
Среднее	24,00	-	100,12	86,79	13,34	69,45	46,28	23,16	7,00	5,00	2,02	13,26	-	-	13,54	-	13,54	-	69,07	-	0,91	-	-	2,94
Итого	744,00		3103,86	2690,41	413,45						62,72	410,96	0,00	0,00	419,83	0,00	419,83	0,00			28,36	0,00	0,00	91,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	19474,53	16477,04	2966,31	-	3039,64	-	635,70	-	-
	24.04.16 03:00	22578,49	19167,59	3377,26	-	3459,46	-	726,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **419,83** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта