Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	131,78	116,18	15,60	80,65	47,63	33,02	7,00	5,00	3,87	15,22	-	-	15,67	-	15,67	-	80,76	-	1,23			5,10
25.03.16	24,00	-	133,55	117,38	16,17	79,53	47,51	32,02	7,00	5,00	3,80	15,76	-	-	16,22	-	16,22	-	79,62	-	1,25			5,05
26.03.16	24,00	-	136,84	118,55	18,29	78,21	47,58	30,63	7,00	5,00	3,67	17,91	-	-	18,39	-	18,39	-	77,90	-	1,40			5,07
27.03.16	24,00	-	136,44	117,79	18,65	75,72	46,92	28,80	7,00	5,00	3,42	18,31	-	-	18,75	-	18,75	-	75,39	-	1,38			4,80
28.03.16	24,00	-	134,24	117,78	16,46	72,06	45,71	26,35	7,00	5,00	3,13	16,12	-	-	16,51	-	16,51	-	71,85	-	1,16			4,29
29.03.16	24,00	-	134,71	118,05	16,66	69,99	44,97	25,02	7,00	5,00	2,98	16,32	-	-	16,69	-	16,69	-	69,96	-	1,14			4,12
30.03.16	24,00	-	136,05	118,55	17,50	69,01	44,53	24,48	7,00	5,00	2,91	17,23	-	-	17,61	-	17,61	-	69,31	-	1,20			4,11
31.03.16	24,00	-	134,34	119,15	15,19	69,52	44,75	24,77	7,00	5,00	2,97	14,99	-	-	15,32	-	15,32	-	69,50	-	1,04			4,01
01.04.16	24,00	-	134,30	118,26	16,04	69,43	44,01	25,42	7,00	5,00	3,02	15,87	-	-	16,22	-	16,22	-	69,61	-	1,11			4,12
02.04.16	24,00	-	139,33	117,99	21,34	68,91	43,46	25,45	7,00	5,00	3,01	21,26	-	-	21,71	-	21,71	-	68,97	-	1,47			4,47
03.04.16	24,00	-	137,07	117,21	19,86	67,77	42,83	24,94	7,00	5,00	2,92	19,82	-	-	20,25	-	20,25	-	68,00	-	1,35			4,27
04.04.16	24,00	-	136,77	117,95	18,82	67,50	42,81	24,69	7,00	5,00	2,90	18,85	-	-	19,25	-	19,25	-	67,90	-	1,28			4,18
05.04.16	24,00	-	134,77	118,77	16,00	69,61	44,08	25,53	7,00	5,00	3,04	15,93	-	-	16,29	-	16,29	-	69,79	-	1,11			4,15
06.04.16	24,00	-	135,43	119,63	15,80	69,81	44,87	24,94	7,00	5,00	2,99	15,76	-	-	16,09	-	16,09	-	69,85	-	1,10			4,09
07.04.16	24,00	-	137,34	119,41	17,93	67,96	44,56	23,40	7,00	5,00	2,80	17,89	-	-	18,24	-	18,24	-	67,86	-	1,21			4,02
08.04.16	24,00	-	135,76	119,26	16,50	66,46	43,70	22,76	7,00	5,00	2,70	16,61	-	-	16,96	-	16,96	-	66,62	-	1,11			3,81
09.04.16	24,00	-	137,89	119,10	18,79	66,72	43,58	23,14	7,00	5,00	2,75	18,85	-	-	19,26	-	19,26	-	66,78	-	1,26			4,01
10.04.16	24,00	-	137,81	117,95	19,86	66,46	43,00	23,46	7,00	5,00	2,76	20,01	-	-	20,43	-	20,43	-	66,55	-	1,33			4,09
11.04.16	24,00	-	137,22	118,59	18,63	66,85	42,92	23,93	7,00	5,00	2,82	18,86	-	-	19,26	-	19,26	-	67,02	-	1,27			4,08
12.04.16	24,00	-	135,56	118,74	16,82	66,84	43,13	23,71	7,00	5,00	2,80	17,02	-	-	17,36	-	17,36	-	66,86	-	1,14			3,94
13.04.16	24,00	-	137,40	119,25	18,15	66,62	43,58	23,04	7,00	5,00	2,74	18,32	-	-	18,70	-	18,70	-	66,75	-	1,23			3,96
14.04.16	24,00	-	136,92	118,05	18,87	66,75	43,22	23,53	7,00	5,00	2,77	19,06	-	-	19,47	-	19,47	-	66,69	-	1,27			4,04
15.04.16	24,00	-	136,77	117,75	19,02	66,13	42,35	23,78	7,00	5,00	2,78	19,32	-	-	19,72	-	19,72	-	66,28	-	1,28			4,06
16.04.16	24,00	-	139,55	118,56	20,99	66,77	42,84	23,93	7,00	5,00	2,82	21,25	-	-	21,69	-	21,69	-	66,89	-	1,42			4,24
17.04.16	24,00	-	139,41	118,33	21,08	66,63	43,39	23,24	7,00	5,00	2,73	21,36	-	-	21,79	-	21,79	-	66,84	-	1,43			4,16
18.04.16	24,00	-	140,89	119,99	20,90	66,53	43,58	22,95	7,00	5,00	2,74	21,07	-	-	21,51	-	21,51	-	66,73	-	1,41			4,15
19.04.16	24,00	-	137,26	119,51	17,75	66,59	43,30	23,29	7,00	5,00	2,78	17,86	-	-	18,20	-	18,20	-	66,67	-	1,19			3,97
20.04.16	24,00	-	136,61	118,70	17,91	66,52	42,90	23,62	7,00	5,00	2,79	18,09	-	-	18,44	-	18,44	-	66,57	-	1,21			4,00
21.04.16	24,00	-	136,48	119,06	17,42	66,62	42,87	23,75	7,00	5,00	2,81	17,62	-	-	17,96	-	17,96	-	66,69	-	1,18			3,99
22.04.16	24,00	-	136,88	119,21	17,67	67,46	43,13	24,33	7,00	5,00	2,89	17,80	-	-	18,18	-	18,18	-	67,52	-	1,20			4,10
23.04.16	24,00	-	137,67	119,35	18,32	67,11	43,01	24,10	7,00	5,00	2,87	18,46	-	-	18,83	-	18,83	-	67,14	-	1,24			4,11
Среднее	24,00	-	136,55	118,52	18,03	69,12	44,09	25,03	7,00	5,00	2,97	18,03	-	-	18,42	-	18,42	-	69,19	-	1,24	-	-	4,21
Итого	744,00		4233,04	3674,05	558,99						91,97	558,80	0,00	0,00	570,97	0,00	570,97	0,00			38,58	0,00	0,00	130,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	49241,64	40903,93	8119,10	-	8317,72	-	1779,90	-	-
	24.04.16 03:00	53475,70	44578,27	8678,71	-	8889,51	-	1910,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **570,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит-Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.